

TVIRTINU
Įgulų aptarnavimo tarnybos
vadas

ELEKTROS SKIRSTYMO IR SUSIJUSIOS PASLAUGOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. Nr. TS-
Vilnius

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Pirkimo objektas – elektros skirstymo ir susijusios paslaugos, reikalingos kabelio po žeme paklojimui ir išorinių rozečių įrengimui (toliau – paslaugos) tarnybiniams elektromobiliams krauti objekte adresu Kairiūkščio g. 14, Vilnius.

1.2. Paslaugos turi būti atliekamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – iki 15.45 val., prieššventinėmis dienomis – valanda trumpiau. Laiką galima keisti suderinus su Užsakovu.

1.3. Į paslaugos kainą turi būti įskaičiuotos reikalingos medžiagos, įrankių, transporto, detalių atsarginių dalių išlaidos, montavimas ir bandymai.

1.4. Paslaugai teikti turi būti naudojamos naujos (nenaudotos) medžiagos ir detalės. Paslaugų Tiekėjo naudojamoms medžiagoms ir detalėms turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos;

1.5. Paslaugos turi būti atliktos vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22, Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1-338, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 galiojančių suvestinių redakcijų, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų reikalavimais.

1.6. Visus bandymų ir paleidimų derinimus įforminti aktais ir priduoti Užsakovo atsakingiems atstovams;

1.7. Paslaugos Tiekėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi Užsakovo teritorijoje;

1.8. Tiekėjas turi skirti asmenį, atsakingą už montavimo organizavimą ir kontrolę per visą sutarties įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

1.9. Tiekėjo darbuotojai privalo vilkėti švarią, tvarkingą aprangą su įmonės skiriamaisiais ženklais;

1.10. Prieš pateikiant pasiūlymą, suteikiama galimybė apžiūrėti objektą;

1.11. Pasirašius sutartį iki paslaugos vykdymo pradžios pateikti Užsakovui sąrašą ir dokumentus apie atsakingų asmenų paskyrimą, technikos sąrašą;

1.12. Po paslaugos atlikimo per 5 darbo dienas Tiekėjas ir Užsakovo atstovai pasirašo priėmimo perdavimo aktą. Kartu su aktu paslaugos Tiekėjas perduoda eksploatacinių savybių deklaracijas, pasus, matavimų protokolus ir PVM sąskaitą – faktūrą.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Paslaugos apimtys ir techniniai parametrai:

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Elektros skydo ne mažiau 10 modulių su gnybtais, metalinis, IP65 montavimas	Kompl.	1
2.	Elektros kabelio tiesimas. Kabelis Cu 5x35 mm ² , lankstus, apvalus, vardinė įtampa 450/750V, su apsauginiu gofru. Klojamas po žeme.	m	40
3.	Galinė movos kabeliui iki 1 kV, 5x25-70 mm ² uždėjimas	vnt	2
4.	El. reguliuojamo automatinio jungiklio 3F, 160 A montavimas	vnt	1
5.	Automatinio jungiklio 16A, 3F montavimas	vnt.	7
6.	Išorinės kištukinės rozetės 3F, 16 A montavimas	vnt.	7
7.	Pažeistos dangos atstatymas, t.y. grunto (žemės) paviršiaus suformavimas, žalios vejos atstatymas	m2	30

3. KITI REIKALAVIMAI

- 3.1. Priduoti Užsakovui veikiančius įrenginius;
- 3.2. Garantinis laikotarpis – ne mažiau 12 mėn. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus defektams dėl gamyklinio broko, ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės, tiekėjas privalo suremontuoti savo lėšomis;
- 3.3. Išsivežti teikiant paslaugą susidariusias atliekas (medžiagas, detales ir t.t.). Paslaugos atlikimo vietą palikti tvarkingą ir švarią.

Parengė:

LK LV ĮAT VĮAC

Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinierius

Povilas Pelikša