

TVIRTINU
Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

2026 M. RUGPJŪČIO 3 D. ELEKTROS PASKIRSTYMO DĖŽUČIŲ
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TS-139-(5.6.3E) PAKEITIMAS

2026-10- Nr. TS-
Marijampolė

Perkančioji organizacija pakeičia 2026 m. rugpjūčio 3 d. elektros paskirstymo dėžučių techninę specifikaciją Nr. TS-139-(5.6.3E) ir išdėsto ją nauja redakcija:

Prekės pavadinimas	Perkamos prekės aprašymas (techninė charakteristika)
Elektros paskirstymo dėžutė 	Elektros paskirstymo dėžutė tinkama nuolatiniam naudojimui lauke. Korpusas pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko, skirta nešiojimui. Įvadas – ne mažiau 4,5 m guminis kabelis H07RN-F tipo 5G4 su CEE kištuku 400 V, 32 A, 5 polių. Elektros paskirstymo dėžutės išėjimų skaičius ne mažiau kaip: 1 vnt. CEE lizdas 400V, 16 A, 5 polių su apsauginiu dangteliu; 1 vnt. CEE lizdas 400V, 32 A, 5 polių su apsauginiu dangteliu; 4 vnt. lizdų 230 V, 16 A, 2PE, su apsauginiais dangteliais. Elektros paskirstymo dėžutės saugikliai: Ne mažiau kaip 1 vnt. srovės nuotėkio relė (RCD): 4 polių, ne mažiau kaip 40 A, su 30 mA (0,03 A) suveikimo srove, skirta bendrai viso skydelio ir žmonių apsaugai nuo elektros smūgio. Ne mažiau kaip 1 vnt. automatinis jungiklis 3F 16 A, C tipo: 3 polių (trifazis), skirtas CEE 400V, 16 A lizdo apsaugai. Ne mažiau kaip 2 vnt. Automatinis jungiklis 1F 16 A, C tipo (vienpolis): skirtas 230 V, 16 A vienfazių lizdų apsaugai, užtikrinant, kad apkrova būtų tolygiai paskirstyta tarp fazių ir lizdai nebūtų perkrauti. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. Elektros paskirstymo dėžutė ir visi jos komponentai privalo būti paženklinėti CE ženkliniu.