

VĮ TURTO BANKAS

VIEŠOJO PIRKIMO NR. „VP-2789 ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ, ESANČIŲ RESPUBLIKOS G. 38-1, PANEVĖŽYJE, APSAUGINĖS, GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS, PRAĖJIMO KONTROLĖS ĮRENGIMO DARBAI“ ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS Nr. 1

2025-01-31

Pirkimo CVP IS numeris: 902100

1 KLAUSIMAS:

prašome patikslinti kokia praėjimo kontrolės sistemą naudojate šiuo metu ?

ATSAKYMAS:

Šiuo metu ant pagrindinių durų sumontuota Roger gamintojo įėjimo kontrolė

2 KLAUSIMAS :

Ar teikiant pasiūlymą yra reikalinga sukelti šią informaciją : "Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia techninės specifikacijos įrangos dokumentus arba nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli, pasiūlymą atitinkančios, techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija.

Nuoroda: _____ " ? Ar neužtektų pridėti sąmatos?

ATSAKYMAS:

Tiekėjas teikiant pasiūlymą kartu turi pateikti techninės specifikacijos įrangos dokumentus arba nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli, pasiūlymą atitinkančios, techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija. Vienos sąmatos pateikti neužtenka.

3 KLAUSIMAS:

tiekėjas atlikto rinkos analizę ir nustatė, kad rinkoje neegzistuoja kombinuotas judesio PIR jutiklis su stiklo dūžio davikliu, kurio stebėjimo sritis būtų 19 metrų (t.y., kad tiek PIR jutiklio dalis, tiek stiklo dūžio jutiklio dalis veiktų iki 19 metrų atstumu). Įprastai PIR jutiklio dalis veikia iki 15 metrų, o stiklo dūžio detektoriaus iki 12 metrų.

Pateikiame kelis rinkoje populiarių gamintojų kombinuotų daviklių pavyzdžius:

Gamintojo SATEL daviklis NAVY. PIR veikia iki 12 metrų, stiklo dūžį iki 6 metrų, nefiksuoja gyvūnų iki 15 kg. svorio. <https://www.satel.eu/en/produktid/777>

Gamintojo Crow daviklis SWAN PGB PIR detektorius detektuoja iki 15 metrų, stiklo dūžio detektorius detektuoja iki 10 metrų, nefiksuoja gyvūnų iki 25 kg. <http://bit.ly/3WFDorL>

Gamintojo GSN detektorius Patrol-803 PET. PIR detektorius detektuoja iki 15,6 metrų, stiklo dūžio detektorius detektuoja iki 12 metrų, nefiksuoja gyvūnų iki 30 kg.

<https://www.gsncompany.com/patrol803pet>

Prašome arba sušvelninti šį reikalavimą arba pateikti visis reikalaujamas technines specifikacijas atitinkančio ir rinkoje egzistuojančio daviklio pavyzdį.

ATSAKYMAS:

Atsižvelgiant į tiekėjo pateiktą pastebėjimą, patiksliname techninės specifikacijos 14.5.3 punkto reikalavimą ir išdėstome taip: "14.5.3. Stebėjimo sritis ne mažesnė kaip 15 metrų, 90 laipsnių kampų."