

Tiekėjams
Siunčiama CVP IS priemonėmis

2026-10-16

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS. PIRKIMAS – ELEKTRINIO KATILO IR AKUMULIACINĖS TALPOS ĮRENGIMO DARBAI NOREIKIŠKIŲ KATILINĖJE. CVP IS ID 9865205, Nr. 2

Supaprastinas pirkimas vykdomas atviro konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – PI). Skelbimas apie Pirkimą CVP IS buvo paskelbtas 2026-10-01. Pasiūlymų pateikimo terminas numatytas 2026-10-21 11:00 val.

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus*, gautus vykdant Elektrinio katilo ir akumuliacinės talpos įrengimo darbų Noreikiškių katilinėje pirkimą (toliau – Pirkimas):

1.	Klausimas
	Atsižvelgdami į pateiktą atsakymą dėl ESO prisijungimo sąlygų (žr. Pirkimo sąlygų paaiškinimą Nr. 1), prašome patikslinti Tiekėjui priskiriamų įsipareigojimų ir išlaidų ribas. Suprantame, kad pagal Techninės specifikacijos 5.6 punktą Tiekėjas turi įvertinti prisijungimo sąlygų poreikį ir prireikus organizuoti jų gavimą bei derinimą. Tačiau sąlygų gavimo pareiga neapibrėžia pagal vėliau išduotas sąlygas galinčių atsirasti papildomų darbų, įrangos ir ESO mokesčių finansavimo. Sutarties bendrosios dalies 3.2–3.4 ir 18.4.2 punktuose rangovui priskiriama plati išlaidų rizika, o pagal 7.2.1 punktą papildomais laikomi tik į Projekto ir Sutarties apimtį nepatenkantys darbai. Kadangi Projektą rengs pats Rangovas, lieka neaišku, kaip būtų vertinami tik projektavimo metu gautose ESO sąlygose nustatyti papildomi reikalavimai. Prašome atsakyti į šiuos klausimus ir atitinkamai patikslinti Sutarties specialiąją dalį: Ar patvirtinate, kad į pradinę pasiūlymo kainą neturi būti įtraukiami tik po pasiūlymo pateikimo ESO nustatyti papildomi darbai, įranga ar operatoriaus mokesčiai, kurių poreikio ir apimtys tiekėjas objektyviai negalėjo nustatyti iš pirkimo dokumentų ir iki pasiūlymo pateikimo jam prieinamų duomenų? Ši nuostata būtų taikoma tik TS atitinkančiam sprendiniui ir neapimtų išlaidų dėl Rangovo klaidų, netinkamo projektavimo ar nukrypimų nuo pirkimo reikalavimų.
1.	Atsakymas
	Perkantysis subjektas nėra išėmęs ESO prisijungimo sąlygų, kadangi elektros įvado galios didinimas nenumatomas ir darbai bus vykdomi vidaus elektros tinkle. Tiekėjas turi įvertinti objekto visumą, išanalizuoti pateiktus dokumentus bei nustatyti, ar dėl Tiekėjo tiekiamo elektrinio katilo numatytų prijungimo vietų, galios, numatomų galios valdymo sprendinių būtina gauti ESO prisijungimo sąlygas ar kitų institucijų leidimus, suderinimus. Jeigu tokie dokumentai ar jų pakeitimai yra būtini, jų gavimą ir derinimo procedūras pagal SPS Priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5.6 punktą organizuoja pats Tiekėjas.
2.	Klausimas
	Jei tokios išlaidos neįtraukiamos į pradinę kainą, prašome nustatyti, kas jas apmoka, kaip atskiriami ESO ir Rangovo vykdomi darbai bei kokia tvarka suderinama papildoma apimtis ir kaina. Prašome aiškiai nustatyti, kad vien tokių reikalavimų įtraukimas į Rangovo rengiamą Projektą savaime nereiškia jų įtraukimo į pradinę fiksuotą Sutarties kainą, ir apibrėžti šios nuostatos santykį su Bendrosios dalies 3.2–3.4, 7.2.1 ir 18.4.2 punktais.
2.	Atsakymas
	Žr. Klausimo Nr. 1 atsakymą
3.	Klausimas
	Prašome apibrėžti projektavimo ir darbų atlikimo terminų koregavimo bei netesybų netaikymo tvarką, kai ESO sąlygų išdavimas, derinimas ar papildomų reikalavimų įgyvendinimas, Rangovui laiku ir tinkamai atlikus savo veiksmus, objektyviai paveikia sutartinius terminus. Taip pat prašome nustatyti

	paveiktų darbų vykdymo tvarką iki papildomos apimties, kainos ir terminų suderinimo pagal Sutarties 7.4 punktą.
3.	Atsakymas
	Perkantysis subjektas patikslina, kad Darbų atlikimo terminai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje ir Sutarties bendrosios dalies 4 skyriuje. Sutarties keitimo sąlygos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 7 skyriuje.
4.	Klausimas
	Jei Perkantysis subjektas numato visas šias išlaidas ir rizikas priskirti Rangovui bei įtraukti į pradinę fiksuotą kainą, prašome pateikti konkrečias įkainotinas apimtis ir joms nustatyti reikalingus techninius duomenis arba nustatyti visiems tiekėjams vienodas tokių išlaidų įvertinimo ir atsiskaitymo taisykles. Prašome pateikti konkretų išlaidų ir atsakomybės paskirstymą, neapsiribojant nuoroda į Tiekėjo pareigą gauti prisijungimo sąlygas ar bendrąsias Sutarties keitimo nuostatas.
4.	Atsakymas
	Rangovas privalo įsivertinti ir priimti visas galimas rizikas ir atsakomybes, apibrėžtas Sutarties bendrojoje dalyje (skyriai Nr. 2; 3; 10.2) ir Techninėje specifikacijoje (skyriai Nr. 5; 9).
5.	Klausimas
	Prašome patikslinti SPS Priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ reikalavimus SCADA sistemų architektūrai ir tiekimo apimčiai. TS 5.7.10–5.7.11 punktuose numatytas naujos SCADA sistemos įrengimas, įskaitant serverio, operatoriaus kliento ir operatoriaus darbo vietos techninę bei programinę įrangą, ir elektrinio katilo integravimas į šią sistemą. TS 8.1 punkte papildomai nurodyta, kad elektrinio katilo SCADA turi būti atskira ir nepriklausoma nuo esamos katilinės SCADA. Akumuliacinę talpą pagal 5.7.12 ir 8.2 punktus numatyta integruoti į esamą SCADA. Kartu TS 7.24.1 punkte numatytas esamos „SIMATIC WinCC V7.5“ licencijos panaudojimas ir, esant poreikiui, išplėtimas, 7.24.3 punkte – valdymas iš esamos WinCC SCADA, 7.25.2 punkte – esamos centrinio valdymo pulto SCADA išplėtimas, o 8.7–8.8 punktuose – vieningas valdymas ir nauja operatoriaus darbo stotis kaip WinCC klientas. TS 8.27 punkte reikalaujama naujausios versijos SCADA programinės įrangos. Kad tiekėjai galėtų vienodai įvertinti darbų apimtį ir pasiūlymo kainą, prašome: 1. Patvirtinti, ar privaloma įrengti atskirą elektrinio katilo SCADA su nauju serveriu ir atskiromis licencijomis, ar leidžiama visus naujus įrenginius integruoti išplečiant esamą katilinės SCADA.
5.	Atsakymas
	Perkantysis subjektas paaiškina, kad elektriniam katilui su priklausiniais iki šilumokaičio turi būti atskira SCADA su nauju serveriu ir atskiromis licencijomis. Akumuliacinė talpa su priklausiniais integruojama į esamą SCADA.
6.	Klausimas
	Jei privalomos dvi sistemos, nurodyti, ar elektrinio katilo ir jo pagalbinių įrenginių valdymą, vizualizaciją, aliarmus, archyvus bei ataskaitas reikia realizuoti ir naujoje SCADA, ir esamoje katilinės bei centrinio valdymo pulto SCADA. Prašome apibrėžti šių sistemų tarpusavio duomenų mainų ir valdymo apimtį.
6.	Atsakymas
	Akumuliacinės talpos su priklausiniais numatoma integruoti į esamą katilinės SCADA sistemą. Elektriniam katilui su priklausiniais numatoma atskira SCADA sistema. Abi šios sistemos įrengiamos esamoje operatorinėje, katilinės patalpose. Informacijos mainų tarp minėtų SCADA sistemų realizuoti nenumatoma.
7.	Klausimas
	Patikslinti naujai tiekiamų serverių, operatoriaus darbo stočių, monitorių bei SCADA serverio ir klientų licencijų kiekį. Ar 5.7.10 ir 8.8 punktuose nurodyta operatoriaus darbo vieta yra ta pati, ar tai atskiros darbo vietos?
7.	Atsakymas

	Perkantysis subjektas patikslina, kad licencijų poreikį tiekėjas turi nusimatyti pagal poreikį Pirkimo objekto įgyvendinimui. TS 5.7.10 p. aprašo bendrai kokius darbus apima pirkimo objektas. Reikalavimai naujai diegiamai SCADA sistemai bei operatoriaus darbo stočiai nurodyti TS 8.8 p.
8.	Klausimas
	Patvirtinti, ar 7.24.1 punkte nurodyti 4971 laisvi esamos licencijos kintamieji skirti tik akumuliacinės talpos daliai, ar ir elektrinio katilo duomenų integravimui. Ar 8.27 punkto reikalavimas naudoti naujausią programinės įrangos versiją taikomas tik naujai SCADA, ar į pasiūlymą reikia įtraukti ir esamos WinCC V7.5 sistemos atnaujinimą bei jos projektų pritaikymą?
8.	Atsakymas
	Perkantysis subjektas patikslina, kad Techninės specifikacijos 7.24.1 punkte nurodyti 4971 laisvi esamos licencijos kintamieji skirti tik akumuliacinės talpos daliai, o Techninės specifikacijos 8.27 punkto reikalavimas skirtas tik elektrinio katilo su priklausiniais sistemai.
9.	Klausimas
	Objekto apžiūros metu įvertinus numatomą elektrinio katilo ir pagalbinės įrangos įrengimo vietą, prašome pateikti esamos Noreikiškių katilinės pastato planą su patalpų matmenimis, kolonų, durų, vartų ir kitų angų išdėstymu bei matmenimis. Taip pat prašome pateikti pastato pjūvius arba informaciją apie patalpų aukščius ir žemiausiai esančių sijų bei kitų konstrukcijų altitudes. Jeigu turite, prašome pateikti ir esamos technologinės įrangos bei pagrindinių komunikacijų išdėstymo planą. Brėžinius prašytume pateikti DWG formatu, papildomai – PDF.
9.	Atsakymas
	Perkantysis subjektas neturi detalių pastato su įrenginiais brėžinių. Kaip papildomą Techninėje specifikacijoje apibūdintą elektrinio katilo įrengimo vietos paaiškinimą, pateikiame patalpų išplanavimo brėžinius, žr. prie šio rašto pridedamą dokumentą „Patalpų išplanavimo brėžiniai“.

* Tiekėjų pateiktų klausimų / prašymų tekstas neredaguoti, siekiant išlaikyti teikiamų klausimų autentiškumą.

** Šie Pirkimo sąlygų paaiškinimai / atsakymai į klausimus yra laikomi neatskiriama Pirkimo dokumentų dalimi.

PRIDEDAMA:

„Patalpų išplanavimo brėžiniai“, 2 lapai.

Pirkimo komisija