Uždaroji akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO GATVĖS“

**Suinteresuotiems pirkimo dalyviams** 2026-10-19 Nr. 34-391
*Siunčiama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis*

**PIRKIMAS „LED ŠVIESTUVAI“ ID10037975**

Teikiame atsakymus į tiekėjo klausimus.

| **Eil. Nr.** | **Klausimas** (*pateikiamas neredaguojamas tekstas*) | **Atsakymas** |
|---|---|---|
| 1. | ar vietoje NEMA jungties galima siūlyti šviestuvus su Zhaga jungtimi? | Pirkimo dokumentų 4 priedo „Techninė specifikacija“ priedo Nr. 1 13-oje eilutėje nurodyta „13. Šviestuvo išorinis lizdas - Šviestuvo korpuso viršuje sumontuotas standartizuotas „plug&play“ 7 kontaktų NEMA lizdas šviestuvo valdikliui įrengti, uždengtas (užtikrinant ne blogiau IP66 pagal ENEC reikalavimus).“<br>Siūlomos prekės turi atitikti 4 priedo „Techninė specifikacija“ priedo Nr. 1 13-oje eilutėje nurodyta reikalavimą. |
| 2. | Ar šviestuvai "PARKO PĖSČIŲJŲ TAKŲ APŠVIETIMO LED ŠVIESTUVAS" turi būti specifinės parko šviestuvo formos, ar galima siūlyti ir gatvės tipo šviestuvą, atitinkantį visus keliamus reikalavimus? | Siekiant bendro miesto koncepto bei atsižvelgiant į parko architektūrinius ir aplinkos vientisumo reikalavimus, parko pėsčiųjų takų apšvietimo LED šviestuvo forma – **kūgio forma**.<br>Papildoma pirkimo dokumentų 4 priedo „Techninė specifikacija“ priedo Nr. 2 10-a eilutė „10. Šviestuvo **forma** ir korpusas - **Šviestuvo forma – kūgio forma (žr. 1 pav.).**<br>Montuojamas tiesiai ant apšvietimo stulpo (atramos). Šviestuvas turi būti toks, kad užtikrintų saugų eksploatavimą, nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir gyvybei bei kitam turtui jo sudužimo atveju.“<br>Pirkimo dokumentų 4 priedo „Techninė specifikacija“ aktuali redakcija pridedama. |

PRIDEDAMA:
1. 4 priedas „Techninė specifikacija“ aktuali redakcija.

**Originalas nebus siunčiamas.**

Kristina Stravinskienė
T. +370 45 596566
E. pirkimai@pangatves.lt