Pirkimo dalyviams
(siunčiama CVP IS priemonėmis)

CVP IS pirkimo numeris	10010228
Pirkimo būdas	Skelbiama apklausa (su derybomis)
Pirkimo objekto dalis	-
Pirkimo pavadinimas*	Vertikalaus platforminio keltuvo asmenims su negalia įrengimo darbai adresu Universiteto g. 7, Vilnius, Nr. 7804/2026/TVPC

DĖL PRAŠYMO PAAIŠKINTI IR PATIKSLINTI PIRKIMO DOKUMENTUS

Vilniaus universitetas (toliau – Perkančioji organizacija) skelbiamos apklausos būdu vykdo „**Vertikalaus platforminio keltuvo asmenims su negalia įrengimo darbai adresu Universiteto g. 7, Vilnius, Nr. 7804/2026/TVPC“** mažos vertės viešąjį pirkimą (toliau – Pirkimas).

Vilniaus universitetas (toliau – PO), vadovaudamasis Pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjęs CVP IS priemonėmis suinteresuoto tiekėjo pateiktą prašymą paaiškinti ir patikslinti Pirkimo dokumentus, teikia atsakymų suvestinę:

Eil. Nr.	PO atsakymo data	Pirkimo sąlygų dokumentas	Pirkimo sąlygų punktas	Klausimas / prašymas[1]	Atsakymas / paaiškinimas / patikslinimas[2]
1.	2026-10-20	Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“	-	Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai negali būti įvykdyti siūlant tokių matmenų keltuvą. Prašome nurodyti ar Perkančiajai organizacijai tinka jei Tiekėjai siūlys ne mažesnių 825x1380 mm platformą, kuri atitinka tik Mašinų saugos direktyvą	Išnagrinėjusi tiekėjo paklausimą, Perkančioji organizacija paaiškina, kad Techninės specifikacijos 1 lentelės 6 punkte nustatytas minimalus platformos naudingasis dydis – 825 × 1380 mm. Tai nėra reikalavimas siūlyti tik tokių matmenų platformą. Tiekėjai gali siūlyti didesnių matmenų platformą, jeigu

[1] Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimo / prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.
[2] Atsakymas / Paaiškinimas / patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Eil. Nr.	PO atsakymo data	Pirkimo sąlygų dokumentas	Pirkimo sąlygų punktas	Klausimas / prašymas[1]	Atsakymas / paaiškinimas / patikslinimas[2]
				2006/42/EB? Pirkimo dokumentuose tokio dydžio platforma negali atitikti nurodyto STR bei LST EN, todėl gali būti gaminamas nebent pagal Mašinų saugos direktyvą 2006/42/EB.	keltuvas gali būti įrengtas numatytoje vietoje ir atitinka kitus Techninės specifikacijos reikalavimus. Perkančioji organizacija, rengdama pirkimą, įvertino galimybę numatytoje montavimo vietoje įrengti Techninės specifikacijos reikalavimus atitinkantį keltuvą. Remiantis surinkta technine informacija, šioje vietoje galima įrengti keltuvą, atitinkantį ne tik 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB dėl mašinų (toliau – Direktyva 2006/42/EB), bet ir taikomus LST EN 81-41 bei STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus. Keltuvas keičiamas esamame kultūros paveldo pastate, todėl techninis sprendinys turi būti pritaikytas prie esamų konstrukcijų ir montavimo erdvės. Techninės specifikacijos 3.1.2 punkte numatyta galimybė pagrįsti nukrypimus nuo orientacinių matmenų, tačiau ši galimybė nepanaikina pareigos laikytis Techninės specifikacijos 5.2 ir 5.3 punktuose nustatytų saugos ir statinio prieinamumo reikalavimų. Paminėtina, kad Techninės specifikacijos 4.4 punkte taip pat numatyta galimybė siūlyti lygiaverčius sprendinius. Siūlomo sprendinio lygiavertiškumas ir atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams turi būti pagrįsti dokumentais, pateikiamais pagal Techninės specifikacijos 4.5 punktą.

Eil. Nr.	PO atsakymo data	Pirkimo sąlygų dokumentas	Pirkimo sąlygų punktas	Klausimas / prašymas[1]	Atsakymas / paaiškinimas / patikslinimas[2]
					Atsižvelgiant į tai, vien siūlomo keltuvo atitikties Direktyvos 2006/42/EB reikalavimams nepakanka. Siūlomas keltuvas turi atitikti ir visus Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, įskaitant (bet neapsiribojant) saugos, funkcionalumo ir statinio prieinamumo reikalavimus, o tiekėjas turi pateikti šią atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

Daiva Raguotienė, tel. (8 5) 268 7078, el. p. daiva.raguotiene@cr.vu.lt