UAB Lukminta, Jurbarko g. 2A, Kaunas, tel. +370 615 30708, uab.lukminta@gmail.com

OBJEKTAS: Daukanto g.17A, Vilkaviškis

PASTATŲ IR STATINIŲ ŽAIBOSAUGOS ĮRENGINIŲ MATAVIMŲ P R O T O K O L A I

Kaunas, 2025

UAB “Lukminta”
Jurbarko g. 2A, Kaunas, įm. kodas: 304227347

ĮŽEMINTUVO VARŽOS MATAVIMAS PROTOKOLAS

2025-09-03; Nr.25-09/07
Kaunas

Objektas: *Daukanto g.17A, Vilkaviškis*
Užsakovas: *UAB City Service Engineering*
Matavimų kategorija: *T*
Matavimai atlikti prietaisu: *Metrel Eurotest, Tipas: 61557 Nr. 11350268*
Prietaiso metrologinės patikros data: *2025-04-28, patikros sertifikato Nr.2146373*
Matavimų atlikimo data: *2025-09-03*
Įžemintuvo aprašas ir išorinės apžiūros rezultatai: *tech. tvarkingas*
Nustatytas sezono koeficientas *K*p įžemintuvo varžai perskaičiuoti: *1,0*
Matavimų rezultatai:

Eil. Nr.	Įžemintuvo paskirtis, Nr. schemoje, montavimo vieta	Matavimo vieta, elektrodų išdėstymo schema	Atstumas nuo bandomojo įžemintuvo iki pagalbinių elektrodų, L(m)	Įžemintuvo varža, Ω		
				leistinoji	išmatuota	perskaičiuota
1	Pastato įžemintuvas Nr.1	Dviejų replių matavimo metodas	--------	10	8,3	8,3
2	Pastato įžemintuvas Nr.2	Dviejų replių matavimo metodas	--------	10	7,8	7,8

Papildomi matavimai: *nėra*

Matavimų tvarkos aprašymas, pastabos, išimtys ir bet kuri kita informacija susijusi su šiais matavimais:

Įžemintuvas atitinka nustatytus reikalavimus

Galutinė išvada: *Įžemintuvo varža tenkina BEIJT ir EIBNA reikalavimus*

Protokolą Nr. 25-09/07 sudaro 1 lapas.

Matavimus atliko: Energetikas (Pareigos) _____ (Parašas) R. V. Lukminas (V., pavardė)

Atestato Nr.E22-60

A.V.

Visą protokolą arba tam tikras jo dalis galima dauginti tik leidus matavimus atlikusiai įstaigai. Bet kokie pataisymai ar papildymai neleistini. Matavimo rezultatai yra susiję tik su elektros įrenginio elementais išvardintais šiame protokole.

UAB „Nordic Metrology Science“
Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius, Lietuva
+370 5 233 33 93, info@nordicmetrology.com

LMI
LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

Paskirtosios įstaigos spaudas, nurodantis pavadinimą, adresą, telefoną (spaudas dedamas išrašius sertifikatą)

PATIKROS SERTIFIKATAS

Nr. 2146373

Data	2025-04-28
Puslapių skaičius	1 (vienas)
MP pavadinimas, tipas, Nr., matavimo ribos, tikslumas	Daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis METREL EUROTEST 61557 Nr. 11350268 (0-440) V ± 2%, (0-200) A ± 5%, (0-88) kW ± 7%, (0-2000) Ω ± (2-3)%, (0-19,99) kΩ ± (2-20)%, (0-1000) MΩ ± (2-10)%,
MP savininko pavadinimas, įmonės kodas arba adresas	UAB "Lukminta", į.k. 304227347
Patikros metodo žymuo	PM 3264128-27:2002
Naudotos etaloninės MP pavadinimas, tipas, Nr.	Kalibratorius Wavetek9100 Nr. 40746, kalibratorius INMEL33A Nr. 030127, varžynas P327 Nr. 0645, varžynas Cropico RH9A Nr. 41J-0875
Patikros protokolo registracijos Nr., data	184661-1-1 2025-04-28
Matavimo priemonė patikrinta (laboratorijos pavadinimas)	Kauno regiono laboratorija
Išvada	Tinkamas
Patikros sertifikatas galioja iki	2026-04-27 (data)

UAB NORDIC METROLOGY SCIENCE
DOKUMENTAI
KAUNO REG. LABORATORIJA

Metrologas (pareigų pavadinimas) (parašas) Virginija Jasevičienė (vardas ir pavardė)

Laboratorijos vadovas (pareigų pavadinimas) (parašas) Virginija Jasevičienė (vardas ir pavardė)

2023 UAB „LODVILA“ 01539