Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė RENATAS,PETKEVIČIUS
Data: 2026-09-14 16:22:39

Statinių ekspertizės biuras

AB Turto bankas
Edgarui Reut

Dėl statinio dalinės ekspertizės akte Nr. 26-04ED įsivėlusios klaidos
2026-09-14
KLAIPĖDA

Informuojame, kad administracinės paskirties, neypatingojo statinio - Pastatas - Administracinis pastatas (unikalus Nr. 1199-2001-6017, žymėjimas plane 1B2p; žemės sklypo unikalus Nr. 1101-0008-0044, Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 1101/0008:44 Alytaus m. k. v.), adresu Alytus, Kauno g. 69 statinio dalinės ekspertizės akte Nr. 26-04ED nuotraukų Nr. 14,15 tekste pjūvyje 3-3 įsivėlė klaida, neteisingai nurodytas plieninės sijos profilio tipas HEA220, kai faktiškai matavimais nustatytas ir skaičiavimuose naudotas plieninės sijos tipas **HEB220** (220 mm sijos aukštis/220 mm sijos plotis).

Statinio dalinės ekspertizės akto Nr. 26-04ED skaičiavimai ir privalomos pastabos, rekomendacijos bei išvados nesikeičia.

Atsiprašome už nepatogumus.

Statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas Renatas Petkevičius
(kvalifikacijos atestato Nr. 31912)

+370 687 39 638
info@statiniuekspertizesbiuras.lt
Jurginų g. 7-3,
LT-91202 Klaipėda
www.statiniuekspertizesbiuras.lt