LAPAS 2
LAPAS 4

LAPAS 3
LAPAS 4

LAPAS 4
LAPAS 5

Š

Iš DN200 keičiamas vandentiekio tinklas į PE DN450

Pastabos
1. Aukščių sistema - LAS07, koordinačių LKS-1994, matmenys nurodyti metrais.
2. Esamų inžinerinių tinklų altitudės būtina tikslinti statybų metu.
3. Projektuojamų šulinių dangčiai turi būti įrengti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio dangos paviršium
4. Nuo lietaus surinkimo grotelių visos atšakos DN200 turi būti klojamos ne mažesniu nei 2% nuolydžiu ir lietaus surinkimo šulinio turi išeiti ne mažesniame kaip 1,50 gylyje (v.a.).
5. Buitinių ir lietaus nuotekų atšakos į planuojamus vienbučių/dvibučių sklypus projektuojamos su 1 % nuolydžiu pasijungiant nuo suprojektuotų šulinių dugnų.
6. Vandentiekio įvadai į sklypus klojami 1,70 m gylyje.
7. Visi dangčiai važiuojamojoje dalyje turi būti plaukiojančio tipo ir dangčiai (landos) statybų metu pasukami taip, kad nepapultų po rato važiuojamaja dalimi.
8. Sklypų ribos parodytis preliminarios. Kai bus suformuoti sklypai, tada bus suformuoti ir tikslūs servitutai.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas - I etapas
- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas - II etapas
- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas - III etapas
- Projektuojamas vandentiekio tinklas - I etapas
- Projektuojamas vandentiekio tinklas - II etapas
- Projektuojamas vandentiekio tinklas - III etapas
- Projektuojamas savitakinis buitinių nuotekų tinklas - I etapas
- Projektuojamas savitakinis buitinių nuotekų tinklas - II etapas
- Projektuojamas savitakinis buitinių nuotekų tinklas - III etapas
- Projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas - I etapas
- Projektuojamas kontrolinis lietaus nuotekų šulinys
- Projektuojamas kontrolinis buitinių nuotekų šulinys
- Projektuojamas vandentiekio šulinys
- Vandentiekio tinklo apsaugos zona
- Buitinių nuotekų tinklo apsaugos zona
- Lietaus nuotekų tinklo apsaugos zona

1 2 3 4 5 6 7

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
P25-002-TDP-LVN.B-01	4	7

Taškas A

Reikalinga papildoma sklendė

LAPAS 3 LAPAS 4
LAPAS 5 LAPAS 5

Dangtis su įmontuota danga

Dangtis su įmontuota danga

Dangtis su įmontuota danga

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas - I etapas
- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas - II etapas
- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas - III etapas
- Projektuojamas vandentiekio tinklas - I etapas
- Projektuojamas vandentiekio tinklas - II etapas
- Projektuojamas vandentiekio tinklas - III etapas
- Projektuojamas savitakinis buitinių nuotekų tinklas - I etapas
- Projektuojamas savitakinis buitinių nuotekų tinklas - II etapas
- Projektuojamas savitakinis buitinių nuotekų tinklas - III etapas
- Projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas - I etapas
- Projektuojamas naftos gaudyklė
- Projektuojamas mėginių paėmimo šulinys
- Projektuojamas kontrolinis lietaus nuotekų šulinys
- Projektuojamas kontrolinis buitinių nuotekų šulinys
- Projektuojamas vandentiekio šulinys
- Vandentiekio tinklo apsaugos zona
- Buitinių nuotekų tinklo apsaugos zona
- Lietaus nuotekų tinklo apsaugos zona

LAPAS 5
LAPAS 6

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
P25-002-TDP-LVN.B-01	5	7

LAPAS 5
LAPAS 6

LAPAS 6
LAPAS 7

Š

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- L1 — Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas - I etapas
- L1 — Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas - II etapas
- L1 — Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas - III etapas
- V1 — Projektuojamas vandentiekio tinklas - I etapas
- V1 — Projektuojamas vandentiekio tinklas - II etapas
- V1 — Projektuojamas vandentiekio tinklas - III etapas
- F1 — Projektuojamas savitakinis buitinių nuotekų tinklas - I etapas
- F1 — Projektuojamas savitakinis buitinių nuotekų tinklas - II etapas
- F1 — Projektuojamas savitakinis buitinių nuotekų tinklas - III etapas
- FS1 — Projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas - I etapas
- LŠ — Projektuojamas kontrolinis lietaus nuotekų šulinys
- NŠ — Projektuojamas kontrolinis buitinių nuotekų šulinys
- VŠ — Projektuojamas vandentiekio šulinys
- Vandentiekio tinklo apsaugos zona
- Buitinių nuotekų tinklo apsaugos zona
- Lietaus nuotekų tinklo apsaugos zona

1 2 3 4 5 6 7

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
P25-002-TDP-LVN.B-01	6	7