

4 Priedas. Pastatų šilumos tinklo įvadų rodikliai (pastatų viduje)

Eil. Nr.	Šilumos tiekimo tinklai	Papildoma informacija	Ilgis, m	Nominalus diametras DN,mm	
				Esamas	Numatomas
1	Daugėlių g. 61	rekonstruojama	38,10	80	80
2	Daugėlių g. 67	rekonstruojama	1,70	80	65
3	Daugėlių g. 75A	rekonstruojama	1,10	50	50
4	Daugėlių g. 73A	rekonstruojama	2,10	50	50
5	Daugėlių g. 68	rekonstruojama	65,50	100	80
6	Daugėlių g. 70	rekonstruojama	3,20	150	65
7	Daugėlių g. 78	rekonstruojama	18,00	70	65
8	Daugėlių g. 72	rekonstruojama	2,70	100	80
9	Daugėlių g. 74	rekonstruojama	2,70	100	65
10	Daugėlių g. 76	rekonstruojama	2,70	80	80
11	Daugėlių g. 80	rekonstruojama	3,30	80	65
12	Daugėlių g. 80A	rekonstruojama	66,30	100	80
13	Daugėlių g. 82	rekonstruojama	1,30	100	65
14	Daugėlių g. 84	rekonstruojama	1,10	70	50
15	Daugėlių g. 65	rekonstruojama	61,00	80	65
16	Daugėlių g. 63	rekonstruojama	36,20	70	65
Viso:			307,00		