Tiekėjams
Siunčiama CVP IS priemonėmis

2026-11-03

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

Akcinė bendrovė Turto bankas vykdydama mažos vertės pirkimo, vykdomo skelbiamos apklausos būdu, **„VP-3931 Kondicionierių įrengimo darbai Dariaus ir Girėno g. 6, Šilalėje ir Dariaus ir Girėno g. 98-6, Jurbarke“** (pirkimo ID 8011504) procedūras, atsako į gautus klausimus (klausimų tekstas neredaguotas):

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Ar numatytas pirkimo biudžetas?	Šiame Pirkime maksimali planuojama pirkimui skirti lėšų suma nenurodoma. Atkreipiame dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas neįpareigoja perkančiosios organizacijos tiekėjams atskleisti pirkimui skirtų lėšų sumos, todėl kiekvienu atveju perkančioji organizacija pati sprendžia, ar atskleisti šią sumą, ar ne. (https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360014186380).
2.	Ar galima VRF sistemai adresu Dariaus ir Girėno g. 6, Šilalė teikti pasiūlymą su R410A freonu?	Šaltnešio (freono) tipas gali būti tik R32 arba jam lygiavertis.

Rengė: Edmundas Krištolaitis, tel.: +370 627 41077, el. p.: Edmundas.Kristolaitis@turtas.lt