Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas
2026-10-21 Nr. TS-179-(5.6.3E)

TVIRTINU
Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas

plk. ltn. Mindaugas Juotkus

MOBILIŲ VANDENS TALPYKLŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026-10- Nr. TS-
Marijampolė

Prekių sąrašas	**Perkamos prekės ar paslaugos aprašymas (techninė charakteristika)**
Mobili vandens talpykla (7 m³)	Įkasama vandens talpykla. Didelio tankio polietilenas (HDPE), plastikas arba pramoninis daugiasluoksnis stiklo pluoštas (kompozitas) arba lygiavertė medžiaga. Naudingasis (darbinis) tūris: ne mažesnis kaip 7 000 litrų (7 m³). Talpyklos viršutinėje dalyje gamykliškai įrengta guminė sandarinimo mova (įvadas), pritaikyta ne mažesnio kaip d110 mm (arba lygiaverčio) skersmens nuotekų vamzdžiui prijungti. Integruotas ne mažesnio kaip d600 mm (arba lygiaverčio) skersmens apžiūros kaklelis (kaminėlis). su prisukamu arba rakinamu dangčiu. Kaklelis turi būti pritaikytas viršutinės dalies ilginimui segmentais. Vėdinimas: rezervuaro viršuje numatyta ne mažesnio kaip d50 mm (arba lygiaverčio) skersmens anga vėdinimo stovui prijungti, užtikrinanti, kad išsiurbimo metu nesusidarytų vakuumas. Atsparumas hidrauliniam išstūmimui (inkaravimas): talpyklų korpuso išorėje privalo būti integruotos tvirtinimo ausys (kilpos) arba gamyklinės konstrukcinės atbrailos (padas), skirtos talpyklai inkaruoti. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
Mobili vandens talpykla (15 m³)	Įkasama vandens talpykla. Didelio tankio polietilenas (HDPE), plastikas arba pramoninis daugiasluoksnis stiklo pluoštas (kompozitas) arba lygiavertė medžiaga. Naudingasis (darbinis) tūris: ne mažesnis kaip 15 000 litrų (15 m³). Gamykliškai sumontuotos sandarios guminės movos: ne mažesnio kaip d160 mm (arba lygiaverčio) skersmens nuotekų įvadui ir ne mažesnio kaip d110 mm (arba lygiaverčio) skersmens vėdinimo stovui prijungti. Apžiūros ir išsiurbimo šulinėliai: talpykloje privalo būti įrengti ne mažiau kaip 2 (du) apžiūros kakleliai (kiekvienas ne mažesnio kaip d600 mm (arba lygiaverčio) skersmens). Kiekvienas kaklelis privalo turėti dangtį. Atsparumas hidrauliniam išstūmimui (inkaravimas): talpyklų korpuso išorėje privalo būti integruotos tvirtinimo ausys (kilpos) arba gamyklinės konstrukcinės atbrailos (padas), skirtos talpyklai inkaruoti (pritvirtinimui diržais). Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.

Bendrieji reikalavimai

Tiekėjas prekių pristatymo metu privalo pateikti:

1. Eksploatacinių savybių deklaraciją (DoP), patvirtinančią gaminio atitiktį Europos Sąjungos darniesiems standartams (LST EN 12566-1, LST EN 13121, LST EN 13598 arba ekvivalentams), ir įrodymą, kad gaminys yra paženklintas CE ženklu. Dokumentuose privalo būti deklaruotas talpyklos visiškas vandens (skysčių) sandarumas ir mechaninis atsparumas gniuždymui (gruntiniam ir statiniam slėgiui).

2. Gamintojo atitikties deklaraciją arba kitus oficialius gaminio techninius dokumentus (pvz., gaminio techninį pasą, gamyklinius brėžinius ar instrukciją), liudijančius, kad tiekiamas rezervuaras visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus parametrus.

3. Gaminio montavimo (įrengimo), inkaravimo, eksploatacijos bei priežiūros instrukcijas lietuvių kalba.

4. Gamintojo deklaraciją arba medžiagų saugos duomenų lapus (MSDS), patvirtinančius, kad talpyklų gamyboje naudotos žaliavos (polimerai, dervos, priedai) atitinka ES REACH reglamento reikalavimus ir jų sudėtyje nėra medžiagų, įtrauktų į labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) sąrašą.

Štabo S4 skyriaus Įsigijimo poskyrio
įsigijimų vyresnysis specialistas srž. Juozas Akranglis