VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 50, LT- 09318 Vilnius, tel.: (8 5) 275 4206, el. p. pirkimai@vrsa.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188708224

Pretenziją pateikusiam tiekėjui, tiekėjams, priėmusiems kvietimus teikti pasiūlymus supaprastintam atviram konkursui „Elektros energijos kaupimo įrenginių ir elektros jėgainės statybos darbia Rinktinės g. 50“	2026-11-	Nr. S-
	Į 2026-10-27	CVP IS Nr. 846502
	2026-10-29	847402 849601

DĖL PRETENZIJOS IR KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO (PIRKIMO NR. 10143150)

Informuojame, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 103 str. nuostatomis, išnagrinėjusi supaprastinto atviro konkurso „Elektros energijos kaupimo įrenginių ir elektros jėgainės statybos darbai Rinktinės g. 50“ (toliau – Konkursas) dalyvio 2026-10-27 pretenziją (toliau – Pretenzija) pateiktą dėl ESO prijungimo sąlygų, kibernetinio saugumo ir EMS paslaugų, priėmė sprendimą **iš dalies tenkinti** Pretenzijoje keliamus reikalavimus *(cit):*

,,1. Dėl ESO prijungimo sąlygų

Techninėje specifikacijoje reikalaujama, kad EMS užtikrintų veikimą pagal ESO prijungimo sąlygas, tačiau pačios sąlygos nepateiktos. Prašome pateikti abiem sistemoms taikomas ESO prijungimo sąlygas.

2. Dėl kibernetinio saugumo ir EMS paslaugų

Apribojus gamintojo nuotolinę prieigą ir užblokavus jo debesijos paslaugas, nemokamas gamintojo valdymas ir duomenų saugojimas taps neprieinami. Reikės alternatyvaus vietinio arba trečiosios šalies sprendinio, kurio diegimas ir priežiūra kainuoja papildomai.

Prašome atsisakyti šių prieigos ribojimų arba pakeisti 10 metų paslaugų teikimo be papildomų mokesčių reikalavimą, numatant alternatyvaus sprendinio išlaidų apmokėjimą.“

Teikiame šiuos sprendimo motyvus:

Pretenziją pateikęs tiekėjas nurodė, kad techninėje specifikacijoje nustatytas reikalavimas, jog EMS užtikrintų veikimą pagal ESO prijungimo sąlygas, tačiau šios sąlygos nebuvo pateiktos kartu su pirkimo dokumentais. Dėl šios priežasties tiekėjas prašė pateikti abiem sistemoms taikomas ESO prijungimo sąlygas.

Atsižvelgdama į tai, perkančioji organizacija priėmė sprendimą **tenkinti** 1 pretenzijos punktu pateiktą reikalavimą ir pateikti abiem sistemoms taikomas ESO prijungimo sąlygas. Taip pat perkančioji organizacija savo iniciatyva patikslina Techninės specifikacijos 2 punktą „ESAMA SITUACIJA“, 5 punkto lentelę „SISTEMA NR. 1 – 156 kW ĮVADAS“, 6 punkto lentelę „SISTEMA NR. 2 – 112 kW ĮVADAS“ ir minimalius pagrindinius techninius reikalavimus, siekdama suderinti juose nurodytus techninius parametrus su ESO nustatytomis prijungimo sąlygomis.

Žr. pridedamą aktualią techninės specifikacijos redakciją bei Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ lentelę „Siūlomų prekių charakteristikos“.

Pažymėtina, kad Elektros energetikos įstatymo 73³ straipsnyje nustatyti reikalavimai, kaip nurodyta ESO prijungimo sąlygų 5.2.8 punkte, taikomi tais atvejais, kai objekto įrenginių suminė įrengtoji galia viršija 100 kW. Pagal ESO išduotas sąlygas abiejų įvadų leistina įrengtoji galia yra mažesnė – 64,5 kW ir 89 kW. Tiekėjas bet kuriuo atveju atsako už siūlomo sprendinio atitiktį teisės aktams, o susijusios išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

Atsižvelgdama į tai, perkančioji organizacija priėmė sprendimą **netenkinti** pretenzijoje nurodyto reikalavimo pakeisti Techninės specifikacijos 10 skyriuje nustatytą reikalavimą dėl duomenų prieinamumo be papildomų mokesčių 10 metų laikotarpiu..

Taip pat Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) gavo konkurso dalyvio prašymus paaiškinti, patikslinti supaprastinto atviro konkurso „Elektros energijos kaupimo įrenginių ir elektros jėgainės statybos darbai Rinktinės g. 50“ sąlygas (toliau – Konkurso sąlygos), patvirtintas Viešojo pirkimo komisijos 2026-10-26 protokolu Nr. VD- 34082.

Klausimas 1. *(cituojama):*

Ar Demand Control apima tik kaupiklio įkrovą ir iškrovą, ar EMS turi valdyti ir konkrečias pastato apkrovas (pavyzdžiui, vėdinimo, kondicionavimo ar šildymo įrenginius)? Jei taip - kurias ir per kokią sąsają?

Atsakymas 1:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad Demand Control funkcija reiškia iš tinklo imamos galios ribojimą valdant kaupiklio įkrovą, iškrovą ir inverterių galią, o atskirų pastato įrenginių, pavyzdžiui, vėdinimo, kondicionavimo ar šildymo, valdyti nereikia, todėl sąsajos su jais nenumatoma. Techninės specifikacijos 4.4 papunktyje nurodytas srautų valdymas tarp elektrinės, kaupiklio, pastato ir tinklo reiškia srautų paskirstymą pagal išmatuotą pastato suvartojimą, o ne konkrečių vartotojų perjungimą.

Atsižvelgiant į tai, Techninės specifikacijos 10 punktas papildytas reikalavimu dėl privalomos EMS funkcijos „Demand Control“. Pridedama aktuali Techninės specifikacijos redakcija.

Klausimas 2. (cituojama):

Ar EMS privalo turėti atvirą duomenų sąsają (pavyzdžiui, Modbus TCP, BACnet arba API), kad duomenys realiuoju laiku būtų perduodami į pastato valdymo sistemą, ar pakanka 10 skyriuje nurodyto failų eksporto?

Atsakymas 2:

Realaus laiko perdavimo į pastato valdymo sistemą nėra reikalaujama, užtenka Techninės specifikacijos 10 skyriuje numatyto eksporto į CSV ar XLSX.

Klausimas 3. (cituojama):

Prašome patikslinti, kokia yra stogo danga? Stogas yra minkštas ar kietas? Jeigu stogas yra minkštas, rekomenduojame į konkursą įtraukti sąlygą, jog po konstrukcija ir balastu būtinai turi būti bent 6 mm padukai dėl stogo saugumo, nes per ilgesnį laiką konstrukcija, spaudžiama modulių ir balasto, gali pradurti minkštą stogo dangą. Jeigu stogas nėra minkštas, tokiu atveju ši sąlyga nėra būtina.

Atsakymas 3:

Siekiant maksimaliai apsaugoti stogo dangą ir sumažinti galimų pažeidimų riziką, atsižvelgiant į bituminės dangos specifiką, po saulės elektrinės montavimo konstrukcijos atraminiais elementais ir balastu, besiliečiančiais su stogo danga, Rangovas privalo įrengti

ne mažesnio kaip 6 mm storio apsauginius padukus, apsaugančius stogo dangą nuo mechaninių pažeidimų.

Atsižvelgiant į tai, papildytas Techninės specifikacijos 7 punktas „Stogo apsauga“. Pridedama aktuali Techninės specifikacijos redakcija.

Taip pat Perkančioji organizacija savo iniciatyva patikslina techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus:

1. Techninės specifikacijos 4.5 papunktyje nurodyta, kad energijos mainai „su elektros tinklais negalimi“. Kadangi tai galima interpretuoti kaip draudimą atiduoti energiją į tinklą, o ESO pagal išduotas sąlygas, tuo daryti nedraudžia, Perkančioji organizacija patikslina, kad draudžiami yra tik mainai tarp dviejų sistemų.

Atsižvelgiant į tai, papildytas Techninės specifikacijos 4.5 papunktyje „Energijos valdymo sistema“ nustatytas reikalavimas. Pridedama aktuali Techninės specifikacijos redakcija.

2. Techninės specifikacijos 4.6 papunktis išdėstomas nauja redakcija: *Perkančiosios organizacijos prašymu potencialus laimėtojas iki sutarties sudarymo privalo pateikti skaičiavimų ataskaitą ir (ar) kitus dokumentus, pagrindžiančius pasiūlyme nurodytą prognozuojamą metinę elektros energijos gamybą. Prognozė turi būti apskaičiuota naudojant PVsyst arba lygiavertę modeliavimo programinę įrangą. Pasiūlymo pateikimo metu PVsyst arba lygiaverte programine įranga atliktų skaičiavimų ataskaitos teikti neprivaloma.*

Žr. pridedamą techninės specifikacijos aktualią redakciją.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į tiekėjo pateiktus prašymus paaiškinti, patikslinti supaprastinto atviro konkurso sąlygas ir negalėdama Konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi tiekėjai, kurie prisijungė prie pirkimo, juos gautų ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą.

Naujas pasiūlymų pateikimo terminas – **2026 m. lapkričio 18 d. 09:00 val.,** susipažinimo su pasiūlymais terminas - **2026 m. lapkričio 18 d. 09:30 val.**

PRIDEDAMA: **Pirkimo dokumentų nauja redakcija ir ESO prijungimo sąlygos.zip**

Rengiant pasiūlymus būtina atsižvelgti į šiuos Konkurso sąlygų paaiškinimus ir patikslinimus.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Aleksandr Liachovič

Originalas nebus siunčiamas.

A. Šerlat, tel. 210 9694, el. p. adriana.serlat@vrsa.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus rajono savivaldybės administracija 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRETENZIJOS IR KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO (PIRKIMO NR. 10143150)
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-11-05 Nr. S-29516(4.37 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aleksandr Liachovič, Vedėjas, Viešųjų pirkimo skyrius
Sertifikatas išduotas	ALEKSANDR LIACHOVIČ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-11-05 16:08:26 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-11-05 16:08:43 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-06-13 10:53:10 – 2030-06-13 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-11-05 16:14:08)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-11-05 16:14:09 DBSIS