Projekto derinimo suvestinė

Nr.	Sritys	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
1.	Dujos	Irmantas Vienažindis	2026-04-24	Neaktualu	Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO eksploatuojamų dujų tinklų apsaugos zoną.	-
2.	Elektra	Povilas Aglinskas	2026-04-24	Pritarta	Rengiant vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Melioratorių g., Berželių g., Žirgų g., Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r. sav., supaprastintą statybos projektą, išlaikyti reikalaujamus techninius atstumus nuo naujai įrengiamų įrenginių iki esamų elektros tinklų. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams esamų elektros tinklų apsaugos zonoje. Prieš vykdant darbus iškviesti ESO atstovą. Elektros tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.	-
3.	Ryšiai	Alis Šliurpa	2026-04-23	Neaktualu	Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną.	-

Registracijos Nr. P186305

Pasirašymo data 2026-04-24 12:39