UAB „EST LT“ 2026-11-06
Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMO Į PRETENZIJĄ

Akcinė bendrovė Turto bankas (toliau – Perkančioji organizacija), vykdydama viešojo pirkimo, vykdomo skelbiamos apklausos būdu, **„VP-3940-1 Saulės elektrinės įrengimas adresu A. Jucio g. 9, Plungė“** (CVP IS pirkimo ID 10254678) procedūras, 2026-11-04 CVP IS sistemos priemonėmis gavo [redacted] pretenziją (toliau – Pretenzija).

Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi Pretenziją, teikia atsakymą.

1. Dėl minimalios faktinės generacijos įsipareigojimo

Pretenzijos argumentas yra nepagrįstas, todėl atmetamas.

Paaiškiname, kad pirkimo dokumentuose yra nustatyti du atskirai vertinami saulės elektrinės generacijos įsipareigojimai.

Bendras metinis generacijos įsipareigojimas (Ep) nustatomas pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą metinį elektros energijos kiekį, kuris negali būti mažesnis už siūlomą elektrinės įrengtąją galią (kWp), padaugintą iš 850 kWh/kWp per metus.

Pavyzdžiui, 10 kWp įrengtosios galios elektrinės minimalus bendras metinis generacijos įsipareigojimas yra mažiausiai 8 500 kWh. Tiekėjas gali pasiūlyti didesnį, generacijos modeliavimo rezultatais pagrįstą įsipareigojimą.

Vertinant šio įsipareigojimo įvykdymą, taikoma Sutartyje nustatyta 5 proc. tolerancija ir Generacijos įsipareigojimo vertinimo metodikoje numatytos koregavimo priemonės. Vertinant bendro metinio generacijos įsipareigojimo įvykdymą, įskaitomas ne tik faktiškai saulės elektrinės pagamintas elektros energijos kiekis, bet ir pagal Generacijos įsipareigojimo vertinimo metodiką apskaičiuotas bei objektyviais techniniais duomenimis pagrįstas energijos kiekis, kurio elektrinė negalėjo pagaminti dėl leistinosios generuoti galios ribojimų ar kitų nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių. Ši nuostata netaikoma minimaliam metinės faktinės generacijos įsipareigojimui (Emin).

Minimalus metinės faktinės generacijos įsipareigojimas (Emin) apskaičiuojamas pagal objekto leistinąją generuoti galią. Pavyzdžiui, kai leistina generuoti galia yra 1 kW, tai Emin = 850 kWh/kW × 1 kW = 850 kWh per metus.

Šis rodiklis vertinamas tik pagal faktiškai pagamintą elektros energijos kiekį, netaikant generacijos koregavimo mechanizmų ir papildomos 5 proc. tolerancijos.

Atkreipiame dėmesį, kad objekto 1 kW leistinosios generuoti galios apribojimas taikomas į elektros skirstomąjį tinklą patiekiamai galiai, o ne visai saulės elektrinės generacijai. Saulės elektrinės pagaminta elektros energija gali būti tiesiogiai suvartojama objekto vidaus elektros tinkle, o nepanaudota jos dalis tiekiama į skirstomąjį tinklą neviršijant nustatytos galios.

Taigi, minimalus metinės faktinės generacijos įsipareigojimas nėra siejamas su 10 kW įrengtosios galios elektrinės teoriniu gamybos potencialu, o apskaičiuojamas pagal objekto leistinąją generuoti galią. Todėl 850 kWh per metus rodiklis yra nustatytas įvertinus pirkimo dokumentuose numatytus generacijos apribojimus ir negali būti laikomas neproporcingu ar objektyviai neįgyvendinamu reikalavimu. Priešingai, Rangovas privalo užtikrinti, kad saulės elektrinė tinkamai

reguliuotų generuojamą galią pagal faktinį pastato elektros energijos poreikį ir leistinąją generuoti galią į elektros skirstomąjį tinklą.

Pavyzdžiui, jeigu pastato momentinė vartojamoji galia yra 2 kW, leistinoji generuoti galia į tinklą – 1 kW, o saulės elektrinės potenciali generuojama galia tuo momentu siekia 5 kW, elektrinė turi generuoti 3 kW: 2 kW turi būti suvartojami pastato vidaus elektros tinkle, 1 kW patiekiamas į skirstomąjį tinklą, o likusi 2 kW potenciali generuojama galia turi būti automatiškai apribojama.

Tokiu būdu užtikrinamas maksimalus techniškai galimas saulės elektrinės generacijos panaudojimas, neviršijant nustatytos leistinosios generuoti galios. Dėl šio ribojimo nepagaminta elektros energija įskaitoma vertinant bendrą metinį generacijos įsipareigojimą Metodikoje nustatyta tvarka, tačiau minimalus 850 kWh metinės faktinės generacijos įsipareigojimas turi būti įvykdytas pagal faktiškai pagamintą elektros energijos kiekį.

Pažymime, kad pagal Sutarties 9.16 ir 9.17 punktus bauda apskaičiuojama pagal didesnį iš nustatytų bendro ir minimalaus generacijos įsipareigojimų trūkumų, o atskiros baudos nėra sumuojamos.

Atsižvelgiant į tai, Perkančioji organizacija nemato pagrindo keisti Sutarties 9.14 ir 9.15 punktų bei Generacijos įsipareigojimo vertinimo metodikos 1.3 punkto.

Tiekėjo teiginys, kad jam perkeliama atsakomybė už Perkančiosios organizacijos nustatytą generacijos ribojimą, yra nepagrįstas ir neatitinka pirkimo dokumentų nuostatų. Minimalus metinės faktinės generacijos įsipareigojimas apskaičiuojamas pagal Metodikoje apibrėžtą dydį P_lg, kuris yra AB ESO nustatyta leistinoji generuoti galia. Taigi pats generacijos ribojimas yra tiesiogiai įvertintas apskaičiuojant minimalų metinės faktinės generacijos rodiklį.

2. Dėl pradinių duomenų apie pastato konstrukcijų (rygelių) parametrus

Pretenzijos argumentas nepagrįstas, todėl atmetamas.

Perkančioji organizacija pažymi, kad kartu su pirkimo dokumentais yra pateikta statinio dalinė (konstrukcijų) ekspertizė Nr. 25-44E, parengta kvalifikuotų specialistų ir patvirtinta atestuoto statinio ekspertizės vadovo. Ekspertizės metu buvo atlikta faktinė pastato konstrukcijų apžiūra, konstrukcijų parametrų palyginimas su gaminių katalogais, neardomieji betono stiprio ir armavimo tyrimai bei laikomosios galios skaičiavimai.

Tiekėjo nurodyta aplinkybė dėl 4160 mm ilgio rygelių yra įvertinta ekspertizės 6.1.2 punkte. Ekspertizės rengėjas, remdamasis atliktais tyrimais ir skaičiavimais, nustatė konstrukcijų laikomąją galią ir pateikė išvadas dėl galimų papildomų stogo apkrovų. Ekspertizės 8.1.4 ir 8.1.5 punktuose nustatyta maksimali leistina papildoma trijų aukštų pastato dalies stogo apkrova – 1,96 kN/m², o dviejų aukštų pastato dalies – 1,33 kN/m².

Pažymime, kad tiekėjo pareiga nėra pakartotinai atlikti esamų pastato konstrukcijų ekspertizę ar patvirtinti jų gamyklinės gamybos dokumentaciją. Tiekėjas privalo suprojektuoti tinkamą saulės elektrinės montavimo sprendinį, atlikti jo konstrukcijų ir balasto apkrovų skaičiavimus bei užtikrinti, kad pasirinktas sprendinys neprieštarautų pateiktos ekspertizės išvadoms ir neviršytų nustatytų leistinų apkrovų.

Vien aplinkybė, kad ekspertizėje aptariami nestandartinio ilgio rygeliai ir nėra pateikti atskiri jų gamykliniai brėžiniai, savaime nepaneigia atliktos ekspertizės išvadų ar jų tinkamumo projektavimo sprendiniams pagrįsti, ir nesudaro pagrindo teigti, kad pateiktų duomenų nepakanka pasiūlymui parengti ar projektiniams sprendiniams pagrįsti.

Jeigu projektavimo metu tiekėjas nustatytų konkrečių, techniškai pagrįstų aplinkybių, dėl kurių pasirinkto sprendinio nebūtų galima įgyvendinti laikantis ekspertizės išvadų, apie tokias aplinkybes jis turėtų informuoti Perkančiąją organizaciją ir pateikti jas pagrindžiančius duomenis.

3. Dėl apšvitos matavimo stotelių ir apsaugų nuo paukščių

3.1. Dėl apšvitos matavimo stotelių

Pretenzijos argumentas yra nepagrįstas, todėl atmetamas.

Techninės užduoties 73 punkte numatytos dvi apšvitos matavimo stotelės yra reikalingos objektyviam potencialios saulės elektrinės generacijos nustatymui, matavimo duomenų patikimumo vertinimui ir generacijos ribojimų poveikio apskaičiavimui.

Kadangi Sutartyje numatyta generacijos įsipareigojimo koregavimo metodika grindžiama faktiniais apšvitos duomenimis, šie matavimai reikalingi tiek Užsakovui, tiek tiekėjui, siekiant objektyviai įvertinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

Techninėje užduotyje numatytos dvi apšvitos matavimo stotelės reikalingos siekiant užtikrinti matavimo duomenų patikimumą, galimybę palyginti skirtinguose taškuose fiksuojamus duomenis, identifikuoti galimus matavimo prietaisų gedimus bei gauti pakankamai patikimus duomenis generacijos vertinimo metodikos taikymui.

Reikalavimas nėra siejamas vien su elektrinės įrengtąja galia ar į tinklą patiekiamos elektros energijos kiekiu, todėl Perkančioji organizacija jo nekeis.

3.2. Dėl šoninių apsaugų nuo paukščių

Pretenzijos argumentas yra nepagrįstas, todėl atmetamas.

Šoninės apsaugos nuo paukščių yra prevencinis techninis sprendinys, skirtas sumažinti paukščių patekimo po moduliais, lizdų susidarymo, galimų elektros įrangos pažeidimų ir papildomų priežiūros darbų riziką.

Perkančioji organizacija tokį reikalavimą nuosekliai taiko savo vykdomuose saulės elektrinių įrengimo pirkimuose, remdamasi ankstesne įrengtų elektrinių eksploatavimo ir priežiūros praktika.

Techninis reikalavimas nebus keičiamas.

4. Dėl apsauginių padėklų storio

Pretenzijos argumentas yra nepagrįstas, todėl atmetamas.

Paaiškiname, kad Techninės užduoties 51 punkte nustatytas ne tik minimalus 5 mm apsauginių padėklų storis, bet ir galimybė taikyti kitokių parametrų padėklus arba kitą lygiavertį techninį sprendinį.

Jeigu montavimo konstrukcijos ir (ar) stogo dangos gamintojas yra numatęs konkretų techninį sprendinį, tinkamą stogo dangai, ant kurios įrengiama saulės elektrinė, toks sprendinys gali būti naudojamas, kai jo tinkamumas pagrįstas oficialia gamintojo technine dokumentacija.

Tais atvejais, kai toks gamintojo dokumentais pagrįstas alternatyvus sprendinys nepateikiamas, taikomi Techninėje užduotyje nustatyti minimalūs apsauginių padėklų storio ir sąlyčio paviršiaus ploto reikalavimai.

Šie minimalūs parametrai nustatyti remiantis Perkančiosios organizacijos ankstesne saulės elektrinių įrengimo bei eksploatavimo patirtimi, siekiant užtikrinti tinkamą stogo dangos apsaugą nuo mechaninių pažeidimų ir apkrovų paskirstymą.

Kadangi techninė specifikacija jau leidžia gamintojo dokumentais pagrįstus lygiaverčius sprendinius, pagrindo keisti šį reikalavimą nėra.

5. Dėl pirkimo procedūrų sustabdymo

Informuojame, kad šiuo metu galiojančios redakcijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas nenustato Perkančiajai organizacijai pareigos gavus tiekėjo pretenziją stabdyti pirkimo procedūras.

6. Dėl pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo

Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į gautą pretenziją ir siekdama užtikrinti tiekėjams pakankamą laiką susipažinti su pateiktais paaiškinimais bei tinkamai parengti pasiūlymus, priėmė sprendimą pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026 m. lapkričio 12 d. 14.00 val.

Rengė: Edmundas Krištolaitis, tel.: +370 627 41077, el. p.: Edmundas.Kristolaitis@turtas.lt