N A C I O N A L I N I S M. K. Č I U R L I O N I O D A I L Ė S M U Z I E J U S
M. K. Č I U R L I O N I S N A T I O N A L M U S E U M O F A R T
Valstybinė biudžetinė įstaiga, K. Donelaičio g. 64 LT-44248 Kaunas Lietuva –Lithuania, Tel: +370 37 22 94 75, El. p.: mkc.info@ciurlionis.lt
Atsiskaitomoji sąskaita: LT32 7300 0100 0223 3681, AB bankas „Swedbank“
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190755932

CVPIS dalyviams 2026-07-13/10

DĖL ATSAKYMO PATEIKIMO

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo atvirą tarptautinį konkursą, CVPIS sistemoje Nr. 7901270 “M. Žilinsko dailės galerijos Nepriklausomybės a.12, Kaune, rangos darbai”.

CVPIS sistemoje 2026-07-10 buvo gauti tiekėjo klausimai (Tiekėjo klausimų tekstas neredaguotas):

1. Nepatikslinta ar sieniniai maišytuvai dėsis prie plautuvių, jeigu taip, kokių? Išmatavimai? ir ar 34 vnt?

Atsakymas: sieniniai maišytuvai montuojami sekančiose patalpose: CM5 (4 vnt.) balde B33, brėžinys 24030-01-TDP-A-B-063-01-01-0; CM6 (4 vnt.) balde B32, brėžinys 24030-01-TDP-A-B-062-01-01-0; CM7 (6 vnt.) balduose B23, B24, brėžinys 24030-01-TDP-A-B-058-01-01-0; CS12 (1 vnt.) viduare; 1S3 (1 vnt.) viduare; 2S3 (1 vnt.) vidure. Viduaro aprašymas Vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies Techninėse specifikacijose 24030-01-TDP-VN-TS, 27 psl.

Patikslintas sieninių maišytuvų kiekis - **17 vnt**. Patikslintas viduarų kiekis - **3 vnt**.

Ant klasikinių praustuvų montuojami sensoriniai maišytuvai. Sensorinių maišytuvų kiekis - 20 vnt. Sensorinių maišytuvų kiekis neįgaliųjų tualetuose - 8 vnt.

*2. Patikslinkite dėl sieninių maišytuvų, ar jie dėsis prie plautuvių? 34 vnt? Kokios reikalingos plautuvės? Nes rašo: Nerūdijančio plieno plautuves su **svirtiniais** maišytuvais. Maišytuvas numatytas **sieninio tipo ir su ilgesniu snapeliu vandens** išbėgimui*

Valymo inventoriaus patalpose montuoti nerūdijančio plieno plautuves su svirtiniais maišytuvais. Plautuvės komplektuojamos su nerūdijančio plieno galinėmis sienelėmis. Maišytuvas numatytas sieninio tipo ir su ilgesniu snapeliu vandens išbėgimui. Maišytuvo čiaupo vandens išeiga 5,0 l/min.

Sensorinis maišytuvas iš sienos, pajungiamas prie 230V maitinimo (analogas Axor Uno).





Atsakymas: valymo inventoriaus patalpoms skirtas viduaras, viduaro aprašymas pateiktas Vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies Techninėse specifikacijose 24030-01-TDP-VN-TS, 27 psl.

PRIDEDAMA:

1. Brėžinys BALDAI B23, B24 24030-01-TDP-A-B-058-01-01-0, 1 lapas;
2. Brėžinys BALDAS B32 24030-01-TDP-A-B-062-01-01-0, 1 lapas;
3. Brėžinys BALDAS B33 24030-01-TDP-A-B-063-01-01-0, 1 lapas.

Komisijos pirmininkas Žydrūnas Vyčius