**NACIONALINIS M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS**
**M. K. ČIURLIONIS NATIONAL MUSEUM OF ART**
Valstybinė biudžetinė įstaiga, K. Donelaičio g. 64 LT-44248 Kaunas Lietuva –Lithuania, Tel: +370 37 22 94 75, El. p.: mkc.info@ciurlionis.lt
Atsiskaitomoji sąskaita: LT32 7300 0100 0223 3681, AB bankas „Swedbank“
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190755932

CVPIS dalyviui 2026-07-19

**DĖL ATSAKYMO PATEIKIMO**

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo atvirą tarptautinį konkursą CVPIS sistemoje Nr. 7901270 “M. Žilinsko dailės galerijos Nepriklausomybės a.12, Kaune, rangos darbai”.

CVPIS sistemoje 2026-07-19 Tiekėjas pateikė klausimą (tiekėjo tekstas neredaguotas):

*“Projekte yra numatytos priešgaisrinės medinės durys. Dalies durų (R 67, C25, 106, 206, C76, C62, 105, 205 C08, C65, 125, 225, 150, 162, 123, 127, 145, C50, 401, 402, 501, 223, 240, 320, 227, 308, 310, 237, 318. 403) tokių gabaritų, kokie numatyti projekte, negamina - ar bus galima medines priešgaisrines duris keisti į metalines arba keisti durų išmatavimus (tas, kurių negamina), jei ne, kaip ketinama spręsti šią problemą?”.*

Atsakymas: durys turi būti vertinamos tokios kokios nurodytos projekte. Medines priešgaisrines duris keisti į metalines negalima. Pateiktų išmatavimų medinės apdailos ir priešgaisrinių reikalavimų duris yra pagaminamos.

Komisijos pirmininkas  Žydrūnas Vyčius