# UAB „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“

# SKELBIAMOS APKLAUSOS SĄLYGOS

# KARŠTO VANDENS SKAITIKLIAI SU NUOTOLINIO DUOMENŲ PERDAVIMO MODULIU

## 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB „Anykščių šiluma“, įmonės kodas 154112751, adresas Vairuotojų g. 11, Anykščiai, Lietuva (toliau - toliau – Perkantysis subjektas), perka **karšto vandens skaitiklius su nuotolinio duomenų perdavimo moduliu** (toliau – Prekės).

1.2. Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu (toliau – PĮ), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau - MVPTA), patvirtintu UAB „Anykščių šiluma“ direktoriaus 2024-08-12 įsakymu Nr. VK/2024-41 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, pasiekiamu adresu http://www.anyksciusiluma.lt, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei pirkimo dokumentais, kuriuos sudaro apklausos sąlygos (toliau – Sąlygos) bei pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai).

1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos PĮ ir MVPTA.

1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

1.5. Pirkimas vykdomas skelbiamos apklausos būdu naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt .

1.6. Perkantysis subjektas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas.

1.7. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti perkančiojo subjekto atstovė Rasa Vasiliauskienė, viešųjų pirkimų specialistė, tel. (0-381) 51908, el. p. pirkimai@anyksciusiluma.lt. Bet kokia informacija, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiojo subjekto ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas raštu CVP IS priemonėmis.

1.8. Tiekėjai ir (ar) jų įgalioti atstovai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūrose. Informacija apie pirkimo dalyvius, jų pasiūlymuose nurodytas kainas suinteresuotiems dalyviams bus pateikta po sprendimo dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo priėmimo.

## 2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – **karšto vandens skaitikliai su nuotolinio duomenų perdavimo moduliu**. Prekės pristatomos adresu Vairuotojų g. 11, Anykščiai.

2.2. Pirkimas nėra skaidomas į pirkimo dalis.

2.3. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje *(priedas Nr. 2)* nurodytai apimčiai.

2.4. Pirkimo objekto kodas pagal bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – **38421100-3** (vandens skaitikliai).

2.5. Perkamų *prekių* savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje *(priedas Nr. 2)*.

## 3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1. Perkantysis subjektas nenustato kvalifikacinių reikalavimų Tiekėjams.

## 4. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI IR PATIKSLINIMAI

4.1. Tiekėjas gali prašyti, kad perkantysis subjektas paaiškintų pirkimo dokumentus, taip pat teikti pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų patikslinimų. Teikti pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų patikslinimų ir kreiptis dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo į perkantįjį subjektą galima ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai gali būti teikiami ir perkančiojo subjekto iniciatyva.

4.2. Paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami užklausą pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiojo subjekto iniciatyva, jie skelbiami CVP IS priemonėmis. Paaiškinimai ir patikslinimai pateikiami likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei perkantysis subjektas paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki nurodyto termino, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tas, kiek vėluojama juos pateikti.

4.3. Perkantysis subjektas, paaiškindamas ar patikslindamas pirkimo dokumentus, užtikrina tiekėjų anonimiškumą, t. y. užtikrina, kad tiekėjai nesužinotų kitų tiekėjų, ketinančių dalyvauti pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

4.4. Jei pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus pirkimo objektui, reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimui, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimo CVP IS priemonėmis dienos, o informacija apie atliktus pakeitimus siunčiama visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams ir paskelbiama prie pirkimo dokumentų.

4.5. Perkantysis subjektas nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų.

## 5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS IR PATEIKIMAS

5.1. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

5.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, priėmus pirkimo organizatoriaus siųstą kvietimą pateikti pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Pasiūlymas, pateiktas popierinėje formoje, ne CVP IS priemonėmis ir nustatyta tvarka, bus atmestas. Susirašinėjimas vyksta CVP IS priemonėmis.

5.3. Tiekėjo pasiūlymas pateikiamas lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą.

5.4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal šių pirkimo sąlygų *(priedas Nr.1)* pateiktą formą.

5.5. Pasiūlymą sudaro tiekėjo CVP IS pirkimo profilyje pateiktų (įkeltų) dokumentų ir duomenų visuma:

5.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo sąlygų (priedas Nr.1);

5.5.2. įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ne tiekėjo vadovas).

5.6. Pasiūlymą sudarančius elektroninius dokumentus ar kitų dokumentų kopijas, rekomenduojama pateikti **PDF** *(angl. Portable Document Format)* rinkmenos formate.

5.7. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą *prekių apimtį*.

5.8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

5.9. Pasiūlyme nurodoma *prekių* kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šio pirkimo sąlygų *1 priede.*

5.10. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šio pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje *(priedas Nr. 2)* nurodytą *kiekį, techninės specifikacijos reikalavimus ir pan*. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

5.11. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS pirkimo profilyje bei turi teisę paprašyti pirkimo organizatoriaus CVP IS susirašinėjimo priemone paaiškinti pirkimo sąlygas.

5.12. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką, bet ne trumpiau kaip 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nurodyta pirkimo dokumentuose.

5.13. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2026 m. lapkričio 13 d. 09 val. 00 min.** (Lietuvos Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

5.14. Perkantysis subjektas nereikalauja pasiūlymą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

5.15. Vokų atplėšimo pradžia **2026 m. lapkričio 13 d. 09 val. 30 min.**

5.16. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Perkantysis subjektas, viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

## 6. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

6.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

1) iki **pasiūlymų pateikimo termino pabaigos** naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas ;
2) **iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis** pateikti slaptažodį, su kuriuo perkantysis subjektas galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiojo subjekto oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiuoju subjektu oficialiu jo telefonu ir (arba) kitais būdais).

6.2. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkantysis subjektas tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

## 6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1. Pirkimo organizatorius susipažins su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais tik pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui.

7.2. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkimo organizatoriui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis, tiekėjai privalo per pirkimo organizatoriaus nurodytą terminą pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

7.3. Jeigu pateiktame pasiūlyme pirkimo organizatorius randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, jis privalo raštu paprašyti tiekėjų per jo nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pradinio susipažinimo CVP IS metu nustatytos pateikto pasiūlymo kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

7.4. Pirkimo organizatorius atmeta pasiūlymą MVPTA 17.3.11. punkte nustatyta tvarka.

## 8. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

8.1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

8.2. Pasiūlymai, neatmesti pagal MVPTA 17.3.11. punkto nuostatas, vertinami pagal kainą.

8.3. Pirkimo metu perkantysis subjektas su tiekėjais nesiderės.

8.4. Pasiūlymų vertinimo metu pirkimo organizatorius įvertina:

8.4.1. ar tiekėjo siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

8.4.2. ar tiekėjo pasiūlyme nėra nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų;

8.4.3. ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina nėra per didelė ir perkančiajam subjektui nepriimtina;

8.5. Pirkimo organizatorius, priėmęs sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį sprendimą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, raštu praneša kiekvienam pasiūlymą pateikusiam tiekėjui.

8.6. Sutarties sudarymo atidėjimo terminas nėra taikomas.

## 9. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

9.1. Sudaroma pirkimo sutartis atitinka laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias sąlygas.

9.2. Atsiskaitoma už prekes per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo.

9.3. Sutartis sudaroma vieneriems metams.

9.4. Maksimali sutarties vertė lygi pasiūlymo kainai.

9.5. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti visą prekių kiekį.

9.6. Atsiskaitymo dokumentai (pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos) teikiamos naudojantis tik Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema „SABIS“, išskyrus VPĮ 22 straipsnio 12 dalyje ir VPĮ 86 straipsnio 7 dalyje nurodytas sąlygas.

9.7. Draudžiama didinti pirkimo kainą per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.

9.8. Ginčų sprendimo tvarka. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme ar arbitraže.

*Priedas Nr. 1*

_____
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

**UAB „Anykščių šiluma“**

# PASIŪLYMAS DĖL KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ PIRKIMO

_____ Nr._____
(Data)

_____
(Sudarymo vieta)

| | |
|---|---|
| Tiekėjo pavadinimas | |
| Tiekėjo adresas | |
| Tiekėjo įmonės kodas | |
| PVM mokėtojo kodas | |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | |
| Telefono numeris | |
| El. pašto adresas | |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis nustatytomis pirkimo sąlygomis.
Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus.
Vadovaujantis konkurso sąlygų techninės specifikacijos (priedas Nr.2) reikalavimais siūlome šias prekes, **įvertinant visas išlaidas, sekančiomis kainomis:**

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina €, be PVM | Viso €, be PVM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karšto vandens skaitiklis su nuotolinio duomenų perdavimo WM-BUS moduliu L-80 | vnt. | 400 | | |
| 2. | Karšto vandens skaitiklis su nuotolinio duomenų perdavimo WM-BUS moduliu L-110 | vnt. | 400 | | |
| | | | | VISO be PVM, €: | |
| | | | | PVM, €: | |
| | | | | IŠ VISO su PVM (bendra pasiūlymo kaina), €: | |

Viso pasiūlymo kaina su PVM _____€ _____ct
(suma žodžiais)

_____ _____ _____
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

*Priedas Nr. 2*

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## KARŠTO VANDENS SKAITIKLIAI SU NUOTOLINIO DUOMENŲ PERDAVIMO MODULIU

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Buitinis karšto vandens skaitiklis su nuotolinio duomenų perdavimo moduliu | WM-BUS |
| 2. | Vardinis diametras DN, mm | 15 |
| 3. | Vardinis debitas Qn, m3/h | 1,5-2,5 |
| 4. | Horizontalioje montavimo padėtyje:<br>Tarpinis debitas Qt, m3/h<br>Minimalus debitas Qmin, m3/h | <br>0,120<br>0,030 |
| 5. | Vertikalioje montavimo padėtyje:<br>Tarpinis debitas Qt, m3/h<br>Minimalus debitas Qmin, m3/h | <br>0,120<br>0,030 |
| 6. | Maksimalus debitas Qmax m3/h | 3,0 |
| 7. | Vandens temperatūra šalto/karšto t, °C | 30/90 |
| 8. | Vardinis slėgis PN, bar | 10 |
| 9. | Skaitiklio sriegis | ¾“ |
| 10. | Antgalio sriegis | ½“ |
| 11. | Ilgis L, mm | 80 ir 110 |
| 12. | Skaičiavimo mechanizmas pasukamas | 360° kampu |
| 13. | Didžiausia matuojamo vandens temperatūra | ≤ +90° C |
| 14. | Tikslumo klasė | R80 |
| 15. | Korpuso apsaugos klasė | IP54 |
| 16. | Numatomas kiekis ir tiekimo terminai: | **Iki 2026-12-01 – 200 vnt.**<br>(L – 80 mm 100 vnt.;<br>L – 110 mm 100 vnt.)<br><br>**Iki 2027-01-01 – 300 vnt.**<br>(L – 80 mm 150 vnt.;<br>L – 110 mm 150 vnt.)<br><br>**Iki 2027-02-01 – 300 vnt.**<br>(L – 80 mm 150 vnt.;<br>L – 110 mm 150 vnt.) |
| 17. | Skaitikliai pateikiami komplekte su tarpinėmis | 1600 tarpinių |

18. Skaitikliai su nuotolinio duomenų perdavimo WM-BUS moduliu turi būti tiekiami su einamaisiais metais atlikta pirmine patikra ir tai įrodančiais dokumentais.
19. Vandens skaitikliai turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-10-24 įsakymu Nr. 4-761 ir Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006-03-30 įsakymu Nr. V-31.
20. Skaitiklio ženklų, liudijančių apie matavimo priemonės tipą, modelio patvirtinimą ir atliktą pirminę patikrą forma ir turinys turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus. Visi ženklai turi būti aiškiai įskaitomi.

21. Skaitiklio dalys, kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų.
22. Apsaugotas nuo išorinio magnetinio lauko poveikio pagal LST EN 14154 standarto reikalavimus.
23. Su pasiūlymu pateikti apskaitos prietaiso su WM-BUS moduliu techninį pasą.
24. Skaitiklis turi būtų pateiktas su jau sumontuotu ir sukonfigūruotu WM-BUS nuskaitymo moduliu. Modulis turi būti pilnai suderinamas su tiekiamu skaitikliu. Turi būti montuojamas ant skaitiklio jo neišardant, nenuimant bei prijungiamas prie skaitiklio nenaudojant laidų.
25. WM-BUS modulis turi veikti 868.95 MHz dažniu ir T duomenų perdavimo režimu. Kartu su pasiūlymu pateikti duomenų perdavimo modulio aprašymą.
26. WM-BUS modulis turi atitikti 2011/65/UE RoHS ir 2014/53/UE RED direktyvas. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo deklaraciją.
27. Tiekiami skaitikliai bus instaliuojami į jau esamą namo duomenų surinkimo radijo tinklą, kuriame jau suinstaliuoti radijo siųstuvai/imtuvai CRS-40. Kartu su pasiūlymu pateikti radijo antenų gamintojo deklaraciją, kurioje nurodoma, kad siūlomas apskaitos prietaisas ir WM-BUS nuskaitymo modulis yra suderinamas su esamais CRS-40 radijo įrenginiais.

**Pastaba: perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti visą prekių kiekį.**