Tiekėjams
Siunčiama CVP IS priemonėmis

2026-11-10

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJO KLAUSIMUS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO

Akcinė bendrovė Turto bankas (toliau – Perkančioji organizacija), vykdydama **„VP-3931 Kondicionierių įrengimo darbai Dariaus ir Girėno g. 6, Šilalėje ir Dariaus ir Girėno g. 98-6, Jurbarke“** mažos vertės pirkimą skelbiamos apklausos būdu (pirkimo Nr. CVP IS 10242568) (toliau – Pirkimas), gavo tiekėjo klausimus dėl Pirkimo sąlygų.

Pateikiami tiekėjo klausimai ir Perkančiosios organizacijos atsakymai į juos:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas	Atsakymas
1.	Techninės specifikacijos 3 priedo 5 punkte nurodyta, kad VRF sistemą turi būti galima prijungti prie bendros pastatų valdymo sistemos, o protokolą ir tipą reikia suderinti su užsakovu. 10 punkte numatyta, kad atidarius langą vidinis blokas toje patalpoje išsijungia. Prašome patikslinti: 1. Ar VRF sistema šiame pirkime turi būti prijungta prie esamos Šilalės pastato valdymo sistemos (jei taip - kokiu protokolu), ar pakanka sąsajos, leidžiančios ją prijungti vėliau. 2. Ar padėties daviklis turi būti prie kiekvienos atidaromos lango varčios ir ar galima naudoti belaidžius daviklius. Nuo atsakymų priklauso įrangos kiekis ir kaina, todėl be jų tiekėjų pasiūlymai gali būti nepalyginami.	1. Pastate nėra pastato valdymo sistemos, bet kondicionierius turi būti su pajungimo galimybe į BMS sistemą protokolais ModbusRTU (9600/8/none/1), Modbus TCP/IP, Bacnet IP. 2. Padėties daviklis turi būti prie kiekvieno tos patalpos (kur montuojamas vidinis blokas) lango varčios ir galima naudoti belaidžius daviklius.

Atsižvelgiant į tai, kad atsakymai į tiekėjo klausimus pateikiami likus mažiau nei 1 (vienai) darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki **2026 m. lapkričio 12 d. 10:00 val.**

Rengė: Giedrė Kutniauskienė, tel.: +370 659 16259, el. p.: Giedre.Kutniauskiene@turtas.lt