

DĖL ATSAKYMŲ TIEKĖJO PATEIKTUS KLAUSIMUS BEI PIRKIMO SĄLYGŲ PATIKSLINIMO

Pranešame, kad gautas klausimas **Projekto 110 kV EPL Pagėgiai-Bitėnai antros grandies suformavimo techninio darbo projekto paslaugų ir rangos darbų** pirkime (toliau – Pirkimas), į kurį pateikiamas atsakymas:

KLAUSIMAS: Norime paprašyti patikslinti tech. užduoties "110 kV EPL Pagėgiai-Bitėnai antros grandies suformavimas atliekant pakeitimus Pagėgių bei Bitėnų TP"

8 skyriaus 8. RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS DALIS, 8.8.1 p. dėl RAA nuostatų keitimo. Rašote, kad reikia pakeisti RAA nuostatus:

8.8.1. Turi būti atliktas RAA nuostatų keitimas 110 kV Bitėnų TP, Pagėgių TP, Usėnų TP, Šilutės TP, Saugų TP, Priekulės TP ir Klaipėdos TP. Ar pasiūlyme vertinti RAA nuostatų keitimą Klaipėdos TP tik 110kV Priekulės TP prijunginio ir su juo susijusių RAA įrenginiuose, ar vertinti visų 110kV skirstykloje esančiuose RAA įrenginiuose.

ATSAKYMAS: Techninio darbo projekto paslaugų ir rangos darbų pasiūlyme RAA nuostatų keitimui vertinti visus linijų prijunginius techninėje užduotyje 8 skyriuje 8. RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS DALIS, 8.8.1 p. išvardintose pastotės 110 kV Bitėnų TP, Pagėgių TP, Usėnų TP, Šilutės TP, Saugų TP, Priekulės TP, o Klaipėdos TP vertinti L-Priekulė prijunginio RAA nuostatų keitimą.

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis 2025 m. sausio 29 d. Viešųjų Pirkimų Tarnybos (toliau – VPT) pranešimu "Nuo 2025 02 01 įsigalioja naujas pašalinimo pagrindas (atnaujinta 2025 01 30)" atnaujintos Specialiosios Pirkimo sąlygos (toliau – SPS) (1 lentelės 9 p.) ir SPS 2 priedas – EBVPD forma. Atsiželgiant į tai, kad šios korekcijos nedaro įtakos pirkimo objektui, Paraiškų pateikimo terminas nebus pratęsiamas.

Prašome teikiant Pasiūlymus vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis.

Priedai: 1. Specialiosios Pirkimo sąlygos_aktuali redakcija;
2. SPS 2 priedas. EBVPD_aktuali redakcija.

Monika Puidokė, tel. +370 656 78627, el. p. Monika.Puidoke@litgrid.eu