

**DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO**

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) atviro konkurso būdu vykdo **Rezervinio sistemos valdymo ir duomenų centro pastato projektavimo paslaugų pirkimą** (toliau – Pirkimas). Pranešame, kad Pirkime gauti klausimai į kuriuos pateikiami atsakymai:

**1 klausimas:** Sąlygose rašoma, kad perkami projektiniai pasiūlymai, tačiau kitoje užduoties vietoje rašoma, kad projektiniuose pasiūlymuose turi būti parengtos visos projekto dalys. Atkreipiame dėmesį, kad visos projekto dalys sudaro techninį darbo projektą, kaip nustatyta naujausios STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ versijos 9 priede TECHNINIO DARBO PROJEKTO SUDĖTIS. O projektinių pasiūlymų sudėtis nurodyta to pačio STR 1.04.04:2017 8 priede PROJEKTTINIŲ PASIŪLYMŲ sudedamosios dalys. Prašome patikslinti užduoties 1.14.4 punktą pagal perkamų paslaugų pobūdį ir apimtį.

**Atsakymas:** STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ numato minimalius reikalavimus projektinių pasiūlymų sudėčiai, kurie yra rekomendacinio pobūdžio, tačiau teisinis reguliavimas Pirkimo vykdytoji nedraudžia projektinių pasiūlymų sudėtį išplėsti, įtraukiant papildomas dalis.

Atsižvelgiant į tai, Techninės užduoties 1.14.4 p. nurodyta projektinių pasiūlymų sudėtis nekeičiama. Pirkimą laimėjęs tiekėjas privalės parengti projektinius pasiūlymus tokios apimties, kuri numatyta Techninėje užduotyje.

**2 klausimas:** Prašome patikslinti darbų apimtį: pagal 1.8 punktą nurodoma, kad darbų apimtis apsiriboja „Projektiniais pasiūlymais“ (PP stadija), tačiau 1.14.4 punkte išvardintos projekto dalys, kurios nėra rengiamos PP stadijoje. Šios dalys atitinka Techninio darbo projekto apimtį. Prašome paaiškinti šį neatitikimą.

**Atsakymas:** Prašome vadovautis atsakymu į pirmą klausimą.

**3 klausimas:** 2025-01-29 atsiųstame atsakyme į 1 klausimą buvo nurodyta, kad Duomenų centro apsauga nuo elektromagnetinio poveikio: ekranuojamų dažnių sritis ne siauresnė kaip nuo 10 kHz iki 10 GHz. Tačiau nenurodyta koks ekranavimo lygis decibelais. Paprastai tokio lygio duomenų centruose ekranavimo lygis būna ne mažiau kaip 100 dB.

**Atsakymas:** Magnetiniam laukui slopinti reikia ne mažiau 100 dB.

**4 klausimas:** Maloniai prašome pateikti pirkimo dokumentus anglų kalba.

**Atsakymas:** Pirkimo dokumentai paruošti lietuvių kalba atsižvelgiant į rinkos tyrimo bei rinkos konsultacijos rezultatus. Šiame Pirkimo procedūrų etape galimybės keisti dokumentų kalbą nėra.

Rugilė Endzinaitė, tel. +370 638 35485, el. p. [Rugile.Endzinaite@litgrid.eu](mailto:Rugile.Endzinaite@litgrid.eu)