



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2025-02-04 Nr. S25-010-0105

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ pateikia atsakymus į gautus tiekėjo klausimus dėl konkurso „Zarasų r. Dusetų katilinės rekonstravimas (atviras supaprastintas konkursas)“ (toliau – Konkursas) pirkimo sąlygų paaiškinimo:

1. Klausimas: Ar teisingam kuro judėjimui pakuroje reikia įrengti kiekvienos judamų ardelių eilės reguliuojamą greičio pavarą?

Atsakymas: Pakuroje kiekvienos judamų ardelių eilės reguliuojamą greičio pavarą įrengti galima, bet neprivaloma.

2. Klausimas: Ar kuro įstūmimo į kūryklą zonoje reikalinga sumontuoti rūgščiai atsparaus metalo katilo sienas?

Atsakymas: Kuro įstūmimo į kūryklą zonoje sumontuoti rūgščiai atsparaus metalo sienas galima, bet neprivaloma.

3. Klausimas: Ar privalomos pasiūlyme teikiamų slėgminių indų gaminio atitikties veikiamos pagal slėginės įrangos direktyvą 2014/68/65?

Atsakymas: Slėginės įrangos direktyvos 2014/68/65 laikymosi siūlomiesiems slėginiams indams deklaratavimas nebus reikalaujama.

4. Klausimas: Ar visi informaciniai pranešimai ir tekstinė informacija operatoriaus pultelyje turi būti viena (lietuvių) kalba?

Atsakymas: Visi informaciniai pranešimai ir tekstinė informacija operatoriaus pultelyje turi būti lietuvių kalba arba lietuvių ir anglų kalba kartu.

5. Klausimas: Ar reikalinga galimybė internetu kontroliuoti/koreguoti katilinės darbą?

Atsakymas: Katilinės darbas turi būti kontroliuojamas/koreguojamas internetu kaip nurodyta Techninės užduoties 5.11.4. punkte.

6. Klausimas: Ar reikalinga galimybė gamintojo serviso tarnybai pasijungti prie valdymo sistemos, operatyviai gedimų diagnostikai, eksploatuojančio personalo techniniam palaikymui šalinant gedimus?

Atsakymas: Gamintojo serviso tarnyba gali turėti galimybę pasijungti prie valdymo sistemos operatyviniai gedimų diagnostikai, eksploatuojančio personalo techniniam palaikymui, šalinant gedimus, bet neprivalo.

7. Klausimas: Ar aptarnavimo palengvinimui į operatoriaus valdymo pultelį reikia instaliuoti principines elektrines schemas ir aptarnavimo instrukcijas?

Atsakymas: Į operatoriaus valdymo pultelį gali būti instaliuotos principinės elektrinės schemas ir aptarnavimo instrukcijos, bet neprivaloma.

8. Klausimas: Ar pakanka 8 režiminių kortelių atlikus derinimo darbus įrašyti valdymo sistemoje?

Atsakymas: Atlikus derinimo darbus pakanka 8 režimų įrašymų valdymo sistemoje, bet neprivaloma.

Prekių, paslaugų ir darbų
viešojo pirkimo komisijos pirmininkas



Aristidas Lideikis

Lina Rutkauskienė, +370 45 501014
Dokumento originalas išsiųstas nebus.