UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“
Gegužės a.19, LT-17174 Eišiškių m., Šalčininkų raj,
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 174992914
Tel. +370 380 56 273 el.p. eiskom@gmail.com ,int.p. www.eisukis.lt

Tiekėjams

CVPIS priemonėmis

2026-11-12 Nr. S/47-26

DĖL NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS KALESNINKŲ IR DAINAVOS GYVENVIETĖSE PIRKIMO

Uždaroji akcinė bendrovė „Eišiškių komunalinis ūkis“ (toliau – Perkančioji organizacija), atsižvelgdama į paskelbto Nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir statybos Kalesninkų ir Dainavos gyvenvietėse supaprastinto atvirojo konkurso pirkimo Nr. 10241772 (toliau – Pirkimas) gautus paklausimus, teikia paaiškinimus:

Klausimas:

1. Pateiktame atsakyme į 6 klausimą nurodyta, kad atvežtinių nuotekų hidraulinė ir teršalų apkrovos nėra įtrauktos į techninės specifikacijos 1 ir 2 lentelėse pateiktus projektinius rodiklius. Vadinasi, šiose lentelėse nurodyti duomenys neatspindi bendros numatomos nuotekų valymo įrenginių apkrovos. Atsižvelgdami į tai, prašome abiem pirkimo dalims perskaičiuoti projektinius rodiklius, įtraukiant tiek tinklais atitekančių, tiek atvežtinių nuotekų hidraulinę ir teršalų apkrovas, bei atitinkamai patikslinti techninės specifikacijos 1 ir 2 lenteles. Prašome pateikti galutinius bendrus projektinius debitus, teršalų koncentracijas ir paros apkrovas, kad visi tiekėjai, rengdami pasiūlymus ir parinkdami įrangą, vadovautųsi vienodais, bendrą valyklų apkrovą atspindinčiais duomenimis.

Atsakymas:

Atsižvelgdama į tiekėjo prašymą, Perkančioji organizacija perskaičiavo projektinius rodiklius, įtraukdama atvežtinių nuotekų (20 m^3 per 5 darbo dienas, t. y. 4 m^3/d) hidraulinę ir teršalų apkrovas, nurodytas 2026-11-06 atsakyme Nr. S/46-26 į 6 klausimą. Informuojame, kad Techninių specifikacijų (Kalesninkų ir Dainavos) 1 ir 2 lentelės yra patikslintos, nurodant galutinius, bendrus projektinius debitus ir teršalų apkrovas. Tiekėjai, rengdami techninius pasiūlymus, privalo vadovautis patikslintose TS 1 ir 2 lentelėse pateiktais rodikliais.

Patikslintos Techninės specifikacijos (Kalesninkų NVĮ ir Dainavos NVĮ) skelbiamos CVP IS priemonėmis.

Perkančioji organizacija prašo Tiekėjų susipažinti su pakeitimais ir, jei reikia, pakoreguoti savo pasiūlymus. Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026-11-20. Apie pratęstą pasiūlymų

pateikimo terminą bus paskelbta CVP IS priemonėmis, patikslinant pirkimo skelbimą, kaip tai numatyta Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.4 punkte.

PRIDEDAMA:

1. Pirkimo specialiosios sąlygos su priedais (versija Nr. 3).

Pirkimo organizatorius  Tadeuš Ziminski