DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

Teikiame atsakymus į pateiktus klausimus pirkime 2026-KKJ-201-Pirminio oro pašildytuvo šilumokaičiai:

1. Klausimas:
Šilumokaitis C-4200/2130/2.2-25V-W4-Ld (kondensacinė pakopa)
Klausimas dėl gamintojo pastabos:
„Žymėjimas prasideda raide „C-…“, tačiau turėtų prasidėti raide „V-…“, nes kondensacinė pakopa yra pagaminta iš nerūdijančio plieno, o kitos pakopos – iš anglinio plieno.“
Dėl tiekimo apimties: ar teisingai suprantame, kad perkami tik patys šilumokaičiai – be dūmų kanalų, be apžiūros liukų ir be rėmų?

Atsakymas:
Pastaba teisinga, dokumentacijoje padaryta klaida. Atsižvelgiant į tai, tikslinamos pirkimo sąlygos:
1. Techninė specifikacija tikslinama taip:
1.1. Lentelės Nr. 1 eilutė Nr. 1 tikslinama ir išdėstoma taip:

1.	Šilumokaitis V-4200/2130/2.2-25V-W4-LD (Condensate-Stage) arba lygiavertis	Vnt.	2

1.2. Lentelėje Nr. 2 nurodytas šilumokaitis tikslinamas ir išdėstomas taip:
„1. Šilumokaitis V-4200/2130/2.2-25V-W4-Ld (Condensate-Stage) arba lygiavertis”
1.3. Punkte 3.2 nurodytas šilumokaičio tipas tikslinamas ir išdėstomas taip:
„Tipas: V-4200/2130/2.2-25V-W4-Ld”
2. Tikslinamas pasiūlymo formos 6 priedo „Pasiūlymo kaina“ 1 eilutės stulpelio „Kategorija“ aprašymasir išdėstomas taip:
„Šilumokaitis V-4200/2130/2.2-25V-W4-LD (Condensate-Stage) arba lygiavertis”

Tiekimo apimtį suprantate teisingai. Perkami tik patys šilumokaičiai. Dūmų kanalai, apžiūros liukai ir rėmai į pirkimo apimtį neįeina.

2. Klausimas:
Prašome patikslinti, ar į pirkimo apimtį įeina naujų šilumokaičių korpusų gamyba ir tiekimas, ar turi būti tiekiami tik vamzdžių rinkiniai su rėtinėmis, kolektoriais ir atvamzdžiais, skirti montuoti į esamus korpusus.
Techninės specifikacijos priedų Nr. 3–5 brėžiniuose nurodytos korpuso detalės („Gehäuseteile / Casing parts“), tačiau techninės specifikacijos lentelėje Nr. 2 jų gamyba atskirai nepaminėta, o pristatymo reikalavimuose vartojamas terminas „vamzdžių rinkiniai“ (2.3 Techninė specifikacija, 3.26 punktas).
Jei šilumokaičiai turi būti pagaminti su korpusais, prašau pateikti daugiau informacijos apie juos (plieno markės, storiai, profiliai ir pan.).

Atsakymas:

Naujų šilumokaičių korpusų gamyba ir tiekimas į pirkimo apimtį neįeina. Tiekiami tik vamzdžių rinkiniai su rėtinėmis, kolektoriais ir atvamzdžiais. Jie skirti montuoti į esamus šilumokaičių korpusus.

Techninės specifikacijos priedų Nr. 3–5 brėžiniuose korpuso detalės („Gehäuseteile / Casing parts“) parodytos tik informacijai. Pagal jas matyti, kaip vamzdžių rinkiniai jungiasi su esamais korpusais, ir kokie yra montavimo matmenys. Korpusų gaminti nereikia, todėl papildoma informacija apie jų plieno markes, storius ar profilius nebus teikiama.

PRIDEDAMA:
1. Techninė specifikacija (aktuali redakcija 2026-11-16);
2. Pasiūlymo kaina (aktuali redakcija 2026-11-16).

Pirkimų projektų vadovas Marius Stankus, Mob. +370 614 04946