**VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS**
**VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 50, LT- 09318 Vilnius, tel.: (8 5) 275 4206, el. p. pirkimai@vrsa.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188708224

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pretenzją pateikusiam tiekėjui, tiekėjams, priėmusiems kvietimus teikti pasiūlymus supaprastintam atviram konkursui „Elektros energijos kaupimo įrenginių ir elektros jėgainės statybos darbia Rinktinės g. 50“ | 2026-11- | Nr. S- | |
| | Į 2026-11-06 | CVP IS Nr. 858339 | |
| | 2026-11-12 | | 858936<br>865537<br>866057 |

**DĖL PRETENZIJOS IR KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO (PIRKIMO NR. 10143150)**

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) gavo konkurso dalyvio prašymus paaiškinti, patikslinti supaprastinto atviro konkurso „Elektros energijos kaupimo įrenginių ir elektros jėgainės statybos darbai Rinktinės g. 50“ sąlygas (toliau – Konkurso sąlygos), patvirtintas Viešojo pirkimo komisijos 2026-10-26 protokolu Nr. VD- 34082.

**Klausimas 1.** *(cituojama):*
*Specialiuose pirkimo sąlyguose 7. Reikalavimai saulės moduliams, nurodyta mechaninė galinė apkrova 3400Pa ar tai techninė klaida, nes didžioji modulių dalis turi 2400Pa?*
**Atsakymas 1:**
Techninės specifikacijos 7 punkto reikalavimas „Mechaninė apkrova gale ≥ 3400 Pa“ keičiamas į „Mechaninė apkrova gale ≥ 2400 Pa“. Modulių mechaninis atsparumas turi būti pagrįstas gamintojo techniniais dokumentais ir atitikti taikomus IEC 61215 reikalavimus. Saulės modulių ir jų tvirtinimo konstrukcijų atsparumas objekto vėjo bei sniego apkrovoms turi būti užtikrintas pagal techninės specifikacijos 12 skyrių, atliekant skaičiavimus pagal Eurokodus ir įvertinant konkrečios objekto vietos apkrovas.
Žr. pridedamą techninės specifikacijos aktualią redakciją.

**Klausimas 2.** (cituojama):
*Ar galite pateikti ESO technines sąlygas, nes pridėjote sutarties sąlygas.*
**Atsakymas 2:**
Kartu su pirkimo dokumentais paskelbtuose ESO dokumentuose pateikta visa tiekėjams reikšminga informacija, reikalinga pasiūlymams parengti ir pirkimo dokumentų reikalavimams įvertinti. Atsižvelgiant į tai, papildomų dokumentų šiuo klausimu neteikiame.

Taip pat Perkančioji organizacija savo iniciatyva patikslina Techninės specifikacijos 8 punkte „REIKALAVIMAI HIBRIDINIAMS INVERTERIAMS“ lentelės 6 eilutėje nustatytą reikalavimą – srovės harmoninių iškraipymų koeficientas (THDi) vardinės galios režimu ≤ 3 %. Žr. pridedamą aktualią Techninės specifikacijos redakciją.

Vilniaus rajono savivaldybė

Taip pat Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 103 str. nuostatomis, išnagrinėjusi supaprastinto atviro konkurso „Elektros energijos kaupimo įrenginių ir elektros jėgainės statybos darbai Rinktinės g. 50“ (toliau – Konkursas) dalyvio 2026-11-06 pretenziją (toliau – Pretenzija) pateiktą dėl konkurso reikalavimų inverteriams priėmė sprendimą **netenkinti** Pretenzijoje keliamus reikalavimus *(cit):*

*,,Prašome sumažinti reikalavimą hibridiniams inverteriams, naudingumo koeficientas daugiau 98 proc. iki daugiau 97 proc..*

*98 proc. ir didesnis naudingojo veiksmo koeficientas gali būti taikomas tik ne hibridiniams (on grid tipo) inverteriams. Hibridinio inverterio su "back up" funkcija reikalavimą naudingumo koeficientas daugiau 98 proc. atitinka tik vienas gamintojas.“*

**Teikiame šiuos sprendimo motyvus:**

10–30 kW galios trifazių hibridinių inverterių su rezervinio maitinimo funkcija, kurių maksimalus naudingumo koeficientas yra ne mažesnis kaip 98 %, rinkoje siūlo ne vienas gamintojas, todėl reikalavimas konkurencijos neriboja. Aukštas naudingumo koeficientas tiesiogiai lemia per visą eksploatacijos laikotarpį pagaminamos ir sukaupiamos energijos kiekį. Siekiant aiškumo, techninės specifikacijos 8 punkte „REIKALAVIMAI HIBRIDINIAMS INVERTERIAMS“ ir Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ lentelės „Siūlomų prekių charakteristikos“ 7 eilutėje patikslinama, kad nurodytas maksimalus naudingumo koeficientas pagal gamintojo techninius duomenis.

Žr. pridedamą aktualią techninės specifikacijos redakciją bei Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ lentelę „Siūlomų prekių charakteristikos“.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 103 str. nuostatomis, išnagrinėjusi supaprastinto atviro konkurso „Elektros energijos kaupimo įrenginių ir elektros jėgainės statybos darbai Rinktinės g. 50“ (toliau – Konkursas) dalyvio 2026-11-12 pretenziją (toliau – Pretenzija) pateiktą dėl perteklinių ir konkurenciją ribojančių reikalavimų saulės moduliams (Techninės specifikacijos 7 skyrius) ir dėl hibridinių inverterių, kaupiklių ir monitoringo pririšimo prie vieno gamintojo (Techninės specifikacijos 8, 9 ir 10 skyriai) priėmė sprendimą **iš dalies tenkinti** Pretenzijoje keliamus reikalavimus *(cit):*

*,,Pripažinti šią pretenziją pagrįsta.*

*1. Pakeisti Techninės specifikacijos 7 skyriaus reikalavimus saulės moduliams:*

*1.1. Panaikinti reikalavimą dėl konkretaus stiklo storio (≥ 2 mm priekyje ir gale), paliekant funkcinį reikalavimą dvigubo stiklo (angl. Glass-Glass) konstrukcijai ir mechaninėms apkrovoms (≥ 5400 Pa / ≥ 3400 Pa);*

*1.2. Panaikinti griežtą modulio matmenų ribojimą (1765 × 1140 mm ±15 mm), leidžiant siūlyti kitų standartinių matmenų modulius, jei užtikrinama reikalaujama bendra elektrinės galia ir konstrukcijų apkrovos;*

*1.3. Sumažinti minimalų modulio efektyvumo reikalavimą iki ≥ 22 % ir likutinės galios po 30 metų reikalavimą iki ≥ 85 %.*

*2. Pakeisti Techninės specifikacijos 8 skyriaus reikalavimus hibridiniams inverteriams:*

*2.1. Panaikinti reikalavimą ,,Saulės elektrinės, kaupiklių ir inverterio monitoringas vienoje programėlėje“, nustatant, kad bendras visos sistemos monitoringas ir valdymas užtikrinamas per 10 skyriuje reikalaujamą Energijos valdymo sistemą (EMS).*

*Proporcingai pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą“.*

**Teikiame šiuos sprendimo motyvus:**

**Dėl pretenzijos 1.1 papunktyje nurodyto reikalavimo – netenkinama.**

Perkančioji organizacija siekia įsigyti ilgaamžį sprendimą, skirtą ne trumpesniam kaip 30 metų eksploatavimo laikotarpiui. Atsižvelgiant į tai bei siekiant sumažinti modulių mechaninės degradacijos, mikro įtrūkių ir eksploatacinių pažeidimų riziką per visą gyvavimo ciklą, pasirinkta dvigubo stiklo konstrukcija su ne mažesniu kaip 2 mm priekinio ir galinio stiklo storiu. Stiklo storis yra vienas iš konstrukcinių parametrų, kuriuo siekiama užtikrinti didesnį konstrukcijos patikimumą.

Storesnis stiklas lemia didesnį modulio atsparumą krušai ir smūgiams. Standartinis IEC 61215 bandymas atliekamas 25 mm skersmens ledo rutuliais, tuo tarpu 2,0 + 2,0 mm stiklo modulių gamintojai deklaruoja atsparumą ir didesnei krušai: pvz., AIKO – 35 mm, WINAICO – 45 mm skersmens krušai. Saulės elektrinė įrengiama ant viešosios paskirties pastato stogo, kur pažeistų modulių keitimas yra sudėtingas ir brangus, todėl modulių patvarumas Perkančiajai organizacijai yra esminis kriterijus.

Reikalavimas nelaikytinas ribojančiu konkurenciją, kadangi rinkoje egzistuoja ne vieno gamintojo saulės moduliai, atitinkantys Techninėje specifikacijoje nustatytų parametrų visumą (dvigubas 2,0 + 2,0 mm stiklas, galia ≥ 460 Wp, efektyvumas ≥ 23 %, likutinė galia po 30 metų ≥ 87 %).

**Dėl pretenzijos 1.2 papunktyje nurodyto reikalavimo – tenkinama.**

Siekiant nesusiaurinti tiekėjų siūlomų techninių sprendinių pasirinkimo, atsisakoma konkretaus modulių matmenų intervalo su ±15 mm nuokrypiu ir nustatomi didžiausi leistini matmenys. Patikslintas Techninės specifikacijos 7 punktas „REIKALAVIMAI SAULĖS MODULIAMS“ ir atitinkamai Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ lentelės „Siūlomų prekių
charakteristikos“ 5 eilutėje nustatytas reikalavimas: „Modulio matmenys – ne didesni kaip 1780 × 1150 mm“.

Visiškai atsisakyti modulių matmenų ribojimo negalima, nes didesnių matmenų moduliai neatitiktų parengto stogo išdėstymo ir numatytų konstrukcinių sprendinių.

Žr. pridedamą aktualią techninės specifikacijos redakciją bei Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ lentelę „Siūlomų prekių charakteristikos“.

**Dėl pretenzijos 1.3 papunktyje nurodyto reikalavimo – netenkinama.**

Ne mažesnio kaip 23 proc. efektyvumo reikalavimas nustatytas siekiant kuo efektyviau išnaudoti ribotą pastato stogo plotą ir užtikrinti didžiausią galimą elektros energijos generaciją per visą elektrinės eksploatavimo laikotarpį. Pavyzdžiui, Sistemai Nr. 1 (≥ 50 kWp) reikia apie 109 modulių po 460 Wp. Naudojant tokio pat dydžio 22 % efektyvumo (apie 440 Wp) modulius, tai pačiai galiai pasiekti reikėtų apie 114 modulių, t. y. apie 10 m² daugiau stogo ploto, kurio objekte gali nepakakti.

Ne mažesnės kaip 87 proc. likutinės galios po 30 metų reikalavimas susijęs su siekiu įsigyti ilgaamžį sprendimą, užtikrinantį mažesnę modulių degradaciją ir didesnę elektros energijos gamybą per visą elektrinės gyvavimo ciklą. Šis reikalavimas atitinka įprastą dvigubo stiklo N tipo modulių gamintojų linijinę garantiją (1 % pirmaisiais metais ir ne daugiau kaip 0,4 % kasmet vėliau, t. y. apie 87,4 % po 30 metų), kurią suteikia visi aukščiau nurodyti gamintojai. Tiekėjo minimos 85 % reikšmės būdingos moduliams su polimerine galine plėvele, kurių Techninė specifikacija nenumato.

Vien aplinkybė, kad rinkoje yra ir žemesnio efektyvumo modulių, nesudaro pagrindo laikyti nustatytus reikalavimus pertekliniais ar diskriminaciniais.

**Dėl pretenzijos 2.1 papunktyje nurodyto reikalavimo – netenkinama.**

Perkančioji organizacija paaiškina, kad reikalavimas dėl monitoringo vienoje programėlėje reiškia reikalavimą užtikrinti vieningą saulės elektrinės, energijos kaupimo sistemos ir inverterių stebėsenos bei valdymo aplinką, kad Perkančiosios organizacijos darbuotojai visų sistemos komponentų būklę ir duomenis matytų vienoje sąsajoje. Reikalavimas nėra siejamas su konkretaus gamintojo programine įranga ir neriboja galimybės siūlyti tarpusavyje integruotus skirtingų gamintojų sprendimus. Reikalavimas laikomas įvykdytu, jei bendra stebėsena užtikrinama Techninės specifikacijos 10 skyriuje nurodyta EMS ar kita bendra stebėsenos platforma.

Kiti tiekėjo minimi reikalavimai yra funkciniai ir pagrįsti objekto sąlygomis:

– perjungimo į rezervinį maitinimą laikas ≤ 10 ms būtinas, kad kritinės apkrovos nepertrūkstamai veiktų dingus tinklo įtampai. Tokį perjungimo laiką deklaruoja daug hibridinių inverterių gamintojų, pvz., Sungrow (SH-T serija), FoxESS (H3 Plus serija), Sigenergy;

– ≥ 8 000 ciklų ir ≥ 90 % iškrovos gylis yra įprasti šiuolaikinių LFP kaupiklių parametrai, užtikrinantys kaupiklio tarnavimą visą 10 metų garantinį laikotarpį;

– aerozolinė gaisro gesinimo sistema reikalinga, nes kaupikliai įrengiami pastato viduje;

– modulinė konstrukcija ir pritaikymas 0,80 m durų angai lemia objektyvūs patalpos įėjimo matmenys – įranga turi būti įnešama į patalpą;

– EMS su generatoriaus paleidimo ir stabdymo valdymu reikalinga, nes objekte yra rezervinis generatorius.

Šiuos reikalavimus atitinkančią įrangą siūlo ne vienas gamintojas.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 103 str. nuostatomis, išnagrinėjusi supaprastinto atviro konkurso „Elektros energijos kaupimo įrenginių ir elektros jėgainės statybos darbai Rinktinės g. 50“ (toliau – Konkursas) dalyvio 2026-11-12 pretenziją (toliau – Pretenzija) pateiktą dėl pirkimo sąlygų priėmė sprendimą **iš dalies tenkinti** Pretenzijoje keliamus reikalavimus *(cit):*

*,,1. Prašome panaikinti 11 skyriuje nustatytus kibernetinio saugumo reikalavimus. Jeigu nuspręstumėte juos palikti, prašome nurodyti konkretų teisinį ir techninį pagrindą, dėl kurio jie būtini šiame pirkime.*

*2. Prašome patikslinti 10 metų duomenų prieinamumo sąlygą ir aiškiai leisti į pasiūlymo kainą įtraukti vietinio arba trečiosios šalies sprendinio diegimo ir eksploatavimo išlaidas visam 10 metų laikotarpiui.*

*3. Prašome pagrįsti įvadų priskyrimo pakeitimą ir paaiškinti, kokiais techniniais skaičiavimais ar konkrečiomis ESO prijungimo sąlygomis grindžiamos būtent 89 kW ir 64,5 kW viršutinės ribos. Jeigu šių ribų tikslas yra neviršyti ESO leistinos generuoti galios, prašome paaiškinti, kodėl tam nepakanka galios ribojimo prijungimo taške, naudojant inverterį arba energijos valdymo sistemą (EMS). Jeigu viršutinės vardinės galios ribos nėra techniškai būtinos, prašome jas panaikinti.*

*4. Prašome ištaisyti 6 priedo įrašą „≥ 45–64,5 kW AC“ ir suderinti pasiūlymo formą su technine specifikacija.*

*5. Prašome pagrįsti, kodėl abu reikalavimai būtini kartu ir kokiu numatomu eksploatavimo režimu pagrįstas 8 000 ciklų minimumas. Taip pat prašome paaiškinti, kodėl užsakovo poreikiams nepakanka sprendinio, kuris leidžia pakeisti arba pašalinti sugedusį modulį ir po to atnaujinti visos sistemos darbą. Jeigu numatytam*

*eksploatavimo režimui pakanka 6 000 ciklų arba priimtinas sistemos darbo atnaujinimas pakeitus ar pašalinus sugedusį modulį, prašome atitinkamai patikslinti techninę specifikaciją.“*

**Teikti šiuos sprendimo motyvus:**

**Dėl pretenzijos 1 punkte nurodyto reikalavimo – netenkinti.**

Techninės specifikacijos 11 skyriuje nustatyti bendrieji kibernetinio saugumo reikalavimai (autentifikacija, prieigos teisių valdymas, šifruotas ryšys, MFA, numatytųjų slaptažodžių keitimas, saugumo atnaujinimai) nedraudžia naudotis gamintojo debesijos ar nuotolinės prieigos paslaugomis, jei jos atitinka šiuos reikalavimus. Todėl tiekėjo prielaida, kad gamintojo debesijos paslaugomis naudotis nebus leidžiama, nepagrįsta. Reikalavimai būtini, nes sistema valdoma nuotoliniu būdu ir valdo pastato rezervinį maitinimą bei generatorių: neteisėta prieiga galėtų sutrikdyti pastato elektros tiekimą.

**Dėl pretenzijos 2 punkte nurodyto reikalavimo - netenkinti.**

Kadangi gamintojo debesijos paslaugų naudojimas neribojamas, Techninės specifikacijos 10 skyriaus reikalavimas nekeičiamas. Tiekėjas gali pasirinkti bet kokį šį reikalavimą atitinkantį techninį sprendinį, o visos su juo susijusios išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

**Dėl pretenzijos 3 punkte nurodyto reikalavimo - netenkinti.**

Techninės specifikacijos pakeitimai atlikti atsižvelgiant į ESO išduotas prijungimo sąlygas. Pagal jas:

prie 156 kW įvado leistina įrengtoji ir generuoti galia yra 89 kW;

prie 112 kW įvado leistina įrengtoji ir generuoti galia yra 64,5 kW.

Todėl maksimalios inverterių galios ribos nustatytos pagal ESO prijungimo sąlygose nustatytus parametrus.

ESO sąlygos (sutartys Nr. 26-41945 ir Nr. 26-35406) riboja ne tik generuojamą galią (3.4 p.), bet ir įrengtąją galią (3.5 p.), o pagal 5.1.5 p. deklaracijoje nurodyta įrengtoji galia laikoma galutine. Elektrinės įrengtąją galią lemia inverterių vardinė AC galia. Galios ribojimas prijungimo taške ar EMS priemonėmis sumažina tik į tinklą atiduodamą galią, bet ne įrengtąją galią, todėl ESO sąlygų 3.5 punkto neatitiktų. Didesnei inverterių galiai būtų reikalingos naujos ESO prijungimo sąlygos.

Sistemos priskirtos įvadams taip, kad didesnė sistema (≥ 270 kWh kaupiklis) būtų prijungta prie įvado, kuriam ESO leidžia didesnę įrengtąją galią. Saulės elektrinių galia ir kaupiklių talpa nepakeistos.

**Dėl pretenzijos 4 punkte nurodyto reikalavimo - tenkinti.**

Perkančioji organizacija nustatė, kad Techninės specifikacijos 6 punkte ir Pirkimo sąlygų 6 priede vartojama formuluotė „≥ 45–64,5 kW AC“ gali būti suprantama nevienareikšmiškai. Siekiant užtikrinti pirkimo dokumentų aiškumą ir išvengti skirtingo reikalavimo interpretavimo, patikslinama, kad Sistemos Nr. 2 hibridinių inverterių suminė AC galia turi būti ne mažesnė kaip 45 kW AC ir ne didesnė kaip 64,5 kW AC.

Papildomai, įvertinusi pirkimo dokumentuose vartojamų formuluočių aiškumą, Perkančioji organizacija savo iniciatyva patikslina Techninės specifikacijos 5 punkte bei Pirkimo sąlygų 6 priede nurodytą reikalavimą dėl hibridinių inverterių suminės AC galios. Formuluotė Sistemos Nr.1 „Hibridinių inverterių suminė AC galia 80–89 kW“ keičiama į „Hibridinių inverterių suminė AC galia ≥ 80 ir ≤ 89 kW“.

Žr. pridedamą aktualią techninės specifikacijos redakciją bei Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ lentelę „Siūlomų prekių charakteristikos“.

**Dėl pretenzijos 5 punkte nurodyto reikalavimo - netenkinti.**

Reikalavimas, kad sugedus vienam kaupiklio moduliui likusi sistemos dalis tęstų darbą, nustatytas siekiant užtikrinti sistemos patikimumą, veiklos tęstinumą ir rezervinio maitinimo funkcijos išlaikymą. Sprendinys, kuriam darbui atnaujinti reikia techniko atvykimo ir sugedusio modulio pašalinimo, paliktų pastatą be rezervinio maitinimo kritinėms apkrovoms iki remonto, kuris gali užtrukti kelias dienas.

Reikalavimas dėl ne mažiau kaip 8 000 įkrovimo ir iškrovimo ciklų nustatytas siekiant užtikrinti ilgesnį sistemos eksploatavimo laikotarpį, mažesnę talpos degradaciją ir didesnį investicijos ilgaamžiškumą. Techninėje specifikacijoje numatytos funkcijos (Peak Shaving, Load Shifting, Self Consumption, Time of Use) reiškia, kad kaupiklis per parą gali atlikti iki dviejų pilnų ciklų: įkrovimas pigesniu tarifu ir iš saulės elektrinės, iškrovimas piko metu. Per techninėje specifikacijoje nustatytą ne trumpesnį kaip 10 metų kaupiklio garantinį laikotarpį tai sudaro iki 7 300 ciklų. 6 000 ciklų kaupiklis tokiu režimu išnaudotų savo resursą per maždaug 8 metus, t. y. anksčiau nei baigtųsi garantinis laikotarpis.

Aplinkybė, kad rinkoje egzistuoja mažesnio ciklų skaičiaus sprendiniai, savaime nesudaro pagrindo mažinti Perkančiosios organizacijos nustatytų techninių reikalavimų.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į tiekėjo pateiktus prašymus paaiškinti, patikslinti supaprastinto atviro konkurso sąlygas ir negalėdama Konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi tiekėjai, kurie prisijungė prie pirkimo, juos gautų ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą.

Naujas pasiūlymų pateikimo terminas – **2026 m. lapkričio 30 d. 09:00 val.,** susipažinimo su pasiūlymais terminas - **2026 m. lapkričio 30 d. 09:30 val.**

PRIDEDAMA: **2026-11-16 Technine specifikacija-2 priedas ir Pasiūlymo forma-6 priedas.zip**

**Rengiant pasiūlymus būtina atsižvelgti į šiuos Konkurso sąlygų paaiškinimus ir patikslinimus.**

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Aleksandr Liachovič

**Originalas nebus siunčiamas.**

A. Šerlat, tel. 210 9694, el. p. adriana.serlat@vrsa.lt

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|---|---|
| **Dokumento sudarytojas (-ai)** | Vilniaus rajono savivaldybės administracija 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius |
| **Dokumento pavadinimas (antraštė)** | DĖL PRETENZIJOS IR KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO (PIRKIMO NR. 10143150) |
| **Dokumento registracijos data ir numeris** | 2026-11-16 Nr. S-30723(4.37 Mr) |
| **Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris** | – |
| **Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo** | ADOC-V1.0 |
| **Parašo paskirtis** | Pasirašymas |
| **Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos** | Aleksandr Liachovič, Vedėjas, Viešųjų pirkimo skyrius |
| **Sertifikatas išduotas** | ALEKSANDR LIACHOVIČ LT |
| **Parašo sukūrimo data ir laikas** | 2026-11-16 15:59:46 (GMT+02:00) |
| **Parašo formatas** | XAdES-T |
| **Laiko žymoje nurodytas laikas** | 2026-11-16 16:00:01 (GMT+02:00) |
| **Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją** | SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE |
| **Sertifikato galiojimo laikas** | 2025-06-13 10:53:10 – 2030-06-13 23:59:59 |
| **Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti** | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08 |
| **Pagrindinio dokumento priedų skaičius** | – |
| **Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius** | – |
| **Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)** | – |
| **Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)** | – |
| **Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris** | – |
| **Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas** | DBSIS, versija 3.5.90.5 |
| **Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)** | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-11-16 16:07:02) |
| **Paieškos nuoroda** | – |
| **Papildomi metaduomenys** | Nuorašą suformavo 2026-11-16 16:07:02 DBSIS |