

## UAB „PAKRUOJO VANDENTIEKIS“

---

Uždaroji akcinė bendrovė, Pakruojo r. sav. Pakruojo m. LT-83163 Pramonės g. 1,  
Tel. (8 421) 61 227, el. paštas [info@vandentiekis.com](mailto:info@vandentiekis.com)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167922698 PVM kodas LT679226917  
Atsisk.sąsk. LT47 4010 0456 0003 0308 Luminor Bank AB

2025-02-05 Nr.41

### ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS

Viešojo pirkimo komisija, vykdanči supaprastintą viešąjį pirkimą „**LYGUMŲ MSTL. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBA (I ETAPAS)**“, pirkimo Nr. 838359, išnagrinėjusi per CVP IS iš tiekėjų gautus klausimus, teikia atsakymus ir papildomą informaciją bei dokumentus.

**1. KLAUSIMAS:** „1. Nerandame Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ pridedamų dokumentų: 2.Sklypo plano dalis, 3.Konstrukcijų dalis, 5. Technologijos dalis bei statybą leidžiančio dokumento.2. Ar nuotekų valykla yra pirkimo objekto dalis?“

**ATSAKYMAS:** Pridedame techninio darbo projekto 2. Sklypo plano, 3. Konstrukcijų, 5. Technologijos dalis bei statybą leidžiantį dokumentą. Buvo parengtas vienas techninis darbo projektas, „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei kitos paskirties inžinerinių statinių (nuotekų valyklos) Lygumų mstl., Lygumų sen., Pakruojo r. sav. statybos projektas“, Nr. PP-23-76-XX-TDP, rengėjas MB „Palaimos projektai“, tačiau šiuo viešuoju pirkimu yra perkami vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų, įskaitant 4 siurblinių, statybos darbai.

Nuotekų valyklos statybos darbai nėra šio pirkimo objekto dalis. Šiuo viešuoju pirkimu bus įsigijami vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų I etapo, įskaitant slėginių nuotekų tinklų su 4 siurblinėmis, statybos darbai.

**2. KLAUSIMAS:** „Tiekėjų kvalifikacijos 2.1 punkte prašoma, kad tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, per paskutinius 2 metus būtų ne mažesnės nei 600 000 Eur be PVM (su atliekamu pirkimu susijusi veikla yra: vandentiekio ir/ar nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos/rekonstrukcijos/ darbai). Šiam reikalavimui pagrįsti prašoma pateikti paskutinių 2 finansinių metų pelno (nuostolių) ataskaitą su auditoriaus išvada. Jei finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepaskelbti, teikiamas ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio pasirašytos pelno(nuostolių) ataskaitos ar jų ištrauka ir pažyma apie gautas metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas. Norime atkreipti dėmesį, kad Pelno (nuostolių) ataskaitoje atsispindi bendros įmonės pajamos, o pažymoje prašote įrašyti tik pajamas, gautas iš veiklos su kuria susijęs atliekamas pirkimas. Todėl informacija šiuose dviejuose dokumentuose nesutaps. Ar tikrai reikia pateikti šiuos abu dokumentus, net jei informacija skirsis?“

**ATSAKYMAS:** Prašome vadovautis specialijų pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nurodytais reikalavimais ir pateikti 2.1 p. prašomus kvalifikaciją patvirtinančius abu

dokumentus (pelno (nuostolių) ataskaitą ar jos ištrauką ir pažymą apie gautas metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas.

**3. KLAUSIMAS:** „Prašome pateikti geologinių tyrimų ataskaitą”.

**ATSAKYMAS:** UAB “INGEO” atlikta projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita yra pateikta prie pirkimo dokumentų.

**4. KLAUSIMAS:** 6\_AK specialiosios sąlygos Lygumu" dokumente: "4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai" - nurodyta, kad: 4.3. Prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą Perkantysis subjektas reikalau, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs Tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, ir atitiktį Kvalifikacijos reikalavimams ir, jei taikoma, reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

Ar kartu su pasiūlymu reikia pateikti tik EBVPD dokumentą? ar visus "Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nurodytus dokumentus?

1.1. Užpildytas 12 priedas Tiekėjo siūlomų „Specialistų sąrašas“. 2. Statybos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje arba 92 dalyje nurodytą architekto ar statybos inžinieriaus išsilavinimą liudijančių diplomų kopijos bei siūlomo specialisto, atitinkančio Statybos įstatymo 12 str. 9 d. reikalavimus, gyvenimo aprašymas (CV), nurodant įgytą išsilavinimą, bei darbo patirtį. Tinkamu specialistu bus laikomas ir statinio darbų vadovas, turintis teisę eiti ypatingojo arba neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas. (Inžinerinių statinių grupė: inžineriniai tinklai; pogrupis: vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai).

1.2 Pateikiamas užpildytas 12 priedas „Specialistų sąrašas“ ir tiekėjo siūlomo specialisto matininko ir geodezininko kvalifikacinis(-iai) pažymėjimas(-ai).?

1.3 Pateikiamas Tiekėjo atliktų svarbiausių darbų sąrašas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede pateiktą formą. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. Jei sutartis apima kelis objektus, kurių vienas yra pilnai užbaigtas ir atitinka keliamus reikalavimus, tokia sutartis yra tinkama. Tiekėjas patirtį gali įrodyti tiek baigtomis sutartimis, tiek nebaigtų vykdyti sutarčių jau įvykdytomis dalimis. 2.1 ir 3.1 ?“

**ATSAKYMAS:** Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti tik tinkamai užpildytą EBVPD, tačiau galima iš karto su pasiūlymu pateikti ir specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede nurodytus dokumentus.

**5. KLAUSIMAS:** „Techninio darbo projekto nuotekų šalinimo dalies Techninių specifikacijų 2.10 punkte „Nuotekų siurblynės“ „Siurbliai“ įrašytas reikalavimas "Leistinas siurblio įsijungimų skaičius per valandą turi būti  $\geq 50$  kartų." Projekto Aiškinamojo rašto 6.7. punkto „Buitinių nuotekų siurblynės“ pritekėjimo į siurblynės maksimalus sekundinis nuotekų debitas 1,6 l/s. Esant tokiam pritekėjimui siurblynės nuotekų kaupimo talpa (300 l tūrio) prisipildys per 187 s ( 3,12 min), t.y. 20 kartų per valandą. Kadangi tokiose sistemose du siurbliai dirba pakaitomis realus vieno siurblio įsijungimų skaičius bus 10 kartų į valandą. Netgi įvykus vieno iš

siurblių gedimui, likęs siurblys įsijungs tik 20 kartų į valandą. Dėl šio reikalavimo - "Leistinas siurblio įsijungimų skaičius per valandą turi būti  $\geq 50$  kartų"- kyla pagrįstų abejonių, kad projekto Techninių specifikacijų 2.10 punkte detalai aprašytos vieno gamintojo nešmenų atskyrimo sistemos tūris yra per mažas normaliam siurblių darbui, todėl jie turi įsijungti neadekvačiai dažnai. Toks dažnas siurblių įjungimas/išjungimas ženkliai sumažina siurblio besidėvinčių detalių, taip nuotekų siurblinės elementų, tokių kaip atbuliniai vožtuvai, ilgaamžiškumą. Atsižvelgiant į tai manome, kad šis reikalavimas yra perteklinis, riboja konkurenciją (į projektą įrašyta pagal vieno siurblių gamintojo siurblių techninius duomenis) bei užkerta kelią siūlyti techniniu ir ekonominiu požiūriu tinkamus Lietuvoje gerai užsirekomendavusių gamintojų siurblius. Prašome leisti pakeisti leistiną siurblio įsijungimų skaičių per valandą į  $\geq 30$  kartų."

**ATSAKYMAS:** Atsižvelgiant į tiekėjo nurodytus argumentus, **pastaba priimta.** Pateikiame TDP „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo“ **A laidą**, kurios techninėje specifikacijoje (PP-23-76-XX-TDP-VN.TS, 23 lapas iš 30) nurodyta, kad leistinas siurblio įsijungimų skaičių per valandą turi būti  $\geq 30$  kartų.

6. **KLAUSIMAS:** "Prašome nurodyti kokius archeologinius tyrimus reikia įsivertinti"?

**ATSAKYMAS:** Negalime nurodyti, kokius archeologinius tyrimus reikės atlikti. Tokių tyrimų poreikis gali paaiškėti tik darbų vykdymo eigoje. Pirkimo sąlygose nereikalaujame įsivertinti šių tyrimų kainos ir laiko sąnaudų, tačiau techninės specifikacijos II „Bendroji dalis“ 1 p. informuojame, kad aptikus archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, bus reikalinga informuoti Užsakovą ir savivaldybės atitinkamo skyriaus atsakingus specialistus.

7. **KLAUSIMAS:** „Prašome pateikti geologinių tyrimų ataskaitą.“

**ATSAKYMAS:** Geologinių tyrimų ataskaita yra pateikta prie viešai skelbiamų pirkimo dokumentų.

8. **KLAUSIMAS:** Visuose objektuose rengiant statybos projektus ir nesvarbu kokio tipo - techninis, darbo ar kt. privaloma vadovautis Lietuvos respublikos Statybos techniniu reglamentu arba sutrumpintai STR.Pagal STR 2.07.01:2003 LIX skirsnio „Lauko nuotakyno siurblinės“, p. 459 reikalavimą: „Nuotekų siurbliai gali būti panardinamieji arba statomi sausai, bet tik taip, kad siurblio korpusas būtų žemiau nuotekų lygio, t. y. žemiau įtekančio kolektoriaus dugno. Rezervuaro talpa turi užtikrinti mažiausiai 5 min. vieno siurblio darbą. Prieš rezervuarą turi būti statoma įtekėjimo kolektorių uždarančioji armatūra. Nešmenų smulkinimas sprendžiamas kartu su siurblių parinkimu. Kiekvieno siurblio slėgvamzdyje turi būti įmontuojamas atbulinis vožtuvas ir uždarymo armatūra.“ Konkurso dokumentacijoje nurodytos HD-PE siurblinės DN1600 su kietųjų medžiagų atskyrimo sistema (EMUport CORE 20.2-14/540, Q=4l/s, H=8m, P=2,65 kW) netenkina šio nurodyto reglamento reikalavimo „Rezervuaro talpa turi užtikrinti mažiausiai 5 min. vieno siurblio darbą“.Ar parenkant tinkamą HD-PE siurblinę, privaloma vadovautis STR 2.07.01:2003 LIX skirsnio „Lauko nuotakyno siurblinės“, p. 459 reikalavimais ?“

**ATSAKYMAS:** Techniniame darbo projekte numatytos nuotekų siurblinės su sausai pastatomais siurbliais ir nešmenų atskyrimo sistemomis. Vadovautis techninio darbo projekto sprendiniais.

9. **KLAUSIMAS:** „Siekiant pagerinti siurblinės patikimumą ir saugumą prašome patikslinti:

- ar nešmenų atskyrimo sistemoje galima naudoti ne blogesnės kokybės ir ne žemesnės nei AISI316 klasės nerūdijančio plieno dalis ?
- ar nuotekų kaupimo rezervuaro sujungimui su siurbliais galima naudoti stabilias kaliaus ketaus flanšines sujungimo dalis, ir ar apžiūros angos uždarymas gali būti rakinamas varžtų pagalba ?“

**ATSAKYMAS:** Taip gali, jei gamintojas gamina tokias nuotekų siurblines su sausai pastatomais siurbliais ir nešmenų atskyrimo sistemomis.

10. **KLAUSIMAS:** „Kokius archeologinius tyrimus reiks atlikti? Ar paaiškėjus, kad reikalingi detalieji archeologiniai tyrimai už juos bus papildomai apmokama?

**ATSAKYMAS:** Negalime nurodyti, kokius archeologinius tyrimus reikės atlikti, nes statybvietyje nebuvo atliekami archeologiniai kasinėjimai, tai gali paaiškėti tik statybos darbų vykdymo eigoje. Už archeologinius tyrimus, jei tokie bus reikalingi, bus apmokama papildomai.

11. **KLAUSIMAS:** „Laba diena, Tiekėjas, išanalizavęs pirkimo dokumentus, prašo paaiškinimo patikslinimo dėl: - Specialiųjų sąlygų 6.1.3 punkto: „6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma: ... 6.1.3. specialiųjų pirkimo sąlygų specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nurodyti dokumentai.“. Prašome patikslinti ar tiekėjas teisingai supranta, kad kartu su pasiūlymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą bei kvalifikacijos reikalavimų atitikimą pagrindžiančius dokumentus? Svarbu paminėti, kad SS 4.3. punkte nurodyta: „4.3. Prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą Perkantysis subjektas reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs Tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, ir atitiktį Kvalifikacijos reikalavimams ir, jei taikoma, reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.“.

**ATSAKYMAS:** Žr. atsakymą į 4 kl.

Atsižvelgiant į pateiktą papildomą informaciją/paaiškinimus ir techninius dokumentus, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas 7 kalendorinėmis dienomis.

Komisijos pirmininkas

Dainius Jurgaitis