GIPSO IR AKMENS VATOS GAMINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis
1 pirkimo dalis. Gipskartonio plokštės ir profiliai			
1.1	Gipskartonio plokštės normalioms patalpoms turi atitikti tokias charakteristikas: Plokštės matmenys: ilgis 3000 mm ± 5 mm, plotis 1200 mm ± 5 mm, storis: 12,5 mm ± 0,5 mm. Degumo klasė: ne prastesnė nei A2-s1, d0 pagal EN 520 arba lygiavertį standartą;	Vnt.	600
1.2	Gipskartonio plokštės padidinto drėgnumo patalpoms (impregnuotos) turi atitikti tokias charakteristikas: Plokštė naudojama vidaus patalpose, kuriose ilgalaikė santykinė drėgmė neviršyja 70%. Plokštės matmenys: ilgis 3000 mm ± 5 mm; plotis 1200 mm ± 5 mm, storis: 12,5 mm ± 0,5 mm. Degumo klasė: ne prastesnė nei A2-s1, d0 pagal EN 520 arba lygiavertį standartą; Vandens įgėris: ≤ 10 %.	Vnt.	500
1.3	Gipskartonio plokštės atsparios temperatūriniam poveikiui turi atitikti tokias charakteristikas: Priešgaisrinė gipskartonio plokštė naudojama vidaus patalpoms. Ji turi būti padidinto atsparumo ugniai. Plokštės matmenys: ilgis 3000 mm (±5) mm; plotis 1200 mm (±5) mm, storis: 12,5 mm (±0,5) mm; Degumo klasė: ne prastesnė nei A2-s1, d0 pagal EN 520 arba lygiavertį standartą;	Vnt.	400
1.4.	Gipskartonio plokštė izoliuojanti rentgeno spindulius turi atitikti tokias charakteristikas: Gipso plokštė skirta apsaugai nuo rentgeno spindulių vidaus sienoms ir pertvaroms Plokštės matmenys: ilgis 2400 mm (±5) mm; plotis 625 mm (±5) mm, storis: 12,5 mm (±0,5) mm; Degumo klasė: ne prastesnė nei A2-s1, d0 pagal EN 520 arba lygiavertį standartą;	Vnt.	70

1.5.	Profilis: Tipas: UW Ilgis: 3000 (±1) mm; Plotis: 100(±1) mm; Aukštis: 40(±3) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: ne mažiau 0,5 mm;	Vnt.	100
1.6.	Profilis: Tipas: UW; Ilgis: 3000(±1) mm; Plotis: 75(±1) mm; Aukštis: 40(±3) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: ne mažiau 0,5 mm;	Vnt.	70
1.7.	Profilis: Tipas: UW; Ilgis: 3000 (±1) mm; Plotis: 50(±1) mm; Aukštis: 40(±3) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: ne mažiau 0,5 mm;	Vnt.	70
1.8.	Profilis: Tipas: UW Ilgis: 4000 (±1) mm; Plotis: 100(±1) mm; Aukštis: 40(±3) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: ne mažiau 0,5 mm;	Vnt.	30
1.9.	Profilis: Tipas: UW; Ilgis: 4000(±1) mm; Plotis: 75(±1) mm; Aukštis: 40(±3) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: ne mažiau 0,5 mm;	Vnt.	30
1.10.	Profilis: Tipas: UW; Ilgis: 4000 (±1) mm; Plotis: 50(±1) mm; Aukštis: 40(±3) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: ne mažiau 0,5 mm;	Vnt.	30
1.11.	Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 3000(±1) mm; Plotis: 100(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: ne mažiau 0,5 mm;	Vnt.	70

1.12.	Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 3000(±1) mm Plotis: 75(±1) mm Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: ne mažiau 0,5 mm;	Vnt.	70
1.13.	Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 3000(±1) mm Plotis: 50(±1) mm Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: ne mažiau 0,5 mm;	Vnt.	70
1.14.	Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 4000(±1) mm; Plotis: 100(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: ne mažiau 0,5 mm;	Vnt.	30
1.15.	Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 4000(±1) mm Plotis: 75(±1) mm Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: ne mažiau 0,5 mm;	Vnt.	30
1.16.	Profilis: Tipas: CW; Ilgis: 4000(±1) mm Plotis: 50(±1) mm Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Skardos storis: ne mažiau 0,5 mm;	Vnt.	30
1.17.	Profilis: Tipas: UD; Ilgis: 3000(±1) mm; Plotis: 28(±1) mm; Aukštis: 27(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Storis: ne mažiau 0,5 mm;	Vnt.	70
1.18.	Profilis: Tipas: UD; Ilgis: 4000(±1) mm; Plotis: 28(±1) mm; Aukštis: 27(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Storis: ne mažiau 0,5 mm;	Vnt.	30
1.19.	Profilis: Tipas: CD; Ilgis: 3000(±1) mm; Plotis: 60(±1) mm; Aukštis: 27(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Storis: ne mažiau 0,5 mm;	Vnt.	70

1.20.	Profilis: Tipas: CD; Ilgis: 4000(±1) mm; Plotis: 60(±1) mm; Aukštis: 27(±1) mm; Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė; Storis: ne mažiau 0,5 mm;	Vnt.	30
1.21.	Jungiamoji plokštelė: Tipas: CDP. Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė;	Vnt.	100
1.22.	Sujungimo elementas: Tipas: CD01. Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė;	Vnt.	100
1.23.	Susikirtimo jungtis: Tipas: CD09. Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė;	Vnt.	100
1.24.	Tvirtinimo elementas: Tipas: CD05. Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė;	Vnt.	100
1.25.	Pusinis glaistymo kampas Medžiaga: aliuminis arba lygiavertis; Paskirtis: gipskartonio plokščių kraštų sutvirtinimui ir apdailai. Matmenys: 23(±5) x 12(±3) x 3000(±500) mm	Vnt.	100
1.26	Tvirtinimo elementas: Tipas: CD14. Medžiaga: cinkuota skarda arba lygiavertė;	Vnt.	100
1.27	Sandarinimo juosta, profilių garso izoliacijai Skirta šilumos ir garso izoliacijai. Viena pusė limpanti; Matmenys: 30 (±5) mm x 30 (±1) m	m	500
1.28	Sandarinimo juosta, profilių garso izoliacijai Skirta šilumos ir garso izoliacijai. Viena pusė limpanti; Matmenys: 90 (±5) mm x 30 (±1) m	m	500
1.29	Juosta siūlių glaistymui Paskirtis: naudojama gipso kartono plokščių siūlių armavimui. Viena pusė lipni; Stiklo audinio tinklelio tipo; Matmenys: 50(±5) mm x 90 (±5) m	m	500
1.30	Juosta siūlių glaistymui Paskirtis: naudojama gipso kartono plokščių siūlių armavimui. Stiklo pluošto tipo; Matmenys: 50(±5) mm x 25 (±5) m	m	500
1.31.	Stiklo pluošto audinys / tapetas Paskirtis: padeda išvengti įtrūkimų sienose ir lubose. Matmenys: 1(±0,1) m x 50 (±2) m	m2	500

1.32.	Armavimo tinklelis Paskirtis: tinklelis skirtas išorės darbams, fasadų šiltinimo sistemose. Matmenys: 1(±0,1) m x 50(±2)m Tinklelio masė: ne mažiau 160 g/m²	m2	500

Papildomi reikalavimai:

1. Konkurso dalyvis privalo siūlyti visą pirkimo dalyje išvardintų prekių asortimentą. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių technines charakteristikas.
2. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 10 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.
3. Pridedamas priedas excel formatu. Teikiant pasiūlymą, turi būti užpildytos visos išdėstytos lentelės (formos) grafos. Turi būti aiškiai ir tiksliai nurodyta koks gaminys siūlomas atitinkamai techninės specifikacijos pozicijai.
4. Lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai. I pirkimo daliai skiriama 50000,00 Eur su PVM.
5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos 2022 gruodžio 13 d. Nr. D1-401 19 p. gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų, o gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų. Pateikti šiuos reikalavimus patvirtinančius dokumentus.

Pirkimo dalies Nr.	**Pavadinimas**		
2 pirkimo dalis. Pakabinamos lubos ir jų dalys			
2.1	Modulinių kabamųjų lubų su gipskartonio plokštėmis sistema turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Plokštės matmenys: ilgis 600 mm ± 1 mm; plotis 600 mm ± 1 mm; storis: 9,5 mm ± 0,5 mm arba 6,5 ± 0,5 mm; Degumo klasė: nedegi, B-s1, d0; Atsparumas drėgmei: ne mažiau 80 % RH; Pakabinimo sistema: metalinių 24 mm T-profilių sistema. Kiekvieną plokštę turi būti galima lengvai išimti ir įdėti. Plokštės paviršius: lygus, valomas šlapiuoju būdu, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms ir valikliams. Spalva: balta. Į modulinių kabamųjų lubų sistemos kainą turi būti įskaičiuota visų reikalingų elementų (pagrindinis profiliuotis, skersiniai profiliuočiai, L arba dvigubos L formos perimetrinis profiliuotis, laikantieji strypai su spyruokle, lubų ankeris su kabliuku į betoną) kaina atitinkamam lubų plotui įrengti.	m^2	1000

2.2.	Modulinių kabamųjų lubų plokštė (siūloma pozicijoje 2.1) be sistemos, papildomų elementų	Vnt.	100
2.3	Modulinių kabamųjų lubų su mineralinėmis plokštėmis sistema turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Plokštės matmenys: ilgis 600 mm ± 1 mm; plotis 600 mm ± 1 mm, storis: 15 mm ± 1 mm. Plokštės svoris: 3,7 kg/m2 ± 1 kg/m2. Degumo klasė: nedegi, A2-s1, d0. Atsparumas drėgmei: ne mažiau 80 % RH. Pakabinimo sistema: metalinių 24 mm T-profilių sistema. Kiekvieną plokštę turi būti galima lengvai išimti ir įdėti. Plokštės paviršius: lygus; Spalva: balta. Į modulinių kabamųjų lubų sistemos kainą turi būti įskaičiuota visų reikalingų elementų (pagrindinis profiliuotis, skersiniai profiliuočiai, L arba dvigubos L formos perimetrinis profiliuotis, laikantieji strypai su spyruokle, lubų ankeris su kabliuku į betoną) kaina atitinkamam lubų plotui įrengti.	m^2	1000
2.4.	Modulinių kabamųjų lubų plokštė (siūloma pozicijoje 2.3) be sistemos, papildomų elementų	Vnt.	100
2.5.	Laikanti konstrukcija T24 sistemai: Aukštis: 34 ± 6 mm; Ilgis: 3600 ± 100 mm;	Vnt.	200
2.6.	Skersinė konstrukcija T24 sistemai: Aukštis: 34 ± 9 mm; Ilgis:1200 ± 10 mm;	Vnt.	200
2.7.	Skersinė konstrukcija T24 sistemai: Aukštis: 34 ± 9 mm; Ilgis: 600 ± 10 mm;	Vnt.	200
2.8.	Perimetrinis kampuotis: Matmenys (aukštis x plotis): 19±2 mm x 24±5 mm: Ilgis: 3000mm ± 10 mm.	Vnt.	200

Papildomi reikalavimai:

1. Konkurso dalyvis privalo siūlyti visą pirkimo dalyje išvardintų prekių asortimentą. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų ir būti tarpusavyje suderinamos. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių technines charakteristikas.
2. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 10 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.
3. Pridedamas priedas excel formatu. Teikiant pasiūlymą, turi būti užpildytos visos išdėstytos lentelės (formos) grafos. Turi būti aiškiai ir tiksliai nurodyta koks gaminys siūlomas atitinkamai techninės specifikacijos pozicijai.
4. Lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai. II pirkimo daliai skiriama 90000,00 Eur su PVM.
5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos 2022 gruodžio 13 d. Nr. D1-401 4.4.4.4. ir 4.4.4.5. p. lubų plokštės turi būti lengvai pakeičiamos arba ne mažiau kaip 30 proc. perdirbamos. Pateikti šiuos reikalavimus patvirtinančius dokumentus.