Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas
2026-11-13 Nr. TS-188-(5.6.3E)

TVIRTINU
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas

ILGINTUVO RITĖJE SU ĮŽEMINIMU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas	**Parametras**	**Techninis reikalavimas**
Ilgintuvas ritėje su įžeminimu	Produkto tipas	Pramoninis nešiojamas elektros ilgintuvas ant būgno (ritėje), skirtas darbui sudėtingomis sąlygomis ir lauke (statybvietėse, dirbtuvėse).
	Kabelio ilgis	Ne mažiau kaip 25 m.
	Kabelio tipas ir markė	Guminis-neopreninis kabelis H07RN-F arba savo savybėmis lygiavertis.
	Kabelio gyslų skaičius ir skerspjūvis	5G2,5 mm² (5 varinės gyslos po 2,5 mm²).
	Nominali įtampa ir srovė	400 V / 230 V AC, 50 Hz, maksimali srovė 16 A kiekvienai fazei.
	Maksimali leistina galia	Ne mažiau kaip 9000 W (9 kW) (išvyniojus visą kabelį esant 400 V trifazei apkrovai, tinkama ne mažesnei kaip 5 kW apkrovai) ir ne mažiau kaip 3000 W (3 kW) susuktam ant ritės.
	Įvado kištukas	Trifazis pramoninis kištukas CEE 400 V / 16 A, 5 kontaktų (3P+N+E), raudonos spalvos.
	Išvado lizdai ant ritės	• Ne mažiau kaip 1 vnt. trifazis lizdas CEE 400 V / 16 A, 5 kontaktų (3P+N+E) su apsauginiu dangteliu. • Ne mažiau kaip 2 vnt. vienfaziai buitiniai lizdai („*Schuko*“ tipo / VDE, 230 V / 16 A) su įžeminimu ir savaime užsidarančiais dangteliais (prijungti ant atskirų fazių).
	Apsaugos klasė	Ne žemesnė kaip IP44.
	Integruota apsauga	3 polių (3 kontaktų) terminis saugiklis su rankinio atstatymo mygtuku (kurio padėtis rodo apsaugos suveikimą) arba perkaitimo indikatoriumi.
	Konstrukcija	Būgnas pagamintas iš plastiko arba cinkuoto plieno ant milteliniu būdu dažyto plieno vamzdžių rėmo, su izoliuota nešimo rankena, kabelio vyniojimo rankenėle ir būgno stabdžiu (fiksatoriumi).
	Darbinės temperatūros diapazonas	Ne siauresnis kaip nuo -25 °C iki +60 °C.
	Garantinis laikotarpis	Ne trumpesnis kaip 24 mėn.

	Ženklinimas	Prekė turi būti pažymėta CE ženklu.

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Reikalavimai taikomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto **Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4 papunkčiu** (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai produktams, kuriems nėra patvirtintų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų):

Ilgintuvo konstrukcija turi būti ardoma (tvirtinama varžtais, neklijuota ir nesulydyta), kad sugedus kištukui, lizdams ar terminiam saugikliui, šiuos komponentus būtų galima pakeisti.

Prekė turi būti pristatyta perdirbamoje pakuotėje (pvz., kartoninėje dėžėje), nenaudojant polistireninio putplasčio (putų polistirolo) ar neperdirbamo plastiko. Mažo tankio polietilenui ir polipropileno plėvelėms reikalavimas netaikomas.

Reikalavimų atitiktis įrodoma gamintojo ES atitikties deklaracija, gaminio techninė dokumentacija arba tiekėjo laisvos formos deklaracija, kuri teikiama kartu su pasiūlymu.

Štabo S4 skyriaus Įsigijimų poskyrio
įsigijimų vyresnysis specialistas gr. Karolis Sabalas