SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

T1	Paduodamas termofikacinis vanduo
T2	Grįžtamas termofikacinis vanduo
T3.1	Pakuros aušinimas, 90°
T3.2	Pakuros aušinimas, 80°
T2.1	Pakuros aušinimas iš termofikato pusės
O	Oras degimui
S01	Suspausto oro linija 6bar po nusausinimo
V11	Vandentiekio vanduo
T95	Slėgiminis drenažas
T96	Beslėgis drenažas
T97	Atmosferinis
	Automatika/ valdymas
	Uždaromasis ventilis (sklendė)
	Atbulinis vožtuvas
	Mechninis filtras
	Šilumos skaitiklis
	Vandens skaitiklis
	Manometras su manometriniu kraneliu
	Termometras
	Slėgio daviklis
	Temperatūros daviklis
	Deguonies matavimas
	CO matavimas
	Apsauginis vožtuvas
	Balansinis vožtuvas
	Reguliuojantis vožtuvas
	Trieigis reguliuojantis vožtuvas
	Automatinis vakuumo nutraukėjas
	Automatinis nuorintojas
	Tarpflanšinė pasukama aklė
	Vamzdyno diametro pasikeitimas
	Terpės tekėjimo kryptis
	Drenažas
	Siurblys
	Ventiliatorius
	Projektavimo (pasijungimo prie įrenginio) riba
DK	Dažnio keitiklis
	Dūmų užsklanda. Valdymas pniuamatinis ir rankinis.

358

Vamzdynas	p_o bar	t_o °C	PS bar	TS °C	PT bar
1	2	3	4	5	6
Termofikacinis vanduo	5,0	110	6,0	110	16
Vandentiekio vanduo	3,0	40	6,0	40	6,0
Aušinimo kontūro vanduo	3,0	100	6,0	110	6,0
Suspaustas oras	8,0	40	10,0	40	14,3

TAIP PASTATYTA
Statybų vadovas [redacted] Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnyba Katilinių skyriaus vyresnysis meistras [redacted]

LAIDA	DATA	KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)

ATESTATO NR. [redacted]

ENERSTENA
UAB "ENERSTENA",
Raktažolių 21, LT-52181 Kaunas,
tel.: (37) 373231, faks.: (37) 459056
www.enerstena.lt

Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data
[redacted]			2012-06
			2012-06
			2012-06
			2012-06

PROJEKTAS
Gamybos ir pramonės paskirties (katilinės) pastato rekonstravimas.
Kauno raj. sav., Akademijos sen., Akademijos mstl., Universiteto g. 1.

STATINYS
01 katilinė, 02 kuro sandėlis

BRĖŽINYS
Principinė biokuro katilo schema

LAIDA 0

ETAPAS TP

STATYTOJAS
AB "Kauno energija"

BRĖŽINIO ŽYMUO
12/001-00-TP-TŠ-B-1

LAPAS 0 LAPŲ 0