Specialiųjų sąlygų 2 priedas
„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Neringos gatvių apšvietimo įrengimo darbų išsamūs reikalavimai ir charakteristikos yra nurodyti pridedamuose projektuose:

1) **Apšvietimo tinklų, kelio Nr. 167 Smiltynė-Nida / sankryžoje ties į važiavimu į Preilą, statybos projektas Nr. VY-23-01/02-TDP-E;**

2) **Apšvietimo tinklų, kelio Nr. 167 Smiltynė-Nida / sankryžoje ties į važiavimu į Pervalką, statybos projektas Nr. VY-23-01/01-TDP-E;**

3) **Apšvietimo tinklų, kelio Nr. 167 Smiltynė-Nida / sankryžoje ties į važiavimu į Nidą, statybos projektas Nr. VY-23-01/03-TDP-E.**

(Pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ priedai) ir detalizuojanti informacija pateikiama šioje techninėje specifikacijoje.

Paslaugų tiekėjas privalės:

1) **naudoti (įsigyti) elektroninį statybos žurnalą** atitinkantį STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus;

2) Paruošti (pagal poreikį) visa reikalingą objekto išpildomąją dokumentaciją;

3) Užbaigus apšvietimo įrengimo darbus, tiekėjas privalės atlikti visus reikiamus matavimus (varžų matavimai, apšvietos matavimai ir kt.);

4) Šviestuvai ir atramos turi būti derinamos su Užsakovu prieš darbų pradžią.

Pastabos:

Pridedamieji projektai **Nr. VY-23-01/02-TDP-E, Nr. VY-23-01/01-TDP-E, Nr. VY-23-01/03-TDP-E** bus koreguojami/taisomi nustačius projektines klaidas tik Neringos savivaldybės administracijos iniciatyva.

PRIDEDAMA:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas
1.	Apšvietimo tinklų, kelio Nr. 167 Smiltynė-Nida / sankryžoje ties į važiavimu į Preilą, statybos projektas Nr. VY-23-01/02-TDP-E
2.	Apšvietimo tinklų, kelio Nr. 167 Smiltynė-Nida / sankryžoje ties į važiavimu į Pervalką, statybos projektas Nr. VY-23-01/01-TDP-E
3.	Apšvietimo tinklų, kelio Nr. 167 Smiltynė-Nida / sankryžoje ties į važiavimu į Nidą, statybos projektas Nr. VY-23-01/03-TDP-E

_____