PNEUMO PAŠTO ĮRANGOS ATSARGINIŲ DETALIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Siūlomos prekės pavadinimas, techninė specifikacija
1.	**Velcro žiedas 30mm** arba lygiavertis; Skirtas pneumo pašto įrangos transportavimo konteineriui NW110 KTZ.	
2.	**Valdymo kompiuteris;** Parametrai: Intel Core U5, 16GB ram, 512GB SSD, Widows 11 PRO, monitorius ne mažesnis kaip 32 colių.	
3.	**Sistemos Telecom programinė įranga;** BP-Atlas, naujausia versija.	
4.	**Siuntimo stotelės Telecom gamintojo "Saturnus" mygtukinė valdymo klaviatūra skirta valdyti "Saturnus" pagrindinei plokštei;** Su LCD ekranu (4 eilučių po 20 simbolių) ir valdomu ekrano galiniu pašvietimu.	
5.	**Siuntimo stotelės Telecom "Saturnus" pagrindinė valdymo plokštė;** 42 V DC.	
6.	**3 krypčių diverterio valdymo plokštė;** PWRA; 42 V DC.	
7.	**6 krypčių diverterio valdymo plokštė;** PWRAZ-1; 42 V DC.	
8.	**Papildomas tarpinis maitinimo šaltinis;** VO-2; 42 V DC.	
9.	**Pagrindinis maitinimo šaltinis su ethernet sąsaja su 5m UTP kabeliu;** VO-3 PLID; 42 V DC.	
10.	**Orapūtės sklendės valdymo plokštė;** MSV; 42 V DC.	
11.	**Siuntimo stoties Telecom "ZOS" pagrindinė valdymo plokštė;** PSMA-2b; 42 V DC.	
12.	**Siuntimo stoties "ZOS" variklis su kabeliu ir tvirtinimo varžtais;** 24 V DC.	

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Siūlomos prekės pavadinimas, techninė specifikacija
13.	**Telecom ZOS specialus variklio kabelis;** Lankstus 30 cm.	
14.	**Linijų sujungimo įrenginio PSM plokščių komplektas;** PSMA-2b+PSMAH-2; 42 V DC.	
15.	**Linijų sujungimo įrenginio PSM 5 dalių valdymo plokštė;** PSMA-2b; 42 V DC.	
16.	**Linijinio įrenginio valdymo plokštė;** PDLK; 42 V DC.	

Bendrieji reikalavimai:

1. Turi būti nurodyti tikslūs siūlomos prekės duomenys. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti pasiūlyme nurodytų prekių atitikimo techninei specifikacijai įrodančius gamintojo dokumentus: techninius aprašus, bukletus, deklaracijų kopijas, gamintojo katalogus arba lygiaverčius dokumentus, viešai prieinamą informaciją gamintojo puslapyje ir pan.

2. Prekių kiekis, kuris pateiktas techninėje specifikacijoje, numatomas užsakyti visas vienu metu.

3. Pardavėjas, užsakytas prekes į Kauno klinikų nurodytą vietą adresu: Kaunas, Eivenių g. 2 turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas nuo užsakymo pateikimo, turi būti ne ilgesnis kaip 60 darbo dienų.