



## VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8 5) 275 1990, 275 4206,  
el. p. [pirkimai@vrsa.lt](mailto:pirkimai@vrsa.lt), interneto svetainė [www.vrsa.lt](http://www.vrsa.lt), el. pristatymo dėžutės adresas 188708224  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188708224

Tiekėjams, priėmusiems kvietimus teikti pasiūlymus supaprastintam atviram konkursui „Rudaminos turgavietės rekonstrukcijos likutinių darbų pirkimas“

2025-02-04 Nr. A33(12)-

I

### DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO, PAPILDYMO (PIRKIMO NR. 942150)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) gavo konkurso dalyvio prašymus paaiškinti, patikslinti, papildyti supaprastinto atviro konkurso „Rudaminos turgavietės rekonstrukcijos likutinių darbų pirkimas“ (toliau – Konkursas) sąlygas, patvirtintas Viešojo pirkimo komisijos 2025-01-28 protokolu Nr. VD-657 (toliau – Konkurso sąlygos).

#### **Klausimas 1 (cituojama):**

*Pagal projektą yra numatyta įrengti reguliuojamus pakeliamus elektrinius kelio užtvarus (2 vnt.), tačiau nėra duoti kelio užtvaro techninės specifikacijos ir reikalavimai. Prašome pateikti įrengimo technines specifikacijas ir reikalavimus, nurodyti, ar užtvarus turi būti su numerių nuskaitymu ar be, koks valdymas - pultelis ar kamera, koks užtvaro ilgis, eksploataavimo intensyvumas ir pan.*

#### **Atsakymas 1:**

Kelio užtvaras turi būti:

- užtvaro ilgis nuo 3 m iki 4,5 m. priklausomai nuo pravažiavimo pločio. Neuždaryta įvažiavimo dalis naudojama pėsčiųjų praėjimui. Jei neuždaryta dalis lieka tokia, kad gali įvažiuoti transporto priemonė, įvažiavimo susiaurinimą užtikrinti įrengiant plastikinius šviesą atspindinčius eismo ribojimo stulpelius;

- kelio užtvaras turi būti pritaikytas intensyviai naudojimui;

- kelio užtvaras turi būti valdomas telefonu ir programuojamu pulteliu.

#### **Klausimas 2 (cituojama):**

*prašome patikslinti dėl pusiau požeminių konteinerių:*

1) Ar su betoniniu korpusu, ar su plastikiniu?

2) kokie turi būti konteinerių dydžiai m3 kiekvienai atliekų rūšiai? Popieriui m3? Stiklui m3? Buitinėms atliekoms m3?

3) Patikslinkite dėl kiekio - Ar būtiniems atliekoms 6 vnt. konteinerių?

#### **Atsakymas 2:**

1) - Konteineriai nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų ir pilnai sukomplektuoti, sertifikuoti pagal EN13071:2019 ir atitinka LR galiojančius standartus

- Konteinerį sudaro antžeminė (išorinė) dalis, požeminė ir iškeliamoji (maišas) dalys.
- Matmenys: plotis 1,70 m x 1,70 m. Bendras aukštis su požemine dalimi 3150 mm. Antžeminės dalies aukštis priklauso nuo įkasimo gylio, bet rekomenduojamas - su kabliais 1250 mm ( $\pm$  50mm);
- Konteinerio korpusas pagamintas iš gelžbetonio su suapvalintais kampais. Korpusas yra atsparus pažeidimams ar deformacijai, ugniai ir karščiui, korozijai ir nelaidus vandeniui (W8) tiek iš vidaus, tiek iš išorės, su impregnuota kietmedžio apdaila, kuri užsideda ant plokščių paviršių (suapvalinti korpuso kampai lieka neuždengti).
- Konteinerio dangtis atsparus atmosferos poveikiui, ultravioletiniams spinduliams, visiškai nepralaidus vandeniui, pagamintas iš 7-8 mm storio polietileno (plastiko) juodos spalvos. Dangtis įleistas į gaubtą, taip užtikrinamas aptakumą ir vientisumą.
- Konteinerio maišas sertifikuotas pagal ISO21898 standartą, pagamintas iš kokybiškų medžiagų, užtikrinančių konteinerių ilgaamžiškumą ir atsparumą išoriniam atmosferos, mechaniniam, cheminiam ir biologiniam poveikiui, atlaiko apkrovą dėl iškėlimo 2200 kg.
- Konteineris pritaikytas 1 kablo ištuštinimo sistemai. Kabliai atsparūs korozijai, apkrovos pagal EN13071 standarto reikalavimus.

- 2) Popieriui, plastikui 5000 l.;  
Stiklui 3000 l.;  
Buitinių atliekų 3000 l.

- 3) Kiekį vertinti numatytą projekte.

**Klausimas 3 (cituojama):**

*Projekte numatomas želdinių - t. y. medžių, krūmų sodinimas, tačiau nėra pateikta informacija nei kokie augalai turi būti sodinami, nei kokio amžiaus bei kokio dydžio augalai turi būti sodinami. Nuo augalų rūšies bei sodinukų dydžio labai skiriasi kaina. Prašome pateikti visų želdinių konkrečias rūšis bei sodinukų dydžius.*

**Atsakymas 3:**

Paprastasis klevas (Acer platanoides) - aukštis 350 cm.

**Klausimas 4 (cituojama):**

*Pagal projekto sudėties žiniaraštį matome, kad turi būti Apsauginės signalizacijos dalis, tačiau su pirkimo dokumentais ji nėra pateikta. Pagal pateiktą žiniaraštį yra numatyti Apsauginės signalizacijos įrengimo darbai. Prašome pateikti apsauginės signalizacijos projekto dalį.*

**Atsakymas 4:**

Perkančioji organizacija pateikia apsauginės signalizacijos projekto dalį (pridedama).

**Klausimas 5 (cituojama):**

*Ar Tiekėjui reikia įsivertinti Darbo projekto parengimą? Ar darbai bus atliekami pagal Techninį projektą?*

**Atsakymas 5:**

Darbus atlikti pagal TP (derinti su techniniu prižiūrėtoju ir užsakovu).

**Klausimas 6 (cituojama):**

*Numatyta 600 000 Eur maksimali pirkimo suma - tai kaina su PVM ar be PVM?*

**Atsakymas 6:**

Numatyta maksimali pirkimo kaina – tai 600.000,00 Eur be PVM arba 726.000,00 Eur su PVM.

Priedama:

1. Apsauginės signalizacijos projekto dalis – atskira byla.

**Rengiant pasiūlymus būtina atsižvelgti į šiuos Konkurso sąlygų paaiškinimus.**

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas

Aleksandr Liachovič

**Originalas nebus siunčiamas.**

Anton Žakevič, (+370 5) 240 1265, el. p. [Anton.Zakevic@vrsa.lt](mailto:Anton.Zakevic@vrsa.lt)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Vilniaus rajono savivaldybės administracija 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO, PAPILDYMO (PIRKIMO NR. 942150)
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-02-04 Nr. S-2049(19.2 Mr)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Aleksandr Liachovič, Vedėjas, Viešųjų pirkimo skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ALEKSANDR LIACHOVIČ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-02-04 16:13:29 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-02-04 16:13:39 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-06-17 16:28:54 – 2025-06-16 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	DBSIS, versija 3.5.80.3
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-04 16:34:11)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-02-04 16:34:11 DBSIS