



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Aušros a. 10, 82196 Radviliškis, tel. +370 422 69 004,
el. p. informacija@radviliskis.lt, svetainė internete www.radviliskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188726247.

Tiekėjams

2025-02-10 Nr. S-416 -(8.43)
Į Nr.

DĖL PAKLAUSIMŲ

Viešojo pirkimo komisija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjų paklausimus dėl susisiekiama komunikacijų paskirties statinio – Žvejų g. aplinkkelio RD1310 Šeduvos m., Radviliškio r., kapitalinio remonto darbų pirkimo konkurso dokumentų paaiškinimo, kuriame:

1. 8-01-S dalis Šeduva v2.2 pdf dokumento 39 psl. 5.1 ir 5.2 punktuose rašoma: Betoninių trinkelų danga 8 cm. Ar galite nurodyti pilnus trinkelų matmenis?

Atsakymas. Trinkelų matmenys 200x100x80 mm.

2. Prašoma patikslinti LVN žiniaraščio žemės darbus. Nurodytas žvyro (93,5 m³) nukasimas ir smėlio nukasimas (257,4 m). Kur dedami šie kiekiai, nes apie užpylimą esamomis medžiagomis niekur nenurodyta. Ar smėlį galima naudoti vamzdžio pagrindui ir apsauginiam užpylimui, o likusį gruntą išvežti?

Lietaus tinklas suprojektuotas po važiuojamąja danga. Vamzdžiai po važiuojamąja danga turėtų būti užpilti nauju geros kokybės smėlingu gruntu dėl kokybės ir ilgaamžiškesnio eksploatavimo. Tačiau tai nėra suprojektuota. Ar nereiktų pakeisti sprendinio?

Atsakymas. Vamzdžio užpylimui yra numatytas smėlis (eilutė: 1.2.6). Visi žemės kiekiai yra nurodyti 1.2 punkte (1.2.1-1.2.7 eilutėse nurodyti atskiri detalizuoti kiekiai).

Žemių kiekių skaičiavimo principas: klojant vamzdį nukasamas žvyro sluoksnis 93,6 m³ ir po juo esantis smėlio sluoksnis 257,4 m³ taip pat likusi žemė iškasama 98,3 m³ ir išvežama. Paruošiamas smėlio pasluoksnis 7,8 m³, paklojamas vamzdis ir užpilas apsauginiu smėlio sluoksniu 38,4 m³, o po to pilamas iškastas gruntas atgal 59,9 m³. Nuo šio sluoksnio prasideda kelio įrengimo darbai.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Gintautas Vičas

Vaidutė Štankelytė, tel. (8 422) 69 022, el. p. vaida.stankelyte@radviliskis.lt