

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) atviro konkurso būdu vykdo **Rezervinio sistemos valdymo ir duomenų centro pastato projektavimo paslaugų pirkimą** (toliau – Pirkimas). Pranešame, kad Pirkime gautas klausimas, į kurį pateikiamas atsakymas:

Klausimas: Sąlygose ir paaiškinimuose yra nurodyta, kad turi būti suprojektuota DC apsauga nuo elektromagnetinio poveikio: ekranuojamų dažnių sritis ne siauresnė kaip nuo 10 kHz iki 10 GHz, 100 dB lygiu. Ar konkurso dalyvis turi turėti patirtį tokių patalpų projektavime? Jeigu taip – kokio dydžio patalpai (paprastai būna ne mažesnei nei reikalauja suprojektuoti Užsakovas), kiek tokių projektų (paprastai būna bent 1-ą) ir per kiek paskutinių metų turi būti atliktas projektas (paprastai būna reikalaujama būti atlikus atitinkamą projektą prieš 3 ar 5 metus)? Ar būsimas dalyvis turės pateikti tai įrodančius dokumentus ir atsiliepimus iš Užsakovo?

Atsakymas: Perkantysis subjektas projektavimo darbų tiekėjui nekelia reikalavimo turėti patirties projektuojant Duomenų centro (-ų) *patalpas*. Specialiųjų Pirkimo sąlygų (toliau – SPS) 2 lentelėje nurodomi Perkančiojo subjekto keliami kvalifikaciniai reikalavimai.

Papildomai informuojame, kad SPS 10 priede nurodyta ekonomiškai naudingiausio pasiūlymų vertinimo metodika, pagal kurią tiekėjas gali gauti papildomus balus už papildomą Ypatingojo statinio projekto vadovo patirtį rengiant techninį projektą, techninį darbo projektą ar darbo projektą duomenų centro įrangimui, kurio naudinga galia nemažesnė nei 60 kW.

Rugilė Endzinaitė, tel. +370 638 35485, el. p. Rugile.Endzinaite@litgrid.eu