


TVIRTINU:
Administracijos direktore
Vilma Preibienė
2024 m. gruodžio 12 d.



PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. STATYTOJAS	1. Kretingos rajono savivaldybė, įstaigos kodas 111106657, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Kontaktinis asmuo: Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vydmantų seniūnijos seniūnas Rimvydas Šakinis, tel. 8 648 45805, el.paštas: rimvydas.sakinis@kretinga.lt 2. UAB „Kretingos vandenys“, įstaigos kodas 163994426, Švyturio g. 2A, Padvarių k., LT-97157 Kretingos r. (vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų tinklams)
2. PROJEKTO PAVADINIMAS	Geležinkelio gatvės KT8129, Kretingos mieste, (ruožas nuo sankryžos su Pervazos gatve iki sankryžos su Pasieniečių gatve) rekonstrukcijos projektas.
3. STATINIO ADRESAS	Geležinkelio g. KT8129, Kretingos m.
4. STATINIŲ RŪŠYS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ	Susisiekimo komunikacijos. Inžineriniai tinklai.
5. STATYBOS RŪŠIS	Susisiekimo komunikacijos - rekonstrukcija Inžineriniai tinklai – nauja statyba, rekonstrukcija.
6. STATINIO KATEGORIJA	Neypatingas statinys
5. PROJEKTO PARENGIMO ETAPAS	Techninis darbo projektas
6.ESAMŲ IR PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ DUOMENYS	<u>Esami statinių duomenys:</u> Gatvės kategorija – D; Gatvės pradžia – sankryža su Pervazos gatve KT8118; Gatvės pabaiga – sankryža su Pasieniečių gatve KT8125; Gatvės ilgis – 0,825 km; Gatvės danga – Asfaltas; Gatvės plotis – apie 6,00 m; Eismo juostų skaičius – 2; Pėsčiųjų takai – dalyje gatvės yra; Lietaus nuotekų kanalizacija – dalyje gatvės yra, tinkamai nefunkcionuojanti; Gatvės apšvietimas – yra, Geležinkelio gatvės dešinėje pusėje; Nuovažos – į aplinkinius žemės sklypus, žvyro, asfalto dangos; Inžineriniai tinklai – gatvę kerta orinės elektros perdavimo linijos; Geležinkelio gatvėje yra ryšių tinklai, dujotiekio tinklai, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai; Geležinkelio g. būtina rekonstruoti esamus vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus. Taip pat Geležinkelio g. reiklainga suprojektuoti naujus vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklus. (Inžineriniai tinklai bus tikslinami pagal pateiktus inžinerinių tinklų savininkų duomenys, kurie bus teikiami per TIHS sistemą).

Projektuojamų statinių duomenys:

Teritorijos topografinės nuotraukos parengimas.

Teritorijos inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrinėjimų atlikimas.

Gatvės projektavimo pradžia – sankryža su Pervažos gatve, Kretingos m;

Gatvės projektavimo pabaiga – sankryža su Pasieniečių gatve, Kretingos mieste;

Bendras projektuojamos gatvės ilgis – apie 0,825 km; Tikslinama projektavimo metu;

Projektuojamas gatvės važiuojamosios dalies plotis – 5,5 m;

Eismo juostų skaičius – 2;

Eismo juostos plotis – po 2,75 m;

Numatyti pėsčiųjų ir dviračių taką Geležinkelio gatvės kairėje pusėje (ruože nuo sankryžos su Pervažos gatve iki sankryžos su Tiekėjų gatve), pėsčiųjų taką numatyti (ruože nuo sankryžos su Tiekėjų gatve iki sankryžos su Pasieniečių gatve) (tikslinti projektavimo metu), takų dangą - asfaltas, tako plotis tikslinamas projektavimo metu;

Gatvę pritaikyti žmonių su negalia judėjimo reikmėms;

Numatyti automobilių parkavimo vietas lygiagrečiai gatvės, ties žemės sklypu adresu Geležinkelio g. 19, Kretingos m.

Numatyti asfalto dangos įrengimą – nuo sankryžos su Pervažos gatve iki sankryžos su Pasieniečių gatve, Kretingos mieste. Esamą ir naują asfalto dangą suvesti viename lygyje;

Numatyti nuovažas iš asfaltbetonio dangos iki sklypo ribos tokios pat konstrukcijos kaip ir gatvės važiuojamosios dalies;

Numatyti apželdinimą.

Numatyti pėsčiųjų perėjų įrengimą gatvės atkarpoje nuo Tiekėjų g. iki Pasieniečių g.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkantiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1 punktu ir 2 priedo XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ rengiant projektą vadovautis 26.2.1. ir 26.2.3. papunkčiais, ir 27 ir 28 punktu.

Inžineriniai tinklai:**Geležinkelio g. reikalinga:**

1. Dalyje Geležinkelio g. būtina rekonstruoti esamus vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus (preliminarus ilgis V-420m, KF-510 m);

2. Suprojektuoti naujus vandentiekio tinklus, juos sužiedinant su Pasieniečių g. esamais vandentiekio tinklais (preliminarus ilgis V-300 m.);

3. Ties Kaštonų aklg. ir Šermukšnių aklg. suprojektuoti tarpinius vandentiekio G/B DN1500 mm šulinius su visa reikalinga uždaramąja armatūra ir vandentiekio atšakomis;

4. Nuo esamų centralizuotų vandentiekio tinklų suprojektuoti vandentiekio atšakas žemės sklypams Geležinkelio g. 20, 22, 32.

5. Vadovaujantis STR reikalavimais suprojektuoti antžeminius

hidrantus.

6. Pagal poreikį suprojektuoti bendro naudojimo buitinių nuotekų siurblynę/es su automatika, vadovaujantis UAB „Kretingos vandenys“ 2019-08-12 įsakymu Nr. V-146 „Reikalavimai nuotekų siurblynėms ir automatikai Ryšio tipas-GPRS“

7. Suprojektuoti naujus paviršinių nuotekų tinklus, numatant prisijungimo galimybes visiems esamiems objektams, ir šalia esančioms gatvėms. (preliminarus ilgis L-1020 m.);

Inžinerinių tinklų statytoją numatyti UAB „Kretingos vandenys“. Išsiimti UAB „Kretingos vandenys“ prisijungimo sąlygas.

Kilus klausimams dėl inžinerinių tinklų projektavimo sprendinių, derintis su UAB „Kretingos vandenys“ plėtros skyriaus vadove Silvija Lukauskiene, tel. 8 612 36468).

Apšvietimas:

Geležinkelio gatvėje yra gatvės apšvietimas dešinėje kelio pusėje. Esant poreikiui, numatyti želdinių, trukdančių darbams, šalinimą; Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus;

Esant poreikiui, įsivertinti į darbų vykdymo zoną patenkančių inžinerinių tinklų iškėlimą/apsaugojimą (jei reikalinga parengti tinklų iškėlimo projekto dalį);

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais galiojančiais teisės aktais.

Pastaba: statinių sprendiniai ir parametrai tikslinami projektavimo metu.

Visus projekto sprendinius derinti su Kretingos miesto seniūne Gintare Liobikiene, tel 8 620 60943 ir su Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Sigute Jazbutiene, tel. 8 685 33106.

Reikalingos techninio darbo projekto dalys:

1. Bendroji;
 2. Susisiekimui;
 3. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
 4. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
 5. Elektrotechnikos;
 6. Elektrotechnikos (ESO);
 7. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
 8. Kitos projekto dalys pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
- Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;

Projektavimo paslaugas projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Projektavimo paslauga susideda iš:

1. Projektiniai pasiūlymų parengimas.
2. Projektuotojas Statytojo vardu išima prisijungimo sąlygas.
3. Statybą leidžiančio dokumento gavimas.
4. Techninio darbo projekto parengimas.
5. Projekto derinimo atlikimas.
6. Techninio darbo projekto taisymas pagal projektą derinančių subjektų bei ekspertizės pastabas.

Paslaugos teikėjas įsivertina projekto vykdymo priežiūrą per visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto ar deklaracijos

	apie statybos užbaigimą surašymo.
7. RENGIANT TECHNINĮ PROJEKTĄ VADOVAUTIS	Lietuvos Respublikos įstatymais, Statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais galiojančiais teisės aktais. Jeigu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas), privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, turi parengti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą (kopiją) arba jeigu, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, poveikio aplinkai vertinimo atlikti neprivaloma, pateikiamas išsamus paaiškinimas kodėl projektui netaikomas reikalavimas dėl poveikio aplinkai vertinimo.
8. STATYTOJO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS	Projektavimo užduotis, 3 lapai. Žemės sklypo ir kelio statinio Nekilnojamojo turto registro išrašas.
9. STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS PRIVALOMUMAS	Privaloma.
10. STATINIO PROJEKTAVIMO EILIŠKUMAS	Projektas ruošiamas vienu etapu.
11. PROJEKTO DERINIMO SU STATYTOJU NURODYMAI	Projekto sprendiniai derinami su Statytoju.
10. PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS	Užsakovui pateikiami 3 suderinto ir patvirtinto techninio darbo projekto egzemplioriai bei skaitmeninėje versijoje: pdf. ir dwg. Techninis projektas privalo būti pateikti valstybine kalba.

Seniūnas



Rimvydas Šakinis