

VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA

Atviro konkurso PU-127
suinteresuotiems dalyviams
(pranešimas CVP IS priemonėmis)

2025-02-10 Nr. 127-3

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Valstybės įmonė „Valstybinių miškų urėdija“ (toliau – **Perkančioji organizacija/VMU**) atviro konkurso būdu vykdo *Statinių, esančių adresu Trakų g.1, Pylimų k., Vievio sen., Elektrėnų sav., griovimo darbų pirkimą* Nr. 956432 (toliau – **Pirkimas**). Perkančioji organizacija gavo suinteresuoto dalyvio paklausimą. Vadovaujantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.1 punktu, teikiame atsakymą:

Klausimas*

Ar bus galima statybinį laužą malti (smulkinti) darbo vietoje? Jei taip, tai ar turite leidimą statybinio laužo smulkinimo darbams griunamojoje teritorijoje?

Atsakymas

Atkreipiame dėmesį, kad inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos gali būti smulkinamos mobilia įranga statybvietėje tik griežtai laikantis Statybinų atliekų tvarkymo taisyklių:

- Statybinų atliekų smulkinimui statybvietėje naudojama mobili įranga turi atitikti STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“;

- Statybinų atliekų smulkinimą mobilia įranga statybvietėje gali vykdyti statybines atliekas tvarkančios įmonės, registruotos Atliekų tvarkytojų valstybės registre, vykdančios atliekų apskaitą ir teikiančios atliekų apskaitos ataskaitas pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

Smulkinimo darbų poveikis aplinkai turi neviršyti normų (pvz. ekvivalentinis garso lygis gyvenamoje aplinkoje neturi būti didesnis kaip 65 dBA dienos metu, 60 dBA vakaro metu, 55 dBA nakties metu. Kietųjų dalelių koncentracija ore smulkinant atliekas neturi viršyti leistinų (rekomenduojama laistyti smulkinamas medžiagas) ir pan.

Rangovas rengdamas pasiūlymą turi vadovautis techninės specifikacijos 9 punktu: „Prieš atliekant griovimo darbus, iš anksto Tiekėjas įsipareigoja įvertinti griovimo darbams atlikti galimai reikalingų leidimų poreikį ir prireikus įsipareigoja išsiimti griovimo darbams atlikti reikalingus leidimus arba informuoti Užsakovą apie tokį poreikį, jeigu dėl objektyvių priežasčių tokių leidimų Tiekėjas negali gauti pats. Darbai atliekami už nustatytą Pirkimo sutartyje kainą, visus kaštus Tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą“.

Klausimas*

Ar objektai atjungti nuo išorės tinklų:

- elektros ryšių įvadų,
- vandentiekio,
- kanalizacijos (fekalo, lietaus),
- šiluminės trasos,

Ar yra atjungtos visos komunikacijos?

Atsakymas

Šiuo metu griunami objektai yra atjungti nuo elektros ryšių įvadų, vandentiekio, kanalizacijos (fekalo, lietaus), šiluminės trasos. Vykiant asfalto dangų ardymo darbus ir lyginant teritoriją po griovimo darbų visi surasti esamų inžinerinių tinklų šuliniai, esamų šilumos trasų loviai turi būti išmontuojami, taip kaip numatyta griovimo projekte A005.1-GP. Veikiantys inžineriniai tinklai turi būti

Valstybės įmonė, Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132340880.

Būstinės duomenys: Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius.

Tel. (8 5) 236 4441, el. p. info@vmu.lt

atjungti nuo griaunamų pastatų, atradus neatjungtų veikiančių inžinerinių tinklų, jie turi būti atjungti ir suderinti su tinklų savininkais prieš griaunant pastatus.

Klausimas*

- artezinio gręžinio (ar reikalinga užplombuoti gręžinį ?) Ar yra atjungtos visos komunikacijos?

Atsakymas

Artezinis gręžinys šiuo metu neeksploatuojamas. Rangovas rengdamas pasiūlymą turi vadovautis techninės specifikacijos 9 punktu: „Prieš atliekant griovimo darbus, iš anksto Tiekėjas įsipareigoja įvertinti griovimo darbams atlikti galimai reikalingų leidimų poreikį ir prireikus įsipareigoja išsiimti griovimo darbams atlikti reikalingus leidimus arba informuoti Užsakovą apie tokį poreikį, jeigu dėl objektyvių priežasčių tokių leidimų Tiekėjas negali gauti pats. Darbai atliekami už nustatytą Pirkimo sutartyje kainą, visus kaštus Tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą“.

Klausimas*

Nėra galimybės privažiuoti prie keliatos objektų, nes yra apaugęs medžiais. Kas pasirūpins esamų medžių kirtimo dokumentais ir jų pjovimu?

Atsakymas

Kadangi griaujami statiniai yra išsidėstę visame sklype, griovimo darbams įgyvendinti trukdančių medžių (taip pat medžių, patenkančių į gatvės pločio ir 5 m aukščio zoną) ar kitos augmenijos kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus būtina suderinti nustatyta tvarka su vietos gamtosaugos įstaigomis ir gauti raštišką leidimą, kuriame nurodoma, kokius želdinius statybvietėje leidžiama pašalinti. Šiuo metu VMU tokio leidimo neturi. Atkreipiame dėmesį, kad Tiekėjas rengdamas pasiūlymą turi vadovautis techninės specifikacijos 9 punktu ir gauti visus reikiamus leidimus: „Prieš atliekant griovimo darbus, iš anksto Tiekėjas įsipareigoja įvertinti griovimo darbams atlikti galimai reikalingų leidimų poreikį ir prireikus įsipareigoja išsiimti griovimo darbams atlikti reikalingus leidimus arba informuoti Užsakovą apie tokį poreikį, jeigu dėl objektyvių priežasčių tokių leidimų Tiekėjas negali gauti pats. Darbai atliekami už nustatytą Pirkimo sutartyje kainą, visus kaštus Tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą“.

*Suinteresuotų dalyvių paklausimų tekstas neredaguotas.

Šis Pirkimo sąlygų paaiškinimas laikomas neatskiriama Pirkimo sąlygų dalimi, kuriuo prašome vadovautis teikiant pasiūlymą Pirkimui.

Komisijos pirmininkė

Jolita Puodžiūnienė