



**MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (0 443) 98204, el. p. [administracija@mazeikiai.lt](mailto:administracija@mazeikiai.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234.  
Skyriaus duomenys: Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai tel. (0 443) 98215, el. p. [jovita.kontene@mazeikiai.lt](mailto:jovita.kontene@mazeikiai.lt)

Tiekėjams

2025-02-11 Nr. VP4-52

**DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO ARBA PATIKSLINIMO**

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija vykdo mažos vertės pirkimą (skelbiamą apklausą) „*Mažeikių Kalnėnų progimnazijos technologinių - inžinerinių kabinetų ir STEAM erdvės paprastas remontas*“ (pirkimo ID 1067715, toliau – pirkimas).

Informuojame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis 2025 m. vasario 11 d. yra gauti tiekėjo klausimai dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo arba patikslinimo:

- „1. Pertvaroms reikalingos gipskartonio plokštės tik impregnuotos atsparios drėgmei ar reikalingos ir su akustinėms savybėm?“**
- 2. Pertvaros įrengiamos dviem sluoksniais gipskartonio plokštėmis iš vienos pusės ar abiejose pusėse po du sluoksnius?**
- 3. Kiekių žiniaraštyje nurodyti kondicionieriai, bet neradome nurodytos galios ar reikalingą galią parinkti patiems?“<sup>i</sup>**

**Atsakymai:**

- 1. Gipskartonio plokštės tik impregnuotos ir atsparios drėgmei.**
- 2. Pertvaros įrengiamos gipskartonio plokštėmis dviem sluoksniais iš abiejų pusių.**
- 3. Parinkti patiems pagal pateiktą patalpos kvadratūrą.**

Šis paaiškinimas yra neatskiriama pirkimo dalis.

Vedėja

Jovita Kontenė

Gabrielė Budžienė, tel. (0 443) 98 226, el.p. [gabriele.budziene@mazeikiai.lt](mailto:gabriele.budziene@mazeikiai.lt)

<sup>i</sup> Tiekėjų klausimai neredaguoti