

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

Pranešame, kad gautas klausimas 110 kV ir 330 kV TP, OL, KL remonto, rekonstravimo ir naujos statybos darbų įprastose ir kultūros paveldo objektų apsaugos zonose projektavimo paslaugų pirkime (toliau – Pirkimas), į kurį pateikiamas atsakymas:

KLAUSIMAS:

Pirkimo dokumentuose yra numatytas šis reikalavimas: Inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų ir kitų pagal poreikį darbų vykdymui ir priežiūrai tiekėjas turi turėti teisę atlikti šiuos darbus (Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 22 str.):

1. Elektros perdavimo linijų iki 400 kV įtampos eksploatavimo arba remonto darbus;
2. Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbus;
3. Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos remonto darbus;

arba

1. Elektros tinklo iki 110 kV įtampos remonto darbus;
2. Elektros tinklo iki 110 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbus.

Taip pat reikalaujama, kad tiekėjas turėtų:

- mažiausiai 1 darbų vadovą, turintį apsaugos nuo elektros kvalifikacijos AK (110 kV arba aukštesnės įtampos) kategoriją;
- mažiausiai 1 darbų vykdytoją / prižiūrintį, turintį apsaugos nuo elektros kvalifikacijos VK (110 kV arba aukštesnės įtampos) kategoriją.

Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo objektai yra susiję išskirtinai su projektavimo veikla, nenumatant Tiekėjui vykdyti statybos darbų, manome, kad šis reikalavimas yra perteklinis ir nepagrįstas. Kadangi minėtos kvalifikacijos nėra būtinos projektavimo darbams, prašome perkančiąją organizaciją peržiūrėti ir panaikinti šį reikalavimą.

ATSAKYMAS: Remiantis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“, veikiančiuose elektros įrenginiuose gali būti dirbama tik pagal darbų vadovo nurodymą. Darbų vadovas gali atlikti ir darbų vykdytojo, prižiūrintojo arba brigados nario funkcijas.

Papildomai atkreipiamas dėmesys į „Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo Litgrid AB objektuose tvarkos aprašą“, kuris pateikiamas prie pirkimo dokumentų, 6. p. „Rangovui, Subrangovui dirbti Bendrovės veikiančiuose elektros įrenginiuose leidžiama pagal Nurodymą, Pavedimą arba techninės priežiūros tvarka. Pagal pavedimus galima atlikti tik relinės apsaugos ir automatikos, bei ryšių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus uždaroje patalpose.“

Atsižvelgiant į tai, kad transformatorių pastotė yra veikiančių elektros įrenginių teritorija ir jokie darbai, įskaitant ir geologinius tyrimus, veikiančiuose elektros įrenginiuose negali būti atliekami be Darbų vadovo nurodymo, o dirbti ne elektrotechninius darbus negalima be prižiūrintojo, kvalifikaciniai reikalavimai yra pagrįsti, bei nėra pertekliniai.

Perkantysis subjektas taip pat turi užtikrinti viešąjį interesą ir kad planuojamos įsigyti paslaugos būtų atliktos tinkamai, tad nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai nėra pertekliniai bei keičiami nebus. Kadangi projektuotojai ir geologai neturi leidimo dirbti prie Litgrid veikiančių įrenginių, todėl turint tik projektavimo paslaugų sutartį, yra poreikis turėti darbų vadovą, kad užtikrintų geologų darbą dirbant prie AB Litgrid veikiančių įrenginių. Atkreipiame dėmesį, kad paslaugos Teikėjas teikdamas Paraišką turi galimybę remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais ir perduoti jiems konkrečios Sutarties dalį (konkretaus pirkimo vykdymo metu), kuriai nepakanka Tiekėjo turimų pajėgumų ar atitikties kvalifikacijai pagrįsti.

Monika Puidokė, el. p. monika.puidokey@litgrid.eu, tel. +370 656 78627