

UAB „LITESKO“
BIRŽŲ KAŠTONŲ KATILINĖS REKONSTRUKCIJOS, ĮRENGIANT BIOKURĄ KŪRENANTIŲ KATILĄ SU PRIKLAUSINIAIS
PIRKIMO RINKOS KONSULTACIJOS KOMISIJA

UAB „Litesko“ (toliau - Bendrovė) 2025-01-15 paskelbė rinkos konsultaciją dėl *Biržų Kaštonų katilinės rekonstrukcijos, įrengiant biokurą kūrenantį katilą su priklausiniais*, pirkimo.

Teikiame apibendrintas rinkos konsultacijos dalyvių išvalgas, bei atsakymus į jas:

Eil. Nr.	Klausimas	Apibendrintos įžvalgos	UAB „Litesko“ atsakymas
1.	Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei nedalyvautumėte, kokios priežastys?	Rinkos konsultacijos dalyviai atsakė, kad planuoja dalyvauti pirkime.	
2.	Ar techninėje specifikacijoje nurodytas pirkimo objektas yra aiškus? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtume patikslinti.	Rinkos konsultacijos dalyviai atsakė, kad pirkimo objektas yra aiškus.	
3.	Ar techninės specifikacijoje nurodyti darbų vykdymo etapai yra aiškūs? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtume patikslinti.	Rinkos konsultacijos dalyviai atsakė, kad nurodyti darbų vykdymo etapai yra aiškūs.	
4.	Ar turite pastabų dėl techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų. Jeigu taip, prašome nurodyti punktus ir pastabas?	Rinkos konsultacijos dalyvių pateiktos pastabos:	
		7.3 punktas, prašomas katilas (P-10 bar, $T \geq 130^{\circ}\text{C}$), siūlome 4,25 MW ir ne daugiau kaip 5 MW galios katilą kurio (P-6 bar, $T \geq 130^{\circ}\text{C}$), su nepriklausoma sistema įrengiant plokštelinį šilumokaitį. Siūlome dūmų vamzdžių sienelės storis ne mažiau 3,6 mm. Pakura su judančiu ardynu. Ardynas aušinamas vandeniū arba į katilą tiekiamu oru, siūlome: Pakura su judančiu ardynu. Ardynas aušinamas vandeniū ir į katilą tiekiamu oru. Siūlome nereikalauti, kad kondensacinis ekonomaizeris privalo būti dūmų vamzdžių tipo. Dūmų vamzdžių ekonomaizeris turi didesnį aerodinaminį pasipriešinimą, kurį turi nugalėti katilo dūmų ventiliatorius. Siūlome į šilumokaitį patenkančių dūmų temperatūra ne daugiau 780°C .	Įvertinta Techninėse sąlygose. Techninėse sąlygose nenurodoma kokio tipo šilumokaitį galima statyti. Apribojimo nėra.
		Nurodytam kurui vandeniū aušinamos sienos nerekomenduojamos	Įvertinta Techninėse sąlygose. Nėra apribojimo aušinimui oru.
Pirminio oro ventiliatorius nurodytam kurui mūsų manymu yra ekonomiškiau.	Neatsižvelgta. Pirminio oro kiekvienai zonai (3 zonos) turi būti įrengtas atskiras ventiliatorius su dažnio keitikliu.		

Eil. Nr.	Klausimas	Apibendrintos įžvalgos	UAB „Litesko“ atsakymas
		<p>Point 7.2. ESP has to be placed inside the BH – this is not a good idea, getting it inside and montage would add additional costs regarding its size. Have to take measurements, but at this moment it seems very risky. We will consider placement outside with convenient ash disposal.</p> <p><i>Vertimas į lietuvių kalbą:</i> 7.2 punktas. ESF turi būti patalpintas katilinės viduje – tai nėra gera idėja, nes jo patekimas į vidų ir montavimas padidintų papildomas išlaidas, susijusias su jo dydžiu. Reikia atlikti matavimus, bet šiuo metu tai atrodo labai rizikinga. Svarstysime galimybę įrengti lauke, kur būtų patogų šalinti pelenus.</p>	Įvertinta Techninėse sąlygose.
		<p>Point. 7.3. Requested efficiency is quite low (83%)</p> <p><i>Vertimas į lietuvių kalbą:</i> 7.3. punktas. Reikalaujamas efektyvumas yra gana mažas (83%)</p>	Įvertinta Techninėse sąlygose.
		<p>Point 7.3. Please specify what is meant by minimal temperature of 100 C. Is this the minimal temperature of heating network? It is quite high.</p> <p><i>Vertimas į lietuvių kalbą:</i> 7.3 punktas. Prašau nurodykite, ką reiškia minimali 100 C temperatūra. Ar tai minimali šilumos tinklo temperatūra? Ji yra gana aukšta.</p> <p>Point for thickness of flue gas PGH pipes, is it possible to change it to 3.6 mm and/or bigger from 4 mm as 3.6 mm is manufacturing standard.</p> <p><i>Vertimas į lietuvių kalbą:</i> Ar galima pakeisti išmetamųjų dujų PGH vamzdžių storį iš 4 mm į 3,6 mm ir (arba) didesnį, nes 3,6 mm yra gamybos standartas.</p> <p>Please specify if hatch for viewing is 200 mm measuring diagonally. We suggest keeping all containers, feeders, storage systems etc in approximate or minimal absolute units where it is possible. As this would help design managers to understand task better and visually place all equipment according to available space. For example bunker for 1h on nominal capacity could be up to 7.5 m³ depending on fuel heat capacity. Please state these „not smaller than” for equivalent and comparable offers</p> <p><i>Vertimas į lietuvių kalbą:</i></p>	<p>Tai yra minimali vandens, paduodamo į katilą temperatūra. Tai ne temperatūra į CŠT.</p> <p>Įvertinta Techninėse sąlygose.</p> <p>Įvertinta Techninėse sąlygose.</p>

Eil. Nr.	Klausimas	Apibendrintos įžvalgos	UAB „Litesko“ atsakymas
		<p><i>Nurodykite, ar apžvalgos liukas yra 200 mm įstrižainės. Jei įmanoma, siūlome visus kontenerius, transporterius, laikymo sistemas ir pan. nurodyti apytiksliais arba minimaliais absoliučiais vienetais. Kadangi tai padėtų projekto vadovams geriau suprasti užduotį ir vizualiai išdėstyti visą įrangą pagal turimą erdvę. Pavyzdžiui, bunkeris, skirtas 1 val. nominalios talpos, gali būti iki 7,5 m³, priklausomai nuo kuro šiluminės galios. Nurodykite, kad šie pasiūlymai būtų „ne mažesni nei“, kad būtų galima pateikti lygiaverčius ir palyginamus pasiūlymus.</i></p>	
		<p>Point 7.5. – 220 C to economiser is quite high. We suggest starting from 160-220 range, otherwise economiser won't be working 99% of the time if bypass is installed. <i>Vertimas į lietuvių kalbą:</i> 7.5 punktas. - 220 C į ekonomizaizerį yra gana aukštas. Siūlome pradėti nuo 160-220 diapazono, kitaip ekonomizaizeris neveiks 99 % laiko, jei bus įrengtas aplinkkelis.</p>	<p>Įvertinta Techninėse sąlygose. 220 oC yra DKE medžiagų atsparumo o ne darbinė temperatūra</p>
		<p>Point 7.6. – We request for multicyclone to be mandatory to ensure < 40 mg/Nm³ and so there is also equal scope of supply for everyone. <i>Vertimas į lietuvių kalbą:</i> 7.6 punktas. – Mes reikalaujame, kad multiciklonas būtų privalomas, kad būtų užtikrintas < 40 mg/Nm³, taigi visiems būtų vienodos tiekimo galimybės.</p>	<p>Įvertinta Techninėse sąlygose.</p>
		<p>Point 7.9. We suggest dismantling existing scales completely and make new ones with new soft. Then warranty is easier to apply and Tenderer can take full responsibility of works. Current revision suggests reconstruction but please re-phrase it that it is completely new in old place. <i>Vertimas į lietuvių kalbą:</i> 7.9 punktas. Siūlome visiškai išmontuoti esamas svarstyklės ir pagaminti naujas su nauja programine įranga. Tuomet bus lengviau taikyti garantiją, o Konkurso dalyvis galės prisiimti visą atsakomybę už darbus. Dabartinė redakcijoje siūloma rekonstruoti, tačiau prašome performuluoti, kad tai būtų visiškai naujos svarstyklės senoje vietoje.</p>	<p>Įvertinta Techninėse sąlygose.</p>
		<p>Point 8.5. Please specify in documentation if doing „Impact on environment“ is in scope of supply of Tenderer or is done by Client. <i>Vertimas į lietuvių kalbą:</i></p>	<p>Įvertinta Techninėse sąlygose. Techninėse sąlygose nėra reikalaujama, kad Rangovas atliktų PAV arba PAV</p>

Eil. Nr.	Klausimas	Apibendrintos įžvalgos	UAB „Litesko“ atsakymas
		<p>8.5 punktas. Prašau nurodykite dokumentuose, ar „Poveikis aplinkai“ įeina į konkurso dalyvio tiekimo apimtį, ar tai atlieka Užsakovas.</p>	<p>atranką. PAV arba PAV atranką atliks Užsakovas.</p>
		<p>Point 9.2. Automatic woodchip humidity sensor. Please provide a reference or object where similar technology has been implemented for Tenderer to include this in the offer. Provision of equivalency based on standards EN if applicable. <i>Vertimas į lietuvių kalbą:</i> 9.2 punktas. Automatinis medienos drožlių drėgmės jutiklis. Prašome pateikti nuorodą arba objektą, kur panaši technologija buvo įdiegta, kad Konkurso dalyvis galėtų tai įtraukti į pasiūlymą. Jei taikoma, pateikti lygiavertiškumą pagal standartus EN</p>	<p>Automatinis drėgmės matuoklis turi būti sumontuotas pagal gamintojo instrukciją.</p>
		<p>Point 12.7. We offer to make this more like a course at which at the end there is a test to do to prove level of competence. Do the training as 8 amount of hours training – theoretical and at least 12 hours practical; the program itself is prepared during the contract. <i>Vertimas į lietuvių kalbą:</i> 12.7 punktas. Siūlome, kad tai būtų labiau panašu į kursus, kurių pabaigoje reikia atlikti testą ir įrodyti kompetencijos lygį. Daryti mokymus kaip 8 mokymo valandų kiekį - teorinį ir bent 12 valandų praktinį; pati programa parengiama sutarties metu.</p>	<p>Testas mokymų pabaigoje nereikalaujamas, bet rangovui nedraudžiame jį atlikti.</p>
		<p>TS 7.3 vieną biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą kaip 4,25 MW ir ne daugiau kaip 5 MW galios ($P \geq 10$ bar, $T \geq 130$oC) (smulkinta mediena SM2, SM3 ir SM3D, kai kuro drėgnumas 35-60 proc.), su minimaliu apkrovimu 0,75 MW, (smulkinta mediena SM2, SM3 ir SM3D, kai kuro drėgnumas 20-35 proc.) (kad padengti nešildymo sezono minimalų šilumos poreikį); Prašome patvirtinti, kad katilinės esama sistema pritaikyta eksploatuoti naują katilą su vandens temperatūra 130 C</p>	<p>CŠT sistema nepritaikyta darbui su vandens temperatūra 130 oC (žiūrėti TS pridedamus grafiką Nr.4). Katilo temperatūra 130 oC turi būti sumažinama iki CŠT tinkle numatytos temperatūros prieš atiduodant į CŠT tinklą. Visą katilinės įrangą projektuoja ir tiekia rangovas.</p>
		<p>Prašome nurodyti maksimalų azoto (N) kiekį kure</p>	<p>Šių duomenų neturime, BATLPOOL irgi neteikia šių duomenų.</p>

Eil. Nr.	Klausimas	Apibendrintos įžvalgos	UAB „Litesko“ atsakymas
		<p>Vandens padavimo į katilo zona, kur žemiausia vandens temperatūra, kad išvengti rasos taško susiformavimo ant metalinių paviršių, turi būti patikimai apsaugota nuo tiesioginio kontakto su degimo produktais arba išpildyta iš korozijai atsparaus metalo. Neaiškus reikalavimas ir tikslas. Jeigu tikslas išvengti rasos taško tai, reikalavimas tiekiamo į katilą vandens temperatūra 100 C to padeda išvengti. Medžiagiškumas rasos taško išvengti nepadeda.</p>	<p>Įvertinta techninėse sąlygose.</p>
		<p>Prašome sutikslinti reikalavimą, nes punktas aukščiau reikalauja, kad katilo vamzdžiai būtų iš P235GH Perteklinis nesuprantamas reikalavimas</p>	<p>Įvertinta Techninėse sąlygose.</p>
		<p>Pirminis oras, tiekiamas po ardynu į pirmąją zoną, turi būti pašildomas ne mažiau kaip iki ≥ 90 oC. Šilumos šaltiniu panaudoti tinklo vandenį iš katilo. Oro temperatūra turi būti automatiškai reguliuojama. Galimi ir kiti techniniai sprendimai oro pašildymui</p>	<p>Įvertinta Techninėse sąlygose.</p>
		<p>Jeigu Rangovas negali užtikrinti pagal galiojančius reikalavimus minimalių NOx emisijų dūmuose normų, turi būti numatyta ir įrengta selektyvinė ne katalitinė azoto oksidų mažinimo sistema (angl. SNCR -selective non-catalytic Reduction) Prašome nurodyti azoto kiekį kure</p>	<p>Šių duomenų neturime, BATLPOOL irgi neteikia šių duomenų. Rangovas turi įvertinti savo praktinę patirtį.</p>
		<p>TS 7.5. DKE turi būti vertikalus dūmavazdžių tipo ar jam lygiavertis Perteklinis reikalavimas su konkrečiu tipu. Ženkliai apriboja konkurenciją. Rekomenduojame tipo nenurodyti</p>	<p>Įvertinta Techninėse sąlygose.</p>
		<p>„...prieš dūmsiurbį turi būti įrengtas vandens lašelių gaudytuvas.“ Rekomenduojame nenurodyti vietas kur lašelių gaudytuvas turi būti sumontuotas, prieš ar po dūmsiurblio. Lašelių gaudytuvo funkcija sugaudyti kondensato lašelius, kad maksimalus kondensato kiekis liktų sistemoje ir būtų nukreiptas į nuotekas, o ne, kad kartu su dūmais pasišalintų per kaminą. Lašelių gaudytuvo funkcija nėra, kad apsaugoti dūmsiurbę.</p>	<p>Neatsižvelgta. Praktika rodo, kad lašelių gaudytuvas turi būti sumontuotas prieš dūmsiurbę, kad ją apsaugotų nuo dūmuose esančių vandens lašų.</p>
		<p>Projektiniai slėgio nuostoliai dūmų trakte ne daugiau kaip 150 Pa, esant nominaliai DKE galiai</p>	<p>Neįvertinta. Kondensatas turi būti išvalytas prieš išleidžiant į</p>

Eil. Nr.	Klausimas	Apibendrintos įžvalgos	UAB „Litesko“ atsakymas
		<p>Nesuprantamas reikalavimas, ar slėgio kritimas dūmų trakte ar ir per DKE? Perteklinis reikalavimas su nuoroda į konkretų gamintoją. Kam kelti tokius reikalavimus, kai pagrindinis reikalavimas elektros sąnaudos</p>	<p>nuotekų tinklus ir turi atitikti atitinkamus aplinkos apsaugos reikalavimus, keliamus nuotekoms išleidžiamoms į nuotekų tinklus.</p>
		<p>TS 7.6 „Elektrinių laukų skaičius ne mažiau kaip 2.“ Perteklinis reikalavimas su nuoroda į konkretų gamintoją. Rekomenduojame pašalinti tokius reikalavimus o palikti esminį reikalavimą, t. y. dūmų išvalymą. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad 2 laukų filtras tokio galios katilams nereikalingas ir tik papildomai iškels investicijas.</p>	<p>Įvertinta Techninėse sąlygose.</p>
		<p>ESF korpuso medžiaga – Corten plienas arba ekvivalentiškas. Perteklinis reikalavimas, kuris ženkliai didina investiciją. Corten plieno savybės – atmosferos poveikiui atsparus ir nekoroduoja. Koks tikslas ESF filtrą gaminti iš tokio plieno o po to izoliuoti ir apskardinti ... nesuvokimas. Arba konkretus reikalavimas su nuoroda į konkretų gamintoją arba prašome plačiau pakomentuoti šio reikalavimo tikslą arba panaikinti reikalavimą.</p>	<p>Įvertinta Techninėse sąlygose.</p>
		<p>Vidinė ESF konstrukcija iš nerūdijančio plieno AISI316 l pagal AISI arba ekvivalentiško Perteklinis reikalavimas, kuris ženkliai didina investiciją ir nesuprantamas. Prašome patikslinti terminą „...vidinė ESF konstrukcija...“ kas konkrečiai turi būti iš AISI316L plieno. Ar kalba eina apie plokštes ar apie elektrodus ar apie plaktukus o gal apie pelenų šalinimo šnekus? O gal tai konkretus reikalavimas su nuoroda į konkretų gamintoją, prašome plačiau pakomentuoti šio reikalavimo tikslą arba panaikinti reikalavimą.</p>	<p>Įvertinta Techninėse sąlygose.</p>
		<p>TS 7.11 Įrengti dyzelinį generatorių, skirtą saugiam avariniam VŠK (vandens šildymo katilo) ir kitų įrenginių sustabdymui. Prašome patvirtinti, kad generatorius skirtas avariniam įrangos stabdymui o ne darbui, bei panaikinti reikalavimą, kad dyzel generatoriaus galia 150 kW, nes galią kuri reikalinga sprendžia tiekėjas</p>	<p>Techninėse sąlygose patikslinta, kad generatorius skirtas saugiam katilinės ir tinklo siurblių darbui dingus elektros maitinimui.</p>

Eil. Nr.	Klausimas	Apibendrintos išvalgos	UAB „Litesko“ atsakymas
5.	<p>Planuojami darbų atlikimo terminai yra 24 mėn nuo sutarties pasirašymo dienos. Ar nurodytas darbų atlikimo terminas yra pakankamas? Ar galėtumėte pasiūlyti trumpesnę darbų atlikimo terminą? Koks yra pagrindinių įrenginių tiekimo terminas?</p>	<p>Rinkos konsultacijos dalyviai atsakė, kad darbų atlikimo terminas yra pakankamas. Taip pat dalyviai pasiūlė: Techninėje specifikacijoje nurodyti laikotarpius, kada tiekėjai galės vykdyti faktinius statybos-montavimo darbus; Techninėje specifikacijoje nurodyti laikotarpį, kada katilinė negali būti stabdoma. Taip pat, rinkos konsultacijos dalyviai nurodė, kad pagrindinių įrenginių tiekimo terminas nuo 6 iki 10 mėn.</p>	<p>Pasiūlymai įvertinti Techninėse sąlygose.</p>
6.	<p>Kokios dar Jūsų Išvalgos, ar įmanoma tinkamai ir laiku atlikti darbų sąrašuose nurodytus darbus?</p>	<p>Vieni rinkos konsultacijos dalyviai atsakė, kad įmanoma tinkamai ir laiku atlikti darbų sąrašuose nurodytus darbus. Kiti dalyviai pastebėjo, kad projekto ekspertizė gali užsitęsti dėl nuo sutarties šalių nepriklausančių priežasčių ir tai gali įtakoti statybos leidimo gavimo ir darbų pradžios terminus.</p>	
7.	<p>Kokius saugiklius turėtume/galėtume numatyti darbų atlikimo sutartyje, kad būtų pasiektas maksimaliai geras rezultatas?</p>	<p>Mokėjimo ir darbų garantijas.</p>	
8.	<p>Planuojama sutartyje numatyti 30 proc. avansinį mokėjimą nuo kainos sumos be PVM Avanso sąlygos: Avansinio mokėjimo laid./garantijos pateikimas; Avansinio mokėjimo laid./garantija 50 proc. nuo mokamo avanso sumos; Avansinio mokėjimo laid./garantijos pateikimo terminas 5 d.d. nuo sutarties pasirašymo Avansinio mokėjimo laid./garantijos bendras galiojimo terminas iki darbų užbaigimo termino pabaigos plus 30 kalendorinių dienų</p>	<p>Rinkos konsultacijos dalyvių pateiktos išvalgos: Siūlome atsisakyti avansinio mokėjimo laidavimo garantijos, kadangi: 1) PO turi galimybę įsivertinti ar tiekėjas nėra bankrutuojantis ir ar neturi finansinių sunkumų; 2) Tiekėjui avansinio mokėjimo garantija yra papildoma finansinė našta, kadangi pagal įprastą praktiką draudimo bendrovės atsisako suteikti tokiai sumai avansines garantijas, o bankai reikalauja nurodytam avanso garantijos laikotarpiui– t.y. sutarties laikotarpiui -24 mėn. įšaldyti lėšas visai garantijos sumai arba suteikia kreditinę liniją tai sumai ir visam laikotarpiui nuo garantijos sumos skaičiuoja palūkanas. Pvz. nuo 100000eurų garantijos sumos palūkanos (priklausomai nuo palūkanų normos) per metus gali sudaryti nuo 3000 iki 5000eurų, o jei garantijos suma 500000 eurų, tai ši suma per du metus išaugs iki 30000 -50000 eurų. 3) Tiekėjas patiriamas papildomas išlaidas dėl avanso garantijos įtraukia į pasiūlymo kainą, todėl tai taip pat didina PO projekto įgyvendinimo išlaidas. Pvz. jei avanso</p>	<p>Pirkimo dokumentuose bus numatytos avansinio mokėjimo sąlygos, numatant, kad avansas bus mokamas pagal Tiekėjo pareikalavimą ne mažiau kaip 20 proc. ir ne daugiau kaip 30 proc. Avansinis mokėjimas turės būti garantuojamas arba draudžiamas 100 proc.</p>

Eil. Nr.	Klausimas	Apibendrintos išvalgos	UAB „Litesko“ atsakymas
	<p>Ar planuojamo avanso dydis ir sąlygos yra aiškios ir priimtinos?</p> <p>Ar avansinio mokėjimo numatymas darytų kokią nors įtaką tiekėjo dalyvavimui pirkime? Jei taip, kokia apimtimi?</p>	<p>garantijos suma 500000 eurų, tai per du metus tiekėjas bankui palūkanų sumokėti gali nuo 30000 iki 50000 eurų ir tokia suma didina pasiūlymo kainą.</p> <p>4) Pagal įprastą praktiką sutartyje yra numatyta sutarties įvykdymo garantija, civilinės atsakomybės draudimai ir nepriklausomai kas yra numatyta sutartyje tiekėjas pagal CK 6.256 straipsnio .“Sutartinės atsakomybės atsiradimo pagrindas.” turi sumokėti netesybas, baudas ir atlyginti nuostolius.</p> <p>Jeigu bus reikalaujama avansinio mokėjimo laidavimo garantija, tai siūlome pailginti avansinio mokėjimo laid./garantijos pateikimo terminą iki 10 d.d. nuo sutarties pasirašymo, kadangi banko vertinimui ir garantijos išdavimui dažnu atveju reikalingas ilgesnis laikotarpis.</p> <p>Taip, turi įtakos, kadangi dėl geopolitinės situacijos nuo besikeičiant išorinei aplinkai ir bankams griežtinant garantijų ir paskolų išdavimą gali būti sudėtinga gauti ar net visai neįmanoma gauti avansinio mokėjimo garantiją.</p> <p>Kiti dalyviai atsakė, kad sąlygos yra priimtinos.</p>	
9.	<p>Pasirašius sutartį Tiekėjas privalo pateikti šiuos draudimus:</p> <p>Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas</p> <p>Reikalavimai:</p> <p>Draudimo suma ne mažiau kaip 1000000 Eur be PVM</p> <p>Maksimalus franšizės dydis vienam draudimui 2 900 Eur be PVM</p> <p>Draudimo galiojimo terminas 2 metai</p> <p>Draudimo pateikimo terminas per 10 kalendorinių dienų nuo statybos leidimo gavimo</p> <p>Projektuotojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas</p> <p>Reikalavimai:</p>	<p>Rinkos konsultacijos dalyvių pateiktos išvalgos:</p> <p>Visos papildomos didesnės garantijos, negu yra reikalaujama pagal teisės aktų nuostatas didina pirkimo objekto kainą. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nepriklausomai nuo to ar tiekėjas yra apsidraudęs, jis privalo atlyginti PO nuostolius, sumokėti baudas ir kt. pagal CK 6.256 straipsnio . “Sutartinės atsakomybės atsiradimo pagrindas.” nuostatas ir Sutarties sąlygas. Siūlome patikslinti:</p> <p>1. atsižvelgiant, kad pagal Statybos įstatymo 46 str. 5 dalies nuostatas statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma negali būti mažesnė kaip 43400 eurų vienam draudžiamam įvykiui, siūlome sumažinti iki 100000 eurų be PVM.</p> <p>2. projektuotojo privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą pagal Statybos įstatymo 43 straipsnio. “Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas” 5 dalies nuostatas: apdraudžiant draudėjo civilinę atsakomybę: už jūsų vykdomo vieno statinio projektą turi būti ne mažiau kaip 43400 eurų be PVM vienam draudžiamajam įvykiui .arba</p> <p>Minimali tiekėjo bendra visiems objektams privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti</p>	Įvertinta Techninėse sąlygose.

Eil. Nr.	Klausimas	Apibendrintos įžvalgos	UAB „Litesko“ atsakymas
	<p>Draudimo suma ne mažiau kaip 500000 Eur be PVM</p> <p>Maksimalus franšizės dydis vienam draudiminiam įvykiui 2 900 Eur be PVM</p> <p>Draudimo galiojimo terminas 2 metai</p> <p>Draudimo pateikimo terminas per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo</p> <p>Garantinio laikotarpio laid./garantija</p> <p>Reikalavimai:</p> <p>5 proc nuo kainos sumos su PVM</p> <p>Pateikimo terminas 15 d. d. nuo galutinio atliktų darbų akto pasirašymo</p> <p>Bendras galiojimo terminas 3 metai</p> <p>Ar draudimų sąlygos yra aiškios ir priimtinos?</p> <p>Ar draudimo sąlygos daro įtaką tiekėjo apsisprendimui dalyvauti pirkime?</p>	<p>ne mažesnė kaip 289600 eurų be PVM ir turi būti ne mažiau kaip 43400 eurų be PVM vienam draudžiamajam įvykiui . Maksimalus franšizės dydis vienam draudiminiam įvykiui 2 900 Eur be PVM išlieka toks kaip jūs nurodėte.</p> <p>Kiti rinkos konsultacijos dalyviai atsakė, kad sąlygos yra priimtinos.</p>	
10.	<p>Kokius numatote projektavimo terminus žemiau išvardintiems projektavimo etapams?</p> <p>Projektavimo etapai (projekte taip pat numatyti skaičiuojamosios kainos dalį):</p> <p>projektiniai pasiūlymai</p> <p>statybas leidžiantis dokumentas</p> <p>techninis darbo projektas</p> <p>techninio darbo projekto ekspertizė</p>	<p>Rinkos konsultacijos dalyvių atsakymai:</p> <p>a. projektiniai pasiūlymai 1,5 mėn.</p> <p>b. statybas leidžiantis dokumentas 1,5 mėn.</p> <p>c. techninis darbo projektas 5 mėn.</p> <p>d. techninio darbo projekto ekspertizė 1,5 mėn.</p> <p>Projektavimas – 5-6 mėn.</p>	
11.	<p>Kokius numatote pagrindinių medžiagų/įrangos tiekimo terminus?</p>	<p>Rinkos konsultacijos dalyviai nurodė pagrindinių medžiagų ir įrangos tiekimo terminus nuo 6 iki 11 mėn.</p>	

Eil. Nr.	Klausimas	Apibendrintos išvalgos	UAB „Litesko“ atsakymas
12.	Ar esamoje katilinėje numatyta vieta tarp kolonų A1-D1-D4-A4 yra pakankama įrenginiams išdėstyti? Atstumas tarp gretimų kolonų yra apie 6 m.	Vieni rinkos konsultacijos dalyviai atsakė, kad vieta tarp kolonų A-1-D1-D-A4 yra pakankama įrenginiams išdėstyti, kiti pastebėjo, kad reikia patikrinti ESF matmenis, ir norint įdėti į vidų reikia brangių kėlimo įrenginių ir didelių katilinės rekonstrukcijos darbų.	
13.	Kokią turite patirtį panašiuose projektuose per paskutinius 5 metus?	Rinkos konsultacijos dalyviai atsakė, kad turi patirties panašiuose projektuose.	
14.	Kokie, Jūsų nuomone, yra būtini leidimai, licencijos, atestatai ar kiti dokumentai, nustatantys teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti?	Rinkos konsultacijos dalyvių siūlymai:: SSVA atestatas šilumos gamybai ne mažiau 5 MW galiai; VERT atestatas šilumos įrenginių ne mažesnio kaip 0,4 Mpa slėgio bandymo, technologinio valdymo ir techninės priežiūros, slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų, pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai; Katilas turi būti pagamintas pagal standartą EN 1090; Katilas sertifikuotas padidintam slėgiui pagal PED 2014/68/EU direktyvos reikalavimus; Kokybės valdymo sistema pagal tarptautinio kokybės vadybos standarto ISO 9001:2015 arba lygiaverčio standarto reikalavimus	
15.	Kokias išvelgiate projekto įgyvendinimo problemas, dėl kurių negalėtumėte dalyvauti konkurse, pvz., negalėtumėte pasiūlyti katilų, kūrenamų su SM3 ar SM3D, teršalų emisijos riba ir pan.?	Vieni rinkos konsultacijos dalyviai atsakė, kad projekto įgyvendinimo problemų neįžvelgia, kiti pateikė pastabą, kad SM3 ar SM3D su vandeniu aušinamomis sienomis ir vandeniu aušinamu ardynu	Apribojimas pašalintas. gali būti įrengta pakura su ardynu aušinamu arba oru, arba vandeniu arba abiem būdais.
16.	Kokių, Jūsų manymu, specialistų reikėtų papildomai, norint laiku ir kokybiškai įgyvendinti pirkimo sutartį?	Rinkos konsultacijos dalyvių išvalgos: 1.Rangovas pats sprendžia kokių jam specialistų reikia konkrečių darbų įgyvendinimui; 2.Asmuo atsakingas už pastato statybos darbus; 3.Asmuo atsakingas už elektros instaliaciją, pagal vietinius sertifikavimo reikalavimus.	
17.	Ar galite pateikti preliminarų įrenginių išdėstymą esamoje katilinėje ir teritorijoje?	Rinkos konsultacijos dalyvių išvalgos: 1.Taip	

Eil. Nr.	Klausimas	Apibendrintos išvalgos	UAB „Litesko“ atsakymas
		2. Tai užtruktų šiek tiek daugiau laiko ir pareikalautų papildomų konstruktoriaus resursų. Jei tai bus įtrauktas kaip oficialus prašymas, kaip techninio pasiūlymo dalis, tai jis bus pateiktas.	
18.	Ar galite pateikti paaiškinimą, kokiomis priemonėmis gali būti realizuotas katilo darbas minimaliu ir nominaliu režimu?	Rinkos konsultacijos dalyvių išvalgos: 1. Katilo gamintojas deklaruoja katilo darbą minimaliu ir nominaliu režimu. 2. Galima naudoti automatinį valdymo bloką ir 4 pagrindinius degimo nustatymus.	
19.	Ar galite pateikti kokios Dūmų kondensacinio ekonomizerio elektros sąnaudos numatomos darbui žiemą ir vasarą, kWel/MWš?	Rinkos konsultacijos dalyvių išvalgos: 1. Dūmų kondensacinio ekonomizerio elektros sąnaudos numatomos darbui žiemą 9,6 kWel/MWš ir vasarą 12,8 kWel/MWš. 2. Žiema: apie 6,3 kWel/MWš ir vasarą 45...48 kWel/MWš;	Vasarą numatomos elektros sąnaudos turi būti ne didesnės nei 13 kWel/MWš

PRIDEDAMA. Techninė specifikacija.