



VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. +370 5 213 5166, el. p. info@vert.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

Tiekėjams

2025-02

Nr. R2-(VP)-

DĖL ATSAKOMO Į TIEKĖJO PAKLAUSIMĄ, VYKDANT NENUTRŪKSTAMOJO MAITINIMO ŠALTINIŲ PIRKIMĄ

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Perkančioji organizacija) skelbiamos apklausos būdu vykdo Nenutrūkstamojo maitinimo šaltinių pirkimą (toliau – Viešasis pirkimas) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) elektroninių priemonių pagalba.

Perkančioji organizacija 2025 m. vasario 12 d. CVP IS priemonėmis (CVP IS pranešimo ID 68014) gavo tiekėjo (*duomenys neatskleidžiami*) paklausimą:

Tiekėjo prašymas:

„Sveiki,

pastebime, kad pirkimo techninės specifikacijos 5.24. punkte reikalaujama, kad UPS turėtų C20 jungtį.

Pažymime, kad C20 jungtis yra pritaikyta ne mažesniame, kaip 16A elektros srovės stipriui, kuris skirtas maždaug 3300W galingumo įrenginiams. Norime atkreipti dėmesį, kad reikalaujamas UPS yra ne mažiau 1300W galios, o šiam rezultatui pasiekti pilnai užtenka ir C14 (10A) jungties, galinčios aptarnauti maždaug 2200-2300W galingumo įrenginius.

Prašome patvirtinti, kad C14 jungtis techninės specifikacijos vertinimo metu bus laikoma lygiaverte jungtimi, t. y. pagal gamintojo įrenginio galingumą, paskirtį ir kitas savybes tinkamai parinkta jungtis.“

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Perkančioji organizacija, siekdama, kad Viešajame pirkime dalyvautų kuo daugiau tiekėjų ir siekdama skatinti konkurenciją, atsižvelgia į tiekėjo prašymą ir Viešojo pirkimo sąlygų 2 priedo „Nepertaukiamo maitinimo šaltinių pirkimo techninė specifikacija“ 3 lentelės 5.24 eilutę išdėsto nauja redakcija:

5.24.	Jungtys ir komunikacijos portai	Ne mažiau kaip: 6 vnt. IEC C13 arba lygiavertės; 1 vnt. IEC C20 arba IEC C14 arba lygiavertė, atsižvelgiant į siūlomo nepertaukiamo maitinimo šaltinio galią; 1 vnt. RS-232; 1 vnt. USB;	
-------	---------------------------------	--	--

NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1. Pirkimo objektas – nepertraukiamo maitinimo šaltinių įsigijimas ir montavimas. Detaliau pirkimo objektas yra apibūdintas techninėje specifikacijoje.

2. Pirkimas į dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas turės pateikti vieną bendrą pasiūlymą visam pirkimo objektui, t. y. neleidžiama pateikti pasiūlymo tik kuriai nors pirkimo objekto daliai (pvz. tik parduoti techninę įrangą).

II. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3. Bendrieji reikalavimai

3.1. Techninės įrangos pristatymas ir montavimas turi būti atliktas per 45 dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2. Įrangos pristatymas ir montavimas turi būti atliktas adresu Verkių g. 25C-1, Vilnius.

3.3. Jei siūlomas modelis tinkamas montuoti į Techninės specifikacijos 5.4.1. ir 5.17.1. papunkčiuose nurodytus reikalavimus atitinkančias komutacines spintas, tas pats nepertraukiamo šaltinio modelis gali būti siūlomas į abi pozicijas.

4. Pirkimo objektą sudaro

1 lentelė. Pirkimo objektas

Eil. · Nr.	Pavadinimas	Kiekis
4.1.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Nr. 1 (UPS) (reikalavimai aprašyti techninės specifikacijos 5 punkto 2 lentelėje)	2 vnt.
4.2.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Nr. 2 (UPS) (reikalavimai aprašyti techninės specifikacijos 5 punkto 3 lentelėje)	1 vnt.
4.3.	Techninės įrangos montavimas (reikalavimai aprašyti techninės specifikacijos 6 punkto 4 lentelėje)	1 komplektas

5. Reikalavimai nepertraukiamam maitinimo šaltiniui

2 lentelė. Reikalavimai nepertraukiamam maitinimo šaltiniui Nr. 1

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos / parametrai
5.1.	Gamintojas	<i>Nurodyti</i>	
5.2.	Prekės pavadinimas / modelis	<i>Nurodyti</i>	
5.3.	Gamintojo registracijos valstybė (Ši informacija gali būti tikslinama)	<i>Nurodyti</i>	

	Pirkimo procedūros metu)		
5.4.	Gamintojo oficialus puslapis ir / ar kita internetinė informacija / paaiškinimai, kurioje galima rasti info apie siūlomos įrangos atitikimą nacionalinio saugumo reikalavimams (Ši informacija gali būti tikslinama Pirkimo procedūros metu)	<i>Nurodyti</i>	
5.5.	Technologija	Line interactive arba lygiavertė	
5.6.	Korpuso dydis	5.6.1. Įrenginys turi būti montuojamas į 19” komutacinę spintą, kurios gylis 800 mm. 5.6.2. Įrenginys turi būti Rack tipo, montuojamas į komutacinę spintą, aukštis įrenginio - ne daugiau kaip 2U.	
5.7.	Galia, įtampa	Ne mažiau 2700 W / 3000 VA, įtampa konfigūruojama 220,230, 240 V.	
5.8.	Autonominio darbo trukmė	Ne mažiau kaip 5 minutės, esant pilnai apkrovai	
5.9.	Jungtys ir komunikacijos portai	Ne mažiau kaip: 8 vnt. IEC C13 arba lygiavertės; 1 vnt. IEC C20 arba lygiavertė; 1 vnt. RS-232; 1 vnt. USB; 1 vnt. EMB jungtis, skirta prijungti papildomą išorinę bateriją.	
5.10.	Reikalavimai baterijoms	Turi būti „karšto keitimo“ baterijos, leidžiančios pakeisti jas nestabdant UPS darbo	
5.11.	Kiti reikalavimai	Turi būti: 5.11.1. Automatinė įtampos reguliavimo sistema (AVR); 5.11.2. avarinis elektros išjungimas (EPO); 5.11.3. laikino maitinimo trukmė esant pilnam apkrovimui - ne mažiau kaip 5 min.; 5.11.4. automatinis įrenginio	

		paleidimas po išsijungimo.	
5.12.	Įrenginio būsenos atvaizdavimas	Turi būti LED ar LCD indikacija, informuojanti pagrindinę informaciją apie įrenginio būklę ir baterijos įkrovimo, apkrovos lygį.	
5.13.	Perspėjimo signalai	Turi būti perspėjimo signalai: 5.13.1. apie elektros tiekimo sutrikimus 5.13.2. baterijos išsikrovimą (keitimo būtinybę)	
5.14.	Surinkimas, komplektacija, dokumentacija	5.14.1. Visos įrenginio dalys turi būti komplektuojamos gamintojo ir pažymėtos gamintojo prekės ženklais; 5.14.2. Įrenginys turi būti komplektuojamas su visais tvirtinimo į komutacinę spintą elementais, maitinimo laidais; 5.14.3. Turi būti teikiama visa būtina įrenginio programinė įranga, įrenginio priežiūros ir naudojimo dokumentacija.	
5.15.	Garantija	5.15.1. Įrangai turi būti taikoma ne mažesnė nei 36 mėn. garantija; 5.15.2. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.	

3 lentelė. Reikalavimai nepertraukiamam maitinimo šaltiniui Nr. 2

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos / parametrai
5.16.	Gamintojas	<i>Nurodyti</i>	
5.17.	Produkto pavadinimas / modelis	<i>Nurodyti</i>	
5.18.	Gamintojo registracijos valstybė (Ši informacija gali būti tikslinama Pirkimo procedūros metu)	<i>Nurodyti</i>	
5.19.	Gamintojo oficialus puslapis ir / ar kita internetinė informacija / paaiškinimai, kurioje galima	<i>Nurodyti</i>	

	rasti info apie siūlomą įrangą atitikimą nacionalinio saugumo reikalavimams (Ši informacija gali būti tikslinama Pirkimo procedūros metu)		
5.20.	Technologija	Line interactive arba lygiavertė	
5.21.	Korpuso dydis	5.21.1. Įrenginys turi būti montuojamas į 19" komutacinę spintą, kurios gylis 600 mm. 5.21.2. Įrenginys turi būti Rack tipo, montuojamas į komutacinę spintą, aukštis įrenginio - ne daugiau kaip 2U.	
5.22.	Galia, įtampa	Galia ne mažiau 1300 W. Nepertraukiamo maitinimo šaltinio galios koeficientas ne mažiau kaip 0,7 (t. y. įtampa ne daugiau 1850 VA prie 1300 W galios).	
5.23.	Autonominio darbo trukmė	Ne mažiau kaip 5 minutės, esant pilnai apkrovai	
5.24.	Jungtys ir komunikacijos portai	Ne mažiau kaip: 6 vnt. IEC C13 arba lygiavertės; 1 vnt. IEC C20 arba IEC C14 arba lygiavertė, atsižvelgiant į siūlomo nepertraukiamo maitinimo šaltinio galią; 1 vnt. RS-232; 1 vnt. USB;	
5.25.	Reikalavimai baterijoms	Turi būti „karšto keitimo“ baterijos, leidžiančios pakeisti jas nestabdant UPS darbo	
5.26.	Kiti reikalavimai	Turi būti: 5.26.1. Automatinė įtampos reguliavimo sistema (AVR); 5.26.2. laikino maitinimo trukmė esant pilnam apkrovimui - ne mažiau kaip 5 min.; 5.26.3. automatinis įrenginio paleidimas po išsijungimo.	
5.27.	Įrenginio būsenos atvaizdavimas	Turi būti LED ar LCD indikacija, informuojanti pagrindinę informaciją apie įrenginio būklę ir baterijos įkrovimo, apkrovos lygį.	
5.28.	Perspėjimo signalai	Turi būti perspėjimo signalai: 5.28.1. apie elektros tiekimo sutrikimus	

		5.28.2. baterijos išsikrovimą (keitimo būtinybę)	
5.29.	Surinkimas, komplektacija, dokumentacija	5.29.1. Visos įrenginio dalys turi būti komplektuojamos gamintojo ir pažymėtos gamintojo prekės ženklais; 5.29.2. Įrenginys turi būti komplektuojamas su visais tvirtinimo į komutacinę spintą elementais, maitinimo laidais; 5.29.3. Turi būti teikiama visa būtina įrenginio programinė įranga, įrenginio priežiūros ir naudojimo dokumentacija.	
5.30.	Garantija	5.30.1. Įrangai turi būti taikoma ne mažesnė nei 24 mėn. garantija; 5.30.2. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.	

6. Reikalavimai techninės įrangos montavimo paslaugai

4 lentelė. Reikalavimai įrangos montavimo paslaugai

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai
6.1.	Nepertraukiamų maitinimo šaltinių montavimas	6.1.1. Turi būti atjungti visi prijungti įrenginiai ir išmontuoti šiuo metu komutacinėje spintoje sumontuoti 2 vnt. HP R/T3000 G2 3000 VA nepertraukiamo maitinimo šaltiniai; 6.1.2. Turi būti išpakuota įsigytų nepertraukiamų maitinimo šaltinių įranga iš dėžių ir sumontuota į komutacines spintas; 6.1.3. Turi būti atlikti visi būtini sujungimai su kitais komutacinėje spintoje įdiegtais įrenginiais (sujungti kabeliai ir pan.). 6.1.4. Dviejų senų nepertraukiamo maitinimo šaltinių išmontavimas ir trijų naujų sumontavimas turi būti atliekamas su Perkančiąja organizacija suderintu laiku, bet ne Perkančiosios organizacijos darbo valandų metu, pirmadieniais-ketvirtadieniais ne anksčiau kaip nuo 17:00 val., penktadieniais ne anksčiau kaip nuo 15:45 val.

7. Nacionalinio saugumo reikalavimai

7.1. Perkančioji organizacija siekia įsigyti prekes, kurios nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. **Perkančioji organizacija yra įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, todėl vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalimi, prekės turi atitikti žemiau nurodytus su nacionaliniu saugumu susijusius reikalavimus:**

5 lentelė. Nacionalinio saugumo reikalavimai

Nr.	Su nacionaliniu saugumu susijęs reikalavimas	Atitiktį reikalavimui pagrindžiantys dokumentai ¹
7.1.1.	<p>Prekės turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Perkančioji organizacija laiko, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo² yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) LR Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose³.</p>	<p>Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 3 dalimi pateikiama:</p> <p>1. Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-233.⁴</p> <p>Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių tiekėjo (galimo pirkimo laimėtojo) prašoma pateikti vieną ar kelis šiuos dokumentus. (SVARBU: teikiama tiek dokumentų, kiek reikalinga patvirtinti nurodytą informaciją):</p> <p>1) jei prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, pateikiama juridinio asmens vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai ar kiti perkančiajai organizacijai priimtini dokumentai.</p> <p>2) jei prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, pateikiama fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopija, pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai.</p> <p>SVARBU: Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų</p>

¹ Perkančioji organizacija nustato, kad tiekėjas turi pateikti tiek dokumentų, kad jie patvirtintų visą reikalavime / reikalavimuose nustatytą / nustatytus reikalavimą / reikalavimus. Perkančioji organizacija pasilieka teisę tiekėjui pateikus ne visus nurodytus dokumentus (jeigu jie nėra pakankami) – prašyti pateikti ir kitus dokumentus (jeigu pateikti dokumentai yra nepakankami ir tam tikros reikalavimo dalies nepatvirtina), t. y. Perkančioji organizacija nustato, kad šį / šiuos reikalavimus patvirtinantys dokumentai gali būti tikslinami. Pažymėtina, jog Perkančioji organizacija rekomenduoja teikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, kadangi šis išrašas arba atitinkamas dokumentas detalai pateikia informaciją apie tiekėjo atitiktį Viešojo pirkimo sąlygų keliamiems su nacionaliniu saugumu susijusiems reikalavimams.

² Kontroliuojančio asmens sąvoka apibrėžta VPI 2 straipsnio 15¹ dalyje. Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje: 1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba 2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusių asmeniu laikomi: a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus; b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

³ Su valstybių ar teritorijų sąrašu galite susipažinti čia <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1a061730b0c711ecaf79c2120caf5094/asr>

⁴ Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepridėjus šios deklaracijos – Perkančioji organizacija nustato taisyklę, kad šis dokumentas galės būti tikslinamas.

Nr.	Su nacionaliniu saugumu susijęs reikalavimas	Atitiktį reikalavimui pagrindžiantys dokumentai
		<p>galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.</p> <p><i>Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 3 mėn., skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.</i></p> <p>Tiekėjas turi atitikti reikalavimus pasiūlymo pateikimo dienai ir išlaikyti reikalavimo / reikalavimų atitikimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį.</p>
7.1.2.	<p>Paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Perkančioji organizacija laiko, kad paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai paslaugos būtų vykdomos iš LR Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų⁵.</p>	<p>Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 3 dalimi pateikiama:</p> <p>1. Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-233 (Atitinkamas Pirkimo s1lyg7 priedas)⁶.</p> <p>Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas (galimo pirkimo laimėtojas) prašoma pateikti vieną ar kelis šiuos dokumentus. (SVARBU: teikiama tiek dokumentų, kiek reikalinga patvirtinti nurodytą informaciją):</p> <p>1) jei paslaugas teikiantis ar jį kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, pateikiama juridinio asmens vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai ar kiti perkančiajai organizacijai priimtini dokumentai.</p> <p>2) jei paslaugas teikiantis ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, pateikiama fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopija, pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai.</p>

⁵ Su valstybių ar teritorijų sąrašu galite susipažinti čia <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1a061730b0c711ecaf79c2120caf5094/asr>

⁶ Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepridėjus šios deklaracijos – Perkančioji organizacija nustato taisyklę, kad šis dokumentas galės būti tikslinamas.

Nr.	Su nacionaliniu saugumu susijęs reikalavimas	Atitiktį reikalavimui pagrindžiantys dokumentai
		<p>SVARBU: Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.</p> <p><i>Tiekėjas turi atitikti reikalavimus pasiūlymo pateikimo dienai ir išlaikyti reikalavimo / reikalavimų atitikimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį.</i></p>

7.2. Jeigu prekių gamintojas ar prekės tiekėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis netaikoma. Tiekėjai, pildydami pasiūlymą, Pasiūlymo formoje turi nurodyti, ar jie turi šį statusą.

7.3. Perkančioji organizacija gali neprašyti LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų, jeigu iš kitų šaltinių, negu nurodyta LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 5 dalyje, gali nustatyti atitiktį keliamiems reikalavimams,

7.4. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPI 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

8. Žalieji reikalavimai

8.1. Aplinkosauginiai kriterijai Paslaugoms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu:

8.1.1. taikant Tvarkos aprašo 4.4.4.1 papunktyje nustatytą aplinkosauginį principą ir siekiant, kad teikiant Paslaugas ir vykdant sutartinius įsipareigojimus, būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, turi būti mažinamas popieriaus sunaudojimas, atsisakoma nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija teikiama tik elektroniniu formatu, o dokumentaciją, kuri turi būti pasirašoma, būtina pasirašyti elektroniniu parašu. Esant būtinybei dokumentaciją spausdinti, ji turi būti spausdinama ant abiejų lapo pusių ir naudojamas popierius, kuris atitinka aplinkos apsaugos kriterijus popieriui ir jo gaminiams, nustatytus Tvarkos aprašo 2 priedo 1 punkte;

8.1.2. taikant Tvarkos aprašo 4.4.4.1 papunktyje nustatytą aplinkosauginį principą ir siekiant, kad teikiant Paslaugas ir vykdant sutartinius įsipareigojimus, būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, turi būti pasirenkamas optimalus maršrutas į Perkančiosios organizacijos nurodytas maršrutų vietas.

8.2. Reikalavimai **antrinei** pakuotei:

8.2.1. Jeigu tiekėjo siūloma prekė turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Tvarkos aprašo 6 punkte (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), t. y.:

8.2.1.1. Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

Eil. Nr.	Pakuotės medžiaga	Ženklimas
1.	Stiklas	GL (arba GL nuo 70 iki 79)
2.	Metalas	FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49
3.	Popierius ar kartonas	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)
4.	Medis ar kamštinė medžiaga	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)
5.	Medvilnė ar džutas	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)
6.	Polietilentereftalatas	PET arba PET 1
7.	Aukšto tankumo polietilenas	HDPE (arba HDPE 2)
8.	Polivinilchloridas	PVC (arba PVC 3)
9.	Žemo tankumo polietilenas	LDPE (arba LDPE 4)
10.	Polipropilenas	PP (arba PP 5)
11.	Polistirenas	PS (arba PS 6)

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas *Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor*, standartas *RecyClass* ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<https://aaa.lrv.lt/>) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.



01

Prekinė (pirminė) pakuotė

Tai tokia pakuotė, į kurią supakuotas produktas. Jei ją pažeistume, dažniausiai pažeistume ir patį gaminį. Pvz.: vandens buteliukas, duonos maišelis, sausainių pakelis.



02

Grupinė (antrinė) pakuotė

Tai pakuotė, kuri sugrupuoja keletą vienodų prekių ir kurią galima nuimti nepažeidus pirminės pakuotės. Pvz.: plėvele apsukti vandens buteliai, daugkartinio naudojimo plastikinė gėrimų dėžė, kramtomųjų gumos pakelių dėžutė.



03

Transporto (tretinė) pakuotė

Tai pakuotė, kuri palengvina supakuotų prekių gabenimą ir apsaugo jas nuo pažeidimo. Pvz.: medinės paletės, taip pat plėvelė, kuria apsakama grupė produktų, juos gabenant ant palečių.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 188706554, Verkių g. 25C-1, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO PAKLAUSIMĄ, VYKDANT NENUTRŪKSTAMOJO MAITINIMO ŠALTINIŲ PIRKIMĄ
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-12 Nr. R2-(VP)-945
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Simona Bindoriūtė-Ryliškienė, Administracijos direktorė, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	SIMONA BINDORIŪTĖ-RYLIŠKIENĖ, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-12 11:56:14 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-12 11:56:19 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-19 09:54:38 – 2028-06-18 09:54:38
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, į.k.188706554 LT", sertifikatas galioja nuo 2023-05-24 14:50:51 iki 2026-05-23 14:50:51
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.76.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-12 11:58:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-02-12 11:58:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys