

UAB „PAKRUOJO VANDENTIEKIS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Pakruojo r. sav. Pakruojo m. LT-83163 Pramonės g. 1,
Tel. (8 421) 61 227, el. paštas info@vandentiekis.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167922698 PVM kodas LT679226917
Atsisk.sąsk. LT47 4010 0456 0003 0308 Luminor Bank AB

2025-02-12

ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS

Viešojo pirkimo komisija, vykdanči supaprastintą viešąjį pirkimą „**LYGUMŲ MSTL. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBA (I ETAPAS)**“, pirkimo Nr. 838359, išnagrinėjusi per CVP IS iš tiekėjų gautus klausimus, teikia atsakymus ir papildomą informaciją bei dokumentus.

- KLAUSIMAS:** Matome, kad prie NS-4 siurblinės yra suprojektuota aikštelė ir privažiavimo kelias. Kuriame etape bus aikštelės ir privažiavimo kelio įrengimo darbai?

ATSAKYMAS: Ne šio pirkimo objektas, aikštelės ir privažiavimo keliai prie NS-4 siurblinės ir nuotekų valymo įrenginių bus įsigijami, įrengiant nuotekų valymo įrenginius.
- KLAUSIMAS:** E,PVA dalies projekte rašoma (Siurblinės teritorijos apšvietimui projektuojamas šviestuvus HL2 su LED lempa ir saulės elementais, montuojamas stulpe. Šviestuvus būtų įjungiamas rankiniu arba automatinu režimu tamsiu paros metu – valdomas astronominiu laikrodžiu.) kad teritorijos šviestuvus turi būti su saulės elementais, bet projekto Elektros ir automatikos skydo SAS-NS elektros vienalinijinėje schemoje pavaizduotas šviestuvo pajungimas iš elektros tinklo ir valdomas per astronominę laiko relę ir apšvietimo darbo režimo perjungimo raktą. Kiek teko susidurti, rinkoje yra šviestuvų su saulės elementais, kurie tamsiu paros metu veikia iš saulės elementais įkrauto akumulatoriaus arba šviestuvai maitinami iš elektros tinklo. Ar atitiksime reikalavimams jeigu sumontuosime šviestuvą maitinamą iš elektros tinklo be saulės elemento, kaip pavaizduota vienalinijinėje schemoje?

ATSAKYMAS: Kaip pavaizduota vienalinijinėje schemoje tinka.

Komisijos pirmininkas

Dainius Jurgaitis