



MAITINIMO LINIJA	Automatinis jungiklis: Numeris; Tipas; Nominali srovėA; Atkabiklio tipas srovėA;
	Paleidimo aparatas: (valdymo įrenginys) Numeris; Tipas; Nominali srovėA;

ELEKTROS ĮMŪVAS	Laidininko/kabelio tipas ir skerspjūvis mm <sup>2</sup>
	Linijos ilgis,m
	Sąlyginis žymėjimas plane
	Numeris plane
	Pins,kW
	Psk,kW
	Srovė,A
Įmūvo pavadinimas	

BJA10
164.3kW
115kW
179A
GK-3 Katilo elektros įrenginių skirstymo ir valdymo skydas

BJA60.1(BJA61.1)
40kW
36kW
60A
KE-2 Kondensacinio ekonomizerio ir kondensato valymo skydas

Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)			GK-3 elektros maitinimo pajungimas iš TP-39
Atestato Nr.	S.Daukantog.19 LT-69430 KazlųRūda Tel.(8343)98949 Faks.(8343)96071			GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES STATINIŲ REKONSTRAVIMO IR STATYBOS, KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO REKONSTRAVIMO, PRAMONĖSG.11, UTENA, PROJEKTAS	
Atestato Nr.	PV		2015-05	01_EKONOMAIZERIO PASTATAS(31H1g). REKONSTRAVIMAS. NEYPATINGAS. 02_DŪMTRAUKIS. NAUJA STATYBA. YPATINGAS.	
26312	PDV	G.TERTELIS	2015-05	TP-67 naujų prijunginių vienlinijinė schema	Laida
	PDA	G.PRATAŠIUS	2015-05		0
Etapas	UAB „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“			501_4012S1LN-01,02-DP-E(I)PS)BR1	Lapas
DP					Lapu
					2 2