



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

Nr.

DĖL ATSAKymo Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos, Gedminų g. 7, sporto salės paprastojo remonto darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu (ID 594727) sąlygų aprašo 47 punktu, atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Numatyta sporto salės langų varstymo mechanizmo pakeitimas į elektrinį varstymą, neaišku, kaip ir iš kur bus paduodamas maitinimas (kiek kabelio reikės prakloti), prašau pateikite kiekių žiniaraštį ir mechanizmų užmaitinimo brėžinį. Ar teisingai supratom, kad langų pakeitimo nebus?

Atsakymas:

Langų varstymo mechanizmų maitinimas bus tiekiamas iš esamo elektros skydelio, esančio koridoriuje prie sporto salės įėjimo durų. Tam reikės nutiesti maitinimo kabelį iki valdiklių vietos, kuri yra numatyta prie sporto salės įėjimo durų (sporto salės patalpoje). Mechanizmų užmaitinimo brėžinio nėra galimybės pateikti, nes projektavimo darbai nebuvo atliekami.

Langų valdymo sistema turės būti įrengta taip, kad vienu valdikliu būtų galima varstyti po du langus. Tai reiškia, kad bendrai bus reikalingi penki valdikliai, užtikrinantis sklandų ir sinchronizuotą langų valdymą.

Techninėje specifikacijoje yra aprašyti darbai bei pateiktas sporto salės planas, kuriame matosi apytiksliai atstumai. Darbus vykdyti pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Langų pakeitimas nėra numatytas.

2. Klausimas:

Ar yra mokykloje gaisro signalizavimo sistema, ar reikia planuoti naują? Jei yra esama, reikalingas jos modelis ir informacija apie plėtimo galimybes.

Atsakymas:

Techninėje specifikacijoje yra numatyta **“Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrengimas** įrengiant naują centralę”. Mokykloje nėra gaisro signalizavimo sistemos, reikia įrengti naują.

3. Klausimas:

Ar yra mokykloje apsauginė signalizavimo sistema, ar reikia planuoti naują? Jei yra esama, reikalingas jos modelis ir informacija apie plėtimo galimybes.

Atsakymas:

Techninėje specifikacijoje yra numatyta **“Apsaugos sistemos daviklių** ir kitų elementų nuėmimas ir uždėjimas po apdailos įrengimo”. Mokykloje yra apsauginė signalizacija, remonto metu daviklius reikės nuimti, juos išsaugant ir po apdailos darbų

uždėti tose pačiose vietose kur buvo. Naujų daviklių įrengti nereikės, todėl apsauginės signalizavimo sistemos modelis šiuo atveju nėra aktualus.

4. Klausimas:

Ar pamokų skambutis turi būti muzikinis su programuojamu laiku, ar užtenka paprasto? Kokiose patalpose turi skambėti?

Atsakymas:

Mokykloje yra sumontuotas elektroninis skambutis (skambučio aprašymą rasite šioje svetainėje - <https://inseria.lt/elektroninis-skambutis/>). Rangos metu bus reikalinga prijungti laidą prie esamo skambučio ir atvesti iki sporto salės (laido ilgis apie 50 m).

5. Klausimas:

Ar langų varstymui reikia daryti vieną valdymo vietą 10-čiai langų, ar turi būti 10 valdymo vietų? Kur tos valdymo vietos turi būti?

Atsakymas:

Langų varstymas nuo mygtukinio jungiklio 5 dalių prie durų. Vienas mygtukas 2 langams. Svarbu, kad atleidus paspaustą mygtuką, langas fiksuojasi toje padėtyje, kurioje buvo atsidaręs. Taip galima reguliuoti atidarymo laipsnį.

6. Klausimas:

Ar bus reikalingas interneto įvado atvedimas iki salės? Jei taip, iš kurios patalpos, kiek ~metrų, vamzdeliais ar virš pakabinamų lubų?

Atsakymas:

Internetinių laidų įvadas sporto salėje yra atvestas, naujo nereikia.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama si teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Kačalinas

R. Intienė, tel. (0 46) 39 60 80, el. p. regina.intiene@klaipeda.lt

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. andrius.betingis@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMO Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-14 Nr. (14.24)-VP3-192
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Kačalinas, Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas, Viešųjų pirkimų komisija
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS KAČALINAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-14 14:14:48 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-14 14:15:06 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-20 14:36:51 – 2025-10-19 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-14 14:22:23)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-02-14 14:22:24 Dokumentų valdymo sistema Avilys