

Atsakome į tiekėjų paklausimus:

1. Paklausimas. Patikslinkite 1, 2, 3, 4 patalpų matmenis, nes 3 ir 4 patalpų ilgis duotas 5000 mm, o 2 patalpos 6000 mm, nors vizualiai atrodo vienodos.

1. Atsakymas. Patalpų Nr. 1,2,3,4 patalpų ilgis yra toks pat – 6000 mm. Patalpose Nr. 3 ir Nr. 4 yra ne tik 5000 mm ilgio siena, bet dar yra įmontuotos 900 mm pločio vidinės durys (+10 mm pločio tarpelis tarp durų ir sienos). Patalpų plane ši informacija yra pateikta.

2. Paklausimas: Ar bus rozečių montuojamų į grindis? Jei taip, koks jų kiekis?

2. Atsakymas. Pagal techninę specifikaciją, į grindis montuojamų rozečių nenumatoma.

3. Paklausimas. Koks koridoriaus plotis?

3. Atsakymas. Koridoriaus (patalpos Nr. 8) plotis – 1,7 m.

4. Paklausimas. Kokia numatyta pirkimo vertė?

4 Atsakymas. Pirkimo vertė yra neviešinama.