

5 Priedas. Pastatų šilumos tinklo įvadų rodikliai (pastatų viduje)

Eil. Nr.	Šilumos tiekimo tinklai	Papildoma informacija	Ilgis,	Nominalus diametras DN,mm	
			m	Esamas	Numatomas
1	Aušros al. 19A (eismo priež.	rekonstruojama	3,00	50	50
2	Aušros al. 19 (admin)	rekonstruojama	1,80	80	50
3	Aušros al. 19 (nusikalt. sk)	rekonstruojama	1,50	100	32
4	Aušros al. 19 (migrac. sk.)	rekonstruojama	2,00	80	50
5	Aušros al. 15A	rekonstruojama	7,00	50	50
6	Aušros al. 15 (polifonija)	rekonstruojama	1,50	80	40
7	Aušros al. 15 (LSDP Šiaulių	rekonstruojama	2,40	60	50

Viso: 19,20 m

