



**KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (0 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

Tiekėjams
Pateikiama CVP IS priemonėmis

2025-02- Nr.

DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO

Informuojame, kad į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisiją (toliau – Komisija) kreipėsi tiekėjai su prašymais atsakyti į klausimus, vykdant supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu „Mokslo paskirties pastato – mokyklos (unik. Nr. 5693-9003-3051) Vilniaus g. 12, Kretingoje kapitalinio remonto darbai“ (toliau – Konkursas):

Eil. Nr.	Tiekėjų klausimai	Komisijos atsakymai, pateikti vadovaujantis Konkurso specialiųjų sąlygų 1 priedo „Terminai“ lentelės 4 eilute
1.	Prašome patikslinti, kokie turi būti priešgaisrinių langų L3 ir L4 langų rėmai?	Priešgaisrinių langų rėmų medžiaga nenurodoma, svarbu, kad atitiktų priešgaisrinius reikalavimus ir spalvą (balti, kuo artimesni esantiems langams).
2.	<p>Prašau patikslinti, kokia reikalaujama stiklo pertvaros garso izoliavimo ar atitiktį triukšmo sulaikymo lygis?</p> <p>Ar teisingai projekte pažymėti stiklo pertvaros „Atitvaros principinė detalė profilis“ profilio aukštis ir plotis?</p> <p>Ar gali pasiūlyti tiekėjas – gamintojas tinkamą pagal reikalavimus stiklo pertvaros montavimo profilį?</p> <p>Stiklo pertvarų gamintojo pastaba, tai, kad stumdomos durys triukšmo sulaikymo funkcijos labai susilpnėja palyginus su uždromomis durimis, Projekte stiklo pasirinktas tipas 88.2 perteklinis reikalavimas. Pagal gamintojų rekomendacijas siūloma keisti stiklo tipą klijuojant tarp stiklų akustinę plėvelę.</p>	<p>Nuo 46 Db.</p> <p>Tai yra principinė detalė, kuri rangos metu gali būti tikslinama pagal gamintojo rekomendacijas.</p> <p>Taip, gali. Pakeitimai bus parengti A laidoje.</p> <p>Galimi pakeitimai pagal gamintojo rekomendacijas.</p>

Rengiant pasiūlymus, prašome atsižvelgti į šiuos Konkurso sąlygų paaiškinimus/patikslinimus.

Informuojame, kad Komisija, vykdant Konkursą, priėmė sprendimą pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. vasario 26 d. 14 val. 00 min.

Pasiūlymai priimami CVP IS priemonėmis iki 2025 m. vasario 26 d. 14 val. 00 min.

Komisijos pirmininkė

Alma Rumbutienė

S.Skominienė, tel. 8 445, 74140, el.p. sonata.skominiene@kreetinga.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl konkurso sąlygų patikslinimo/paaiškinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-17 Nr. (8.12) D3-1191
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alma Rumbutienė Vedėjo pavaduotojas (-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-17 16:15
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-21 10:13 - 2028-05-19 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-17)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-17 nuorašą suformavo Sonata Skominienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-