



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2025-02-18 Nr. 1148080-1

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Pateikiame atsakymą į gautą tiekėjo klausimą dėl konkurso „Dažnio keitiklio dėl Rokiškio RK pirkimas“:

Klausimas: Techninės specifikacijos reikalavimų dažnio keitikliui 1.5 punkte nurodyta „Su priverstine vidaus ventiliacija“. Prašome patikslinti, ar šis reikalavimas taikomas elektros skydai ar dažnio keitikliui:

a) elektros skydai, t.y. priverstinė ventiliacija elektros skyde - dažnio keitiklis turėtų būti sumontuotas atskirame elektros skyde, kuriame įrengta priverstinė ventiliacija su filtrais. Tokiu atveju reikalavimas dėl atsarginių filtrų (techninės specifikacijos 5.3 p.) reikštų, kad jis turėtų būti taikomas ir tiekiamas ventiliacijos sistemai, o ne pačiam dažnio keitikliui.

b) dažnio keitikliui, t.y. priverstinis aušinimas pačiame dažnio keitiklyje – dažnio keitiklis turi turėti integruotą aušinimą (pvz., ventiliatorius) su keičiamais filtrais.

Atsakymas: Techninės specifikacijos 1.5 punkte nurodytas reikalavimas „Su priverstine vidaus ventiliacija“ taikomas dažnio keitikliui. Dažnio keitiklis bus montuojamas ne į skydą.

Pirkimo organizatorė
Jurgita Adomaitytė-Zykvienė