

AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“**ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)****DŪMŲ VALYMO FILTRO GARLIAVOS KATILINĖJE TECHNINIO DARBO PROJEKTO IR RANGOS DARBŲ PIRKIMAS****PAAIŠKINIMAI / ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS Nr.1**

2025 m. vasario 18 d.

Supaprastintas Dūmų valymo filtro Garliavos katilinėje techninio darbo projekto ir rangos darbų pirkimas (toliau – Pirkimas) vykdomas atviro konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatomis. Pirkimo numeris CVP IS – ID1198534. Pasiūlymų pateikimo terminas 2025-02-24.

Pirkimo vykdytojas atsako į tiekėjų klausimus / prašymus gautus 2025-02-17:

Eil. Nr.	Klausimai	Atsakymai /paaiškinimai
1	2	3
1.	Ar teisingai suprantame, kad naujų pagrindinio katilo dūmsiurbio ir rec. dūmsiurbio (jei bus keičiamas) darbo ratų ir velenų sujungimas su el.varikliu turi būti per movą pagal 5.13.5. punktą, nors esamų Dūmsiurbių darbo ratai su el. varikliais yra sujungti tiesiogiai?	Tiekėjas, tiekdamas naujus dūmsiurbius, turi vadovautis techninėje specifikacijoje nurodomais reikalavimais.
2.	Pagal dokumento Dėl pirkimo nutraukimo ir atsakymų į klausimus 2025-02-13 klausimą eil. nr. 28. - ... Prašome patikslinti, koks yra šio dūmsiurbio rezervas, nurodant dūmsiurbio Hz, kai katilas dirba maksimaliu apkrovimu deginant sausą garantinį kurą - atsakėte, kad bus papildyta TS. Naujai išleistose Techninėse specifikacijose nėra pateiktas rec. dūmsiurbio rezervas, todėl dar kartą prašome jį patikslinti.	Dūmų recirkuliacijos ventiliatorius dirba ≤43 Hz, o pagrindinis dūmsiurbis dirba ≤50 Hz.
3.	Prašome patikslinti, ar TS 3.3.2. lentelėje nurodytas rec. dūmsiurbio išvystomas srautas yra teisingas. Srautas pateiktas normalinėmis sąlygomis ar perskaičiuotas prie maksimalios darbinės 200°C dūmų temperatūros? Nurodytas srautas atrodo per mažas tokio galingumo pakurai deginant SM2 kurą mažiausiu drėgniu (W=35proc.)	Perkantysis subjektas nurodo, kad techninėje specifikacijoje pateikti duomenys yra projektiniai dūmsiurbio duomenys (dūmsiurbio parametrai iš įrangos žiniaraščio), kurie išreiškiami m ³ /val.
4.	Ar garantuojate, kad perkėlus dūmų recirkuliacijos paėmimo vietą iš dūmtakio prieš multiciklonus į dūmtakį po multiciklonų, t. y. padidinus dūmų srautą per multiciklonus nebus viršijamas pagal TS 3.3.2. p. nurodytas maksimalus kietųjų dalelių kiekis KD=300 mg/Nm ³ (O ₂ =6 proc. sausame dūmų išmetime)?	Perkantysis subjektas nurodo, kad Tiekėjas gali vadovautis KD koncentracijų duomenimis, kurie pateikti techninėje specifikacijoje
5.	Atvaizduoti ir kaupiti valdymo duomenims numatyta naują SCADA sistema. Klausimai dėl vizualizacijos tiekimo apimties: Ar šiuo tiekimu turi būti patiektas atskiras serveris ir operatoriaus darbo stotis?	Taip, į tiekimo apimtį įeina atskiras serverinis kompiuteris ir operatoriaus darbo vietos kompiuteris. Techninės specifikacijos 6.6.1. punktas
6.	Ar šiuo tiekimu turi būti patiekti 3 monitoriai prie darbo stoties?	Taip, į tiekimo apimtį įeina 3 monitoriai prie darbo stoties. Techninės specifikacijos 6.6.1. punktas
7.	Ar šiuo tiekimu turi būti apjungti ir esami katilinės įrenginiai į naują SCADA sistemą?	Ne, esami katilinės įrenginiai neturi būti apjungti į naują SCADA sistemą. Naujoje SCADA sistemoje bus tik

		atvaizduojami esami katilinės įrenginiai, kad būtų galima suprasti dūmų trakto schemą. Taip pat rodoma pagrindinio dūmsiurbio indikacija dirba/nedirba. Techninės specifikacijos 6.6.2. punktas.
8.	Jeigu turi būti apjungti esami katilinės įrenginiai naujoje vizualizacijoje, tai kiek ir kokių įrenginių turi esama katilinė?	Perkantysis subjektas nurodo, kad įrenginiai, kurie turi būti įtraukti į naują valdymo sistemą yra nurodyti techninės specifikacijos 6.6.2. punkte.

Pastabos:

1. Tiekėjų pateiktų klausimų/ prašymų tekstas neredaguotas.
2. Šie pirkimo sąlygų paaiškinimai / atsakymai į klausimus yra laikomi neatskiriama pirkimo dokumentų dalimi.

Pirkimo komisija



Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 235014830, PVM kodas LT350148314
A. s. LT607044060002866144, AB SEB bankas