

UAB „LITESKO“
LANKSČIŲ PLASTIKINIŲ IZOLIUOTŲ BEKANALIŲ ŠILUMOS TIEKIMO VAMZDŽIŲ IR FASONINIŲ DALIŲ PIRKIMO
RINKOS KONSULTACIJOS KOMISIJA

UAB „Litesko“ 2025-02-06 paskelbė rinkos konsultaciją dėl *Lanksčių plastikinių izoliuotų bekanalių šilumos tiekimo vamzdžių ir fasoninių dalių pirkimo.*

Teikiame rinkos konsultacijos dalyvių įžvalgas, bei atsakymus į jas.

Eil. Nr.	Apibendrintos rinkos dalyvių įžvalgos	UAB „Litesko“ atsakymas
1.	Prašome patikslinti vamzdyno tech. reikalavimus. Vamzdyno pastovi darbinė temperatūra ne didesnė kaip 80C. pagal EN15632-2, Trumpalaikė pikinė temperatūra iki 95C pagal EN15632-2 standartą. Maksimalus slėgis 6/10bar	Patikslintas techninių sąlygų 2.2 punktas
2.	Tarnavimo laikas pagal EN15632 projektuojamas 30 metų	Tarnavimo laikas nurodytas techninių sąlygų 3.1. punkte
3.	Taip pat prašome patikslinti perkamų prekių sąrašo pavadinimus. Prekių sąrašo pavadinimai yra surašyti vieno gamintojo, t.y. Logstor 6-10 pozicijos imtinai, (SX-WP mova L=650, 140/110 SX-WP redukcinė mova ir t.t.). Tai yra išvardinta vieno gamintojo prekių kodavimas. Prašome palikti tik termo jungtys/movos, redukcinės movos ir t.t. Standartines jungtys pagal EN489 gaminamos L-600mm L-700mm ilgio. 19-24 pozicijos yra sudėtinės movų dalys. 25 pozicija - prašome pakeisti i lygiaverti gamini t.y. presuojami žalvariniai trišakiai su papildoma surenkama trišakio jungtimi/mova 28-29 pozicija, konkretaus gamintojo surašyta koduote SX-WP L-650mm	Patikslinta Patikslinta Patikslinta Patikslinta
4.	Taip pat ar galime siūlyti IsoPex izoliuota vamzdyną su 6Bar slėgiu?	Mažiausias vamzdyno leistinas slėgis 0,6 Mpa
5.	Vamzdyno rulonų ilgis gali būti iki 140m. Specifikacijoje nurodytas ilgis po 100m.	Ilgis nurodytas atsižvelgiant į projektinius sprendinius, t.y. turi būti pateikiami 100 m. ritėmis.
6.	Siūlomų PEX-izoliuotų vamzdžių darbinė temperatūra iki 85C, trumpalaikė pikinė temp. - 95C;	Turi atitikti nurodytus standartus nurodytus 2 lentelėje.
7.	sienelės storis - 8,2mm.	Turi atitikti nurodytus standartus nurodytus 2 lentelėje
8.	PEX sujungimui naudojamos žalvarinės arba raudonojo žalvario jungtys.	Turi atitikti nurodytus standartus nurodytus 2 lentelėje

9	Jungtys yra presuojamos.	Nurodyta techninių sąlygų 8.1 punkte
10.	PEX-plienas jungtys - plienas S235JR.	Turi atitikti nurodytus standartus nurodytus 2 lentelėje
11.	Minimalus PEX vamzdžių tarnavimo laikas - 30 m.	Nurodyta techninių sąlygų 3.1 punkte
12.	Siūloma prekių kokybės garantija - 60 mėn	Patikslintas techninių sąlygų 10.2 punktas

PRIDEDAMA. Techninė specifikacija.