

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
VEIKLOS PLANAVIMO IR FINANSŲ DEPARTAMENTO
PIRKIMŲ IR SUTARČIŲ SKYRIAUS
PASIRUOŠIMO PIRKIMAMS GRUPĖ**

TVIRTINU
TD direktorius

**LIFTŲ NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2024 m. lapkričio 11 d. Nr. Spc-151(13.67E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Paslaugų pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Nupirkti VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE arba Užsakovas) keleivinių ir krovinių liftų (toliau – įrenginių) nuolatinės priežiūros bei remonto paslaugas.
3. Perkamos paslaugos yra saugai svarbus produktas.

**III SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS**

4. **Branduolinės energetikos objektas (toliau – BEO)** – branduolinė (atominė) elektrinė, branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokas, neenergetinis branduolinis reaktorius, branduolinių medžiagų saugykla, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys.
5. **BEO aikštelė** – nustatytas ribas turinti teritorija, kurioje vykdomi branduolinės energetikos objekto statybos darbai, yra pastatytas, eksploatuojamas branduolinės energetikos objektas arba kurioje vykdomas jo eksploatavimo nutraukimas ar uždaryto atliekyno priežiūra.
6. **Kontroliuojama zona** – BEO zona, kurioje galioja apsisaugojimo nuo jonizuojančiosios spinduliuotės ir (arba) radioaktyviosios taršos specialiosios taisyklės ir patekimas į kurią yra kontroliuojamas. Teikiant paslaugas šioje zonoje, taikomi papildomi reikalavimai, nurodyti šios techninės specifikacijos VI skyriuje.

7. **Stebimoji zona** – įmonės teritorijos dalis, nepriskiriama kontroliuojamai zonai, kurioje būtina stebėti profesinio apšvitinimo sąlygas, tačiau specialiosios saugos priemonės nėra būtinos.

8. **Įrenginiai** – šios techninės specifikacijos 1 ir 2 prieduose nurodyti liftai.

IV SKYRIUS PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR TEIKIMO APIMTIS

9. Uždaviniai, kuriuos turi įvykdyti paslaugų teikėjas (toliau – teikėjas):

9.1. pagal užsakovo parengtus metinius ir mėnesinius grafikus teikti įrenginių **nuolatinės priežiūros paslaugas**, kurios apima kas mėnesinę techninę priežiūrą, paruošimą dalinio ir pilnutinio techninių patikrinimų atestacijai. Teikdamas šias paslaugas, teikėjas privalo:

9.1.1. vykdyti periodinius įrenginių tikrinimus, apžiūras ir aptarnavimą, užtikrinantį nepertraukiamą ir saugų įrenginių naudojimą (liftų nuolatinės priežiūros paslaugų kiekiai nurodyti šios techninės specifikacijos 3 priede);

9.1.2. organizuoti liftų tinkamumo naudoti patikrinimą, parengimą įgaliotų įstaigų atliekamiems periodiniams techninės būklės tikrinimams;

9.1.3. sustabdyti (išjungti) liftą, kai įgaliotos įstaigos ekspertas nustato, kad liftas netinkamas saugiai naudoti, kelia pavojų žmonių sveikatai, gyvybei, turtui arba gali įvykti avarija;

9.1.4. užtikrinti, kad kabinoje, ant lifto valdymo jungiklių, pavaros, greičio ribotuvo, buferių, saugos, avarinio iškvietimo įtaisų, durų užraktų, šachtos durų, pavaros ir skridinių patalpos, elektrinių įrenginių būtų reikiami neištrinami užrašai, etiketės, ženklai;

9.1.5. užtikrinti, kad pavaros, skridinių patalpų ir šachtos duobės durys visuomet būtų užrakintos, o prieigos prie šių durų būtų laisvai prieinamos bei tinkamai apšviestos;

9.1.6. parengti, atsižvelgiant į lifto surinkėjo pateiktą naudojimo instrukciją ir lifto paskirtį, lifto kabinoje tvirtinamus lifto naudojimosi nurodymus, kuriuose būtina trumpai nurodyti naudojimosi liftu tvarką, avarinės tarnybos iškvietimo būdą ir, jeigu reikia, krovinių ir žmonių kėlimo reikalavimus; taip pat nurodyti įmonės, su kuria sudaryta lifto nuolatinės priežiūros sutartis, pavadinimą;

9.1.7. tvarkomuoju dokumentu skirti liftą prižiūrinčius darbuotojus (liftų priežiūros meistą, liftų elektromechaniką). Kiekvieną liftą reguliuoti ir remontuoti, užtikrinant jo tvarkingumą, tvarkomuoju dokumentu teikėjas paveda konkrečiam lifto elektromechanikui. Liftų priežiūros meistras pagal teikėjo pavedimus kontroliuoja lifto elektromechaniko ir kitų lifto nuolatinę priežiūrą atliekančių asmenų darbą;

9.1.8. atlikti kitus veiksmus, numatytus liftų nuolatinę priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose bei gamintojo techniniuose dokumentuose ir (arba) rekomendacijose;

9.2. teikti įrenginių **remonto paslaugas**, įskaitant:

- 9.2.1. gedimų diagnostiką ir jų šalinimo paslaugas;
- 9.2.2. avarinių gedimų lokalizavimo ir likvidavimo paslaugas;
- 9.2.3. modifikavimo paslaugas;
- 9.2.4. įgaliotų institucijų nurodytų trūkumų šalinimo paslaugas.

9.3. Teikdamas įrenginių remonto paslaugas, teikėjas privalo:

9.3.1. ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo gedimo nustatymo arba nuo iškvietimo gavimo atvykti į BEO aikštelę, jei gedimo nepavyko pašalinti konsultacijos telefonu ar kita ryšio priemone būdu;

9.3.2. ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo gedimo nustatymo arba iškvietimo gavimo nustatyti gedimo priežastį ir pateikti užsakovui nustatytų gedimų aktą ir preliminarį remonto paslaugų sąmatą suderinimui. Pateiktoje sąmatoje nurodomos remontui reikalingos detalės ir (arba) medžiagos, atitinkančios įrenginių modelius ir įrenginiams keliamus reikalavimus, remonto apimtys, darbo sąnaudos ir paslaugų atlikimo terminai;

9.3.3. suderinęs su užsakovu remonto poreikį, sąmatą ir terminą, suteikti remonto paslaugas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo remontui reikalingų detalių ir (arba) medžiagų gavimo dienos.

9.4. Maksimalios remonto paslaugų darbo sąnaudos:

Eil. Nr.	Įrenginiai	IAE zona	Maksimalus remonto valandų skaičius per visą paslaugų teikimo laikotarpį
1.	1 priede nurodyti įrenginiai	Kontroliuojama	1015
2.	2 priede nurodyti įrenginiai	Stebimoji	30,0
Iš viso:			1045,0

10. Rezultatai, kuriuos turi pasiekti teikėjas:

10.1. pagal užsakovo parengtus metinius ir mėnesinius grafikus suteiktos įrenginių nuolatinės priežiūros paslaugos;

10.2. suteiktos įrenginių remonto paslaugos.

11. Įrenginių modifikavimo bei įgaliotų institucijų nurodytų trūkumų šalinimo darbų atlikimas bus prilyginamas remontui pagal gedimus.

12. **Nuolatinės priežiūros** paslaugų teikimui reikalingas eksploatacines medžiagas teikia teikėjas.

13. **Remontui** reikalingas detales ir/arba medžiagas, teikia užsakovas pagal teikėjo parengtus ir su užsakovu suderintus sąrašus. Galimiems remontams, prognozuojamiems trims mėnesiams į priekį, įvertinęs įrenginių techninę būklę techninės priežiūros metu, reikalingų detalių ir/arba medžiagų sąrašus teikėjas rengia ir teikia užsakovui kiekvieną mėnesį.

14. Garantija:

14.1. atliktoms nuolatinės priežiūros paslaugoms turi būti suteikta garantija iki kito

paslaugų teikimo termino;

14.2. atliktoms remonto paslaugoms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija;

14.3. per garantinį laikotarpį išaiškėjus gedimams, teikėjas privalo savo sąskaita juos pašalinti pagal šios techninės specifikacijos 9.2 p. reikalavimus. Terminai pagal 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 p. teikėjo ir užsakovo rašytiniu susitarimu gali būti pratęsti. Išaiškėjus, kad gedimas per garantinį laikotarpį įvyko dėl užsakovo pateiktų detalių defektų, paslaugos apmokamos pagal remonto įkainius.

15. Baigęs nuolatinės priežiūros ir remonto paslaugų teikimą, teikėjas kiekvieną kartą turi sutvarkyti darbo vietas.

V SKYRIUS TAISYKLĖS IR STANDARTAI

16. Teikdamas paslaugas, paslaugų teikėjas turi vadovautis šių dokumentų aktualiomis redakcijomis:

16.1. 1996 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu Nr. I-1324 (Žin., 1996, Nr. 46-1116);

16.2. Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102 (Žin., 2000, Nr. 3-88);

16.3. Liftų priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-61 (Žin., 2006, Nr. 26-877);

16.4. įrenginių gamintojo techniniais dokumentais ir (arba) rekomendacijomis.

VI SKYRIUS REIKALAVIMAI SAUGAI SVARBAUS PRODUKTO IR PASLAUGŲ BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO KONTROLIUOJAMOJE ZONOJE PIRKIMUI

REIKALAVIMAI SAUGAI SVARBAUS PRODUKTO PIRKIMUI

17. Paslaugų teikėjas privalo vadovautis šiais dokumentais (aktualiomis redakcijomis):

17.1. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugai svarbaus produkto tiekėjų bei subtiektėjų vertinimo ir jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas, DVSta-1708-4 (<https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103>).

18. Tiekėjas privalo užtikrinti galimybes įgaliotiems VĮ IAE darbuotojams ir/arba įgaliotiems VATESI darbuotojams dalyvauti produktų bandymuose ir priėmimuose, atlikti nepriklausomus paslaugų teikėjo (visų lygių subteiktėjų) veiklos patikrinimus (auditus, inspekcijas ir pan.). Neatitiktys, nustatytos šių tikrinimų metu, privalo būti šalinamos laiku, bet ne vėliau kaip iki

sutarties galiojimo pabaigos.

Paslaugų teikėjas turi suteikti galimybes įgaliotiems IAE darbuotojams ir / arba įgaliotiems VATESI darbuotojams įsitikinti, ar vykdomi pirkimo dokumentų, sutarties, kokybės užtikrinimo plano, vadybos sistemos dokumentų reikalavimai, t.y. pagal užklausą privalo pateikti susijusius dokumentus.

19. Paslaugų teikėjas privalo parengti Kokybės užtikrinimo planą pagal VĮ IAE nustatytus reikalavimus (Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugai svarbaus produkto tiekėjų bei subtiektėjų vertinimo ir jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas, DVSta-1708-4 (<https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103>)). Parengtą Kokybės užtikrinimo planą paslaugų teikėjas privalo pateikti VĮ IAE ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) k. d. nuo sutarties įsigaliojimo. Kokybės užtikrinimo plano forma patalpinta adresu: <https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103>.

REIKALAVIMAI PASLAUGŲ BEO KONTROLIUOJAMOJE ZONOJE PIRKIMUI

20. Teikėjo (ir visų lygių subteiktėjų) personalas prieš pradėdamas vykdyti veiklą VĮ IAE priklausančiose BEO aikštelėse, privalo VĮ IAE:

- Žmonių ir organizacijos vystymo skyriaus (ŽOVŠ) Kompetencijų centre išklaudyti saugos kultūros ir fizinės saugos mokymų kursus;
- Saugos priežiūros ir kokybės valdymo skyriaus Saugos priežiūros grupėje išklaudyti įvadinį instruktažą apie civilinę saugą ir avarinę parengtį;
- Kompetencijų centre turi būti apmokytas ir atestuotas radiacinės (jei tai bus būtina) ir gaisrinės saugos klausimais pagal VĮ IAE Rangovinių organizacijų, vykdančių darbus VĮ IAE aikštelėje, personalo mokymo programą, MC-1410-23 (<https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103>).

VĮ IAE mokymus suteiks neatlygintinai.

21. Teikdamas paslaugas BEO kontroliuojamoje zonoje, teikėjas privalo vadovautis šių dokumentų aktualiomis redakcijomis:

21.1. 1999 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu Nr. VIII-1019 (Žin., 1999, Nr. 11-239);

21.2. Branduolinės saugos reikalavimais BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“;

21.3. Branduolinės saugos reikalavimais BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“;

21.4. Branduolinės saugos reikalavimais BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“;

21.5. IAE radiacinės saugos instrukcija, DVSeD-0512-2 (<https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103>);

21.6. Radiacinės saugos užtikrinimo, dirbant kontroliuojamoje zonoje, instrukcija, DVSeD-0512-7 (<https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103>);

22. Teikėjas ir/arba subteikėjas (-ai), vykdysiantis (-ys) veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte (BEO):

22.1. gali vykdyti veiklą, turėdamas Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte. Teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) personalui, kuris pagal sutartį dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo turi įgyti teisę be palydos patekti į BEO apsaugos zonas (išskyrus riboto patekimo zoną) ir (ar) BEO aikštelę, leidimas gali būti suteiktas tik atlikus fizinių asmenų patikrinimą Branduolinės energijos įstatymo numatyta tvarka, pateikiant nustatytos formos dokumentus VĮ IAE Fizinės saugos tarnybai. Patikrinimas ir sprendimo išduoti leidimą priėmimas trunka iki 40 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos. Teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) darbų vadovai, dirbsiantys BEO aikštelėje ar jo kontroliuojamoje zonoje, po sutarties įsigaliojimo, prieš pradėdami vykdyti veiklas, privalo pateikti parengtą bei suderintą su Saugos priežiūros ir kokybės valdymo skyriumi Avarinės parengties ir civilinės saugos instrukciją, parengtą pagal Avarinio planavimo ir apmokymo avarinės parengties ir civilinės saugos klausimais organizavimo VĮ IAE instrukcijos, DVSta-0812-24, 78.1 p.;

22.2. neturint Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos išduoto dokumento, suteikiančio teisę vykdyti veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje BEO (šiuo atveju paslaugų teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) personalui bus išduodami leidimai, suteikiantys teisę patekti į branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas tik su palyda), paslaugų teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) personalui bus taikomi apribojimai ir reikalavimai

22.2.1. paslaugų teikėjo personalui bus taikoma gyventojams nustatyta metinės efektinės apšvitos dozės ribinė 1 mSv per metus vertė. Pasiekęs šią vertę, darbuotojas negalės einamais metais tęsti darbų kontroliuojamoje zonoje;

22.2.2. paslaugų teikėjas, prieš pradėdamas darbus kontroliuojamoje zonoje, turi nedelsdamas pateikti kiekvieno siunčiamo darbuotojo duomenis apie einamaisiais metais gautas dozes, atliekant darbus ne VĮ IAE.

23. Paslaugos, susijusios su radioaktyviai užteršta įranga, turi būti teikiamos BEO kontroliuojamos zonos ribose.

24. Radioaktyviai užteršta įranga ir įrankiai paslaugų teikėjui negrąžinami ir už juos nebus kompensuojama ar kitaip atlyginama.

VII SKYRIUS VEIKLOS GRAFIKAS

25. Teikėjas nuolatinės priežiūros paslaugas privalo teikti darbo dienomis pagal užsakovo parengtus metinius bei mėnesinius grafikus. Einamųjų metų metinis grafikas parengiamas ir pateikiamas paslaugų teikėjui derinimui per 5 darbo dienas po sutarties įsigaliojimo; kitų metų metiniai grafikai parengiami ir pateikiami teikėjui derinimui ne vėliau, kaip likus mėnesiui iki ateinančių metų, mėnesiniai grafikai – iki einamojo mėnesio 25 d.

26. Įrenginių remonto paslaugos, įskaitant avarinių gedimų lokalizavimą ir likvidavimą, teikiamos pagal atskirus teikėjo sudarytus ir su užsakovu suderintus grafikus.

VIII SKYRIUS VEIKLOS VYKDYMO VIETA

27. Veiklos vykdymo vieta – IAE teritorija (pagrindinis adresas: Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav.).

IX SKYRIUS PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAS

28. Paslaugų teikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo užsakovo rašto apie paslaugų teikimo pradžią išsiuntimo teikėjui dienos.

29. Paslaugų teikimo terminas – 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

X SKYRIUS ĮRANGA

30. Visas šioje techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas teikėjas atlieka, naudodamas savo įrankius ir priemones. Teikėjas užtikrina, kad turės pakankamai sutarties įgyvendinimui reikalingų priemonių ir įrangos.

31. Pagal šią paslaugų sutartį perkančiosios organizacijos vardu negali būti perkama ar, baigus vykdyti sutartį, perkančiajai organizacijai perduodama jokia techninė įranga, reikalinga sutarties įgyvendinimui.

32. Teikėjas savo darbuotojus privalo aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

33. Pagrindiniu asmeninių apsaugos priemonių komplektu (medvilninė kepuraitė, apatiniai baltiniai, medvilninis kostiumas, medvilninės puskojinės ir darbo batai) darbams kontroliuojamoje zonoje atlikti teikėjo darbuotojus aprūpins bei jų dezaktyvaciją vykdys užsakovas.

34. Teikėjo įrankiai, prieš juos pervežant iš vieno pastato į kitą ar išvežant iš IAE teritorijos, turi būti patikrinti dėl radioaktyvaus užterštumo ir, esant reikalui, dezaktyvuojami. Kai dezaktyvacijos iki reikiamo lygio negalima atlikti, jie turi likti kontroliuojamoje zonoje utilizacijai kaip radioaktyvios atliekos.

35. Teikiamų paslaugų laikotarpiui užsakovas neatlygintinai gali suteikti patalpas teikėjo personalo persirengimui ir įrankių bei eksploatacinių medžiagų saugojimui.

XI SKYRIUS KITOS IŠLAIDOS

36. Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į bendrą sutarties kainą. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą, kompensuojamos nebus.

XII SKYRIUS ATASKAITOS

37. Sutarties įgyvendinimo metu paslaugų teikėjas kiekvieną mėnesį turi parengti sutarties vykdymo ataskaitas apie suteiktas paslaugas.

38. Visi įrašai apie įrenginių nuolatinės priežiūros ir remonto rezultatus, liftų tinkamumą naudoti turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.

XIII SKYRIUS KOKYBĖS KONTROLĖ

39. Teikėjas privalo užtikrinti, kad užsakovo atstovai nuolat galėtų kontroliuoti teikiamų paslaugų eigą ir kokybę bet kuriame sutarties vykdymo etape.

40. Teikėjas turi suteikti užsakovo atsakingiems asmenims prašomą informaciją, tiesiogiai susijusią su šioje techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų teikimu.

41. Su paslaugų teikimu susijusių klausimų sprendimui užsakovas skiria įgaliotus asmenis, atsakingus už teikėjo veiklos koordinavimą ir kontrolę bei paslaugų teikimo kokybę ir apimtį.

XIV SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

42. Teikėjas turi nustatyti savo specialistų, kurie dirbs IAE, skaičių, pateikti jų buvimo terminus ir laikotarpius pagal darbo sąlygas ir programą.

43. Teikėjo ir visų lygių subteikėjų personalas pagal sveikatos būklę turi būti galintis dirbti branduolinės energetikos objekte pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymą Nr. V-396 „Ligų, kuriomis sergantys asmenys negali dirbti branduolinės energetikos objektuose, sąrašas“. Prieš pradėdamas veiklą IAE, Teikėjas privalo pateikti šį reikalavimą patvirtinančius dokumentus.

44. Teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) personalas, įveždamas (įnešdamas) ir išveždamas (išnešdamas) būtinus paslaugoms teikti įrankius, prietaisus bei medžiagas, turi vadovautis „Materialinių vertybių įvežimo (įnešimo) į IAE branduolinės energetikos objektus ir išvežimo (išnešimo) iš jų tvarkos aprašo“, DVSta-2108-3, reikalavimais.

45. Po sutarties sudarymo iki paslaugų teikimo pradžios tarp teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) ir užsakovo turi būti surašytas darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktas. Teikėjas atsako už pavaldaus personalo fizinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, radiacinės saugos reikalavimų laikymąsi ir vykdymą.

46. Paslaugų teikimo metu teikėjas (ir visų lygių subteikėjai) privalo laikytis fizinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir radiacinės saugos teisės aktų. Teikėjas taip pat privalo laikytis reikalavimų, nustatytų galiojančiais IAE fizinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir radiacinės saugos vietiniais norminiais aktais, įskaitant, bet neapsiribojant:

46.1. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės branduolinės energetikos objektų fizinės saugos užtikrinimo tvarkos aprašas, DVSta-2108-6;

46.2. Bendroji VĮ IAE objektų gaisrinės saugos instrukcija, DVSta-0612-3;

46.3. VĮ Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų medicininės apžiūros prieš darbą tvarkos aprašas, DVSta-1408-6;

46.4. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija, rangovinėms organizacijoms vykdant darbus, DSSS-0712-38;

46.5. Avarinio planavimo ir apmokymo avarinės parengties ir civilinės saugos klausimais organizavimo VĮ IAE instrukcija, DVSta-0812-24.

47. Užsakovo normatyviniai dokumentai viešai pasiekiami įmonės interneto svetainėje (nuoroda: <https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103>).

Grupės vadovė

Pasirašyta pažangiuoju elektroniniu parašu

IAE KONTROLIUOJAMOJE ZONOJE ESANČIŲ LIFTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Lifto pavadinimas pagal paskirtį	Lifto registracijos Nr.	Lifto tipas	Įrengimo metai	Keliamoji galia, kg	Sustojimų skaičius	Lifto įrengimo vieta
1.	Keleivinis	LF-01-00550	ПП404А	1986	500	7	101/2 past.
2.	Keleivinis	LF-01-00566	ПП400А	1987	500	6	101/1 past.
3.	Keleivinis	LF-01-00548	ПП404А	1986	500	7	150 past.
4.	Keleivinis	LF-01-00556	ПП465	1986	320	7	150 past.
5.	Keleivinis	LF-01-00569	ПП400А	1987	320	4	101/2 past.
6.	Keleivinis	LF-01-00565	ПП400А	1985	320	4	101/1 past.
7.	Keleivinis	LF-01-00544	ПП400А	1987	320	9	101/2 past.
8.	Keleivinis	LF-01-00547	ПП400А	1985	320	9	101/1 past.
9.	Keleivinis	LF-01-00552	ПП404А	1987	320	5	101/2 past.
10.	Keleivinis	LF-01-00549	ПП402А	1987	320	8	101/2 past.
11.	Keleivinis	LF-01-00567	ПП402А	1987	320	8	101/1 past.
12.	Keleivinis	LF-01-00557	ПП402А	1987	320	10	101/2 past.
13.	Keleivinis	LF-01-00559	ПП402А	1987	320	9	101/2 past.
14.	Keleivinis	LF-01-00554	ПП402А	1987	320	9	101/1 past.
15.	Keleivinis	LF-01-00551	ПП402А	1987	320	9	101/1 past.
16.	Keleivinis	LF-01-00553	ПП402А	1987	320	8	101/1 past.
17.	Keleivinis	LF-01-00555	ПП400А	1986	320	5	101/1 past.
18.	Krovininis	LF-02-00142	ПГ027	1987	5000	10	101/1 past.
19.	Krovininis	LF-02-00146	ПГ293	1987	5000	10	101/2 past.
20.	Krovininis	LF-02-00139	ПГ291	1987	3200	7	101/2 past.
21.	Krovininis	LF-02-00149	ПГ291	1987	3200	6	101/2 past.
22.	Krovininis	LF-02-00144	ПГ359	1987	3200	5	101/1 past.
23.	Krovininis	LF-02-00138	ПГ359	1987	3200	6	101/1 past.
24.	Krovininis	LF-02-00141	ПГ287	1987	1000	7	150 past.
25.	Krovininis mažas	011E1	BKG100,45/1	2010	100	2	156 past.
26.	Krovininis mažas	012E1	BKG100,45/1	2010	100	2	156 past.
27.	Krovininis mažas	42x	Mogiliov, Baltarusija, p. d. Г-4615	1984	100	2	156 past.
28.	Krovininis- keleivinis	LF 02-01229	Schindler 2600	2015	5000	4	B3,4
29.	Krovininis mažas	224JI	ЛГ3239	1987	100	3	140/2 past.
30.	Krovininis mažas	225JI	ЛГ3239	1987	100	3	140/2 past.
31.	Krovininis mažas	305x	ЛГ3239	1987	100	4	140/1 past.
32.	Krovininis mažas	306x	ЛГ3239	1987	100	4	140/1 past.

IAE STEBIMOJOJE ZONOJE ESANČIŲ LIFTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Lifto pavadinimas pagal paskirtį	Lifto registracijos Nr.	Lifto tipas	Įrengimo metai	Keliamoji galia, kg	Sustojimų skaičius	Lifto įrengimo vieta
1.	Keleivinis	LF 01-09734	Schindler 2400	2015	630	2	B3,4

IAE LIFTŲ NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KIEKIAI

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Maksimalus kiekis per visą paslaugų teikimo laikotarpį
1.	Kasmėnesiniai techninio aptarnavimo darbai: 1) stabdymo įrenginio tikrinimas, reguliavimas; 2) lifto šachtos durų, kontaktų, spynų, atidarymo įrenginių, kabinos grindų mechanizmų tikrinimas, reguliavimas; 3) lifto šachtos atitvarų, liftų agregatų, apšvietimo, signalizacijos tikrinimas, reguliavimas; 4) tepalo reduktoriuose, tepalinėse tikrinimas, papildymas; 5) tvirtinimo pirštų, guminių įvorių/pusmovių įdėklų būklės tikrinimas; 6) dispečerinio pulto funkcionavimo tikrinimas, reguliavimas; 7) aparatūros, rezervo automatinio įjungimo, valdymo plokštės tikrinimas, reguliavimas; 8) lyno kreipiamojo skriemulio, elektros variklio, galinių jungiklių, lynų, kabinos kreipiamųjų ir atsvaro tikrinimas, reguliavimas ir valymas; 9) aukštų jungiklių, induktyvių daviklių, kabinoje esančių mygtukinių, svirtinių valdymo aparatų tikrinimas, reguliavimas; 10) šachtos durų, greičio ribotuvo įtempiamojo įrenginio tikrinimas, reguliavimas ir kt. darbai	kartai	36 (kiekvienam liftui)
2.	Pasiruošimas DTP atestacijai, patikrinimui ir registro duomenų atnaujinimui	kartai	3 (kiekvienam liftui)
3.	Pasiruošimas PTP atestacijai, patikrinimui ir registro duomenų atnaujinimui	kartai	1 (kiekvienam liftui)